Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

16,21 Гкал

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	108,06	96,24	11,82	71,09	49,86	21,23	7,00	5,00	1,98	12,80	-	-	13,11	-	13,11	-	71,05	-	0,91			2,89
24.10.16	24,00	-	109,66	98,72	10,94	71,56	50,65	20,91	7,00	5,00	2,01	11,72	-	-	12,02	-	12,02	-	71,62	-	0,84			2,85
25.10.16	24,00	-	108,58	97,00	11,58	71,07	49,96	21,11	7,00	5,00	2,00	12,31	-	-	12,61	-	12,61	-	71,22	-	0,88			2,88
26.10.16	24,00	-	108,16	96,83	11,33	71,25	49,96	21,29	7,00	5,00	2,01	12,07	-	-	12,33	-	12,33	-	71,31	-	0,86			2,87
27.10.16	24,00	-	109,11	96,80	12,31	70,96	49,71	21,25	7,00	5,00	2,01	13,02	-	-	13,35	-	13,35	-	71,01	-	0,93			2,93
28.10.16	24,00	-	109,65	97,43	12,22	71,14	50,19	20,95	7,00	5,00	1,99	13,02	-	-	13,31	-	13,31	-	71,15	-	0,93			2,91
29.10.16	24,00	-	111,39	97,75	13,64	71,50	50,84	20,66	7,00	5,00	1,96	14,57	-	-	14,90	-	14,90	-	71,52	-	1,04			3,00
30.10.16	24,00	-	108,54	97,32	11,22	71,37	50,33	21,04	7,00	5,00	1,99	12,11	-	-	12,39	-	12,39	-	71,31	-	0,86			2,85
31.10.16	24,00	-	109,95	96,69	13,26	70,68	49,44	21,24	7,00	5,00	1,99	14,16	-	-	14,46	-	14,46	-	70,85	-	1,00			2,99
01.11.16	24,00	-	108,68	97,61	11,07	71,18	49,85	21,33	7,00	5,00	2,02	12,06	-	-	12,33	-	12,33	-	71,17	-	0,86			2,87
02.11.16	24,00	-	109,69	95,27	14,42	71,31	49,48	21,83	7,00	5,00	2,01	15,35	-	-	15,72	-	15,72	-	71,44	-	1,10			3,11
03.11.16	24,00	-	108,13	96,00	12,13	73,33	50,51	22,82	7,00	5,00	2,13	12,91	-	-	13,21	-	13,21	-	73,66	-	0,95			3,08
04.11.16	24,00	-	108,58	96,29	12,29	75,96	51,97	23,99	7,00	5,00	2,25	13,08	-	-	13,43	-	13,43	-	76,14	-	1,00			3,25
05.11.16	24,00	-	114,40	103,59	10,81	77,22	53,60	23,62	7,00	5,00	2,37	11,83	-	-	12,15	-	12,15	-	77,61	-	0,92			3,29
06.11.16	24,00	-	120,14	106,69	13,45	78,84	54,84	24,00	7,00	5,00	2,47	14,51	-	-	14,93	-	14,93	-	79,04	-	1,15			3,62
07.11.16	24,00	-	117,96	104,96	13,00	80,27	54,88	25,39	7,00	5,00	2,59	13,93	-	-	14,31	-	14,31	-	80,74	-	1,13			3,72
08.11.16	24,00	-	117,22	105,17	12,05	82,38	56,23	26,15	7,00	5,00	2,68	12,94	-	-	13,31	-	13,31	-	82,61	-	1,07			3,75
09.11.16	24,00	-	116,92	105,07	11,85	83,91	57,14	26,77	7,00	5,00	2,73	12,81	-	-	13,20	-	13,20	-	84,31	-	1,08			3,81
10.11.16	24,00	-	113,59	102,70	10,89	86,45	58,04	28,41	7,00	5,00	2,84	11,91	-	-	12,31	-	12,31	-	86,42	-	1,03			3,87
11.11.16	24,00	-	112,08	100,19	11,89	86,57	57,42	29,15	7,00	5,00	2,84	12,92	-	-	13,32	-	13,32	-	86,36	-	1,12			3,96
12.11.16	24,00	-	112,40	102,76	9,64	86,01	57,88	28,13	7,00	5,00	2,82	10,50	-	-	10,82	-	10,82	-	85,91	-	0,90			3,73
13.11.16	24,00	-	114,85	100,92	13,93	84,97	57,56	27,41	7,00	5,00	2,69	14,97	-	-	15,42	-	15,42	-	84,66	-	1,27			3,96
14.11.16	24,00	-	113,79	103,08	10,71	83,35	57,22	26,13	7,00	5,00	2,61	11,84	-	-	12,22	-	12,22	-	82,80	-	0,98			3,59
15.11.16	24,00	-	114,81	102,94	11,87	82,29	56,64	25,65	7,00	5,00	2,57	12,76	-	-	13,12	-	13,12	-	82,25	-	1,05			3,62
16.11.16	24,00	-	118,22	107,44	10,78	83,00	57,78	25,22	7,00	5,00	2,61	12,02	-	-	12,34	-	12,34	-	83,06	-	1,00			3,61
17.11.16	24,00	-	114,44	104,14	10,30	80,91	56,48	24,43	7,00	5,00	2,45	11,51	-	-	11,85	-	11,85	-	80,55	-	0,93			3,38
18.11.16	24,00	-	113,28	103,85	9,43	77,43	54,57	22,86	7,00	5,00	2,29	10,67	-	-	10,95	-	10,95	-	77,07	-	0,82			3,11
19.11.16	24,00	-	115,95	102,86	13,09	74,96	53,07	21,89	7,00	5,00	2,15	14,51	-	-	14,87	-	14,87	-	74,72	-	1,09			3,24
20.11.16	24,00	-	115,24	103,27	11,97	73,24	52,26	20,98	7,00	5,00	2,06	13,46	-	-	13,76	-	13,76	-	73,25	-	0,99			3,05
21.11.16	24,00	-	116,70	104,18	12,52	71,79	51,53	20,26	7,00	5,00	2,01	14,07	-	-	14,39	-	14,39	-	71,65	-	1,01			3,02
22.11.16	24,00	-	116,74	104,51	12,23	70,37	50,35	20,02	7,00	5,00	2,00	13,56	-	-	13,85	-	13,85	-	70,50	-	0,96			2,96
Среднее	24,00	-	112,80	100,91	11,89	76,66	53,23	23,42	7,00	5,00	2,29	12,90	-	-	13,24	-	13,24	-	76,68	-	0,99	-	-	3,28
Итого	744,00		3496,91	3128,27	368,64						71,12	399,90	0,00	0,00	410,29	0,00	410,29	0,00			30,63	0,00	0,00	101,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 02:00	63093,91	55781,12	8266,84	-	8442,01	-	1209,76	-	-
	23.11.16 02:00	66591,17	58909,69	8666,79	-	8852,35	-	1311,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 28 НОЯ 2016 г.

Отрегулировать температуру