Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36504-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36504 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	*	186,57	180,00	6,57	72,67	43,78	28,89	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,69
24.10.16	24,00	*	190,64	183,96	6,68	73,12	44,43	28,70	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,78
25.10.16	24,00	*	187,51	180,93	6,59	72,66	43,83	28,83	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,70
26.10.16	24,00	*	187,31	180,73	6,57	72,73	43,73	29,00	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,73
27.10.16	24,00	*	186,84	180,21	6,63	72,34	43,44	28,90	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,70
28.10.16	24,00	*	188,20	181,25	6,95	72,61	43,89	28,72	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,72
29.10.16	24,00	*	189,34	182,76	6,58	73,04	44,71	28,33	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,67
30.10.16	25,00	*	195,35	188,50	6,85	72,94	44,51	28,44	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,87
31.10.16	24,00	*	187,08	180,38	6,71	72,12	43,72	28,40	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,61
01.11.16	24,00	*	187,77	181,09	6,68	72,76	43,96	28,80	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,71
02.11.16	24,00	*	185,14	178,57	6,57	72,74	43,22	29,52	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,76
03.11.16	24,00	*	185,68	178,85	6,83	74,59	43,58	31,01	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,06
04.11.16	24,00	*	186,39	179,68	6,71	77,64	45,07	32,57	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,38
05.11.16	24,00	*	30,09	34,25	-4,16	71,64	48,43	23,22	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,50
06.11.16	24,00	*	163,00	163,24	-0,23	81,20	47,07	34,13	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,56
07.11.16	24,00	*	209,90	204,79	5,10	82,72	48,17	34,55	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			7,51
08.11.16	24,00	*	211,25	205,89	5,36	84,85	49,06	35,79	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			7,84
09.11.16	24,00	*	211,39	205,86	5,52	86,33	49,63	36,70	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			8,05
10.11.16	24,00	*	168,29	164,12	4,16	88,26	48,31	39,94	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,94
11.11.16	24,00	*	205,74	200,26	5,48	88,85	49,74	39,11	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			8,34
12.11.16	24,00	*	210,72	205,18	5,54	88,40	50,26	38,14	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			8,33
13.11.16	24,00	*	208,36	202,71	5,65	87,35	50,35	37,00	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			8,01
14.11.16	24,00	*	211,11	205,23	5,88	85,32	49,69	35,63	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			7,83
15.11.16	24,00	*	210,85	205,08	5,77	84,40	49,57	34,83	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			7,64
16.11.16	24,00	*	220,07	214,16	5,91	84,53	50,25	34,27	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			7,85
17.11.16	24,00	*	213,04	207,02	6,02	82,95	49,90	33,05	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			7,36
18.11.16	24,00	*	212,55	206,71	5,84	79,52	48,60	30,91	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,87
19.11.16	24,00	*	211,76	206,02	5,74	77,07	47,57	29,50	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,53
20.11.16	24,00	*	212,26	206,55	5,71	75,71	47,29	28,43	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,31
21.11.16	24,00	*	212,67	206,98	5,68	74,11	46,36	27,75	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,18
22.11.16	24,00	*	213,20	207,64	5,56	72,51	45,48	27,03	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,03
Среднее	24,03	-	192,90	187,37	5,53	78,31	46,70	31,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,42
Итого	745,00		5980,05	5808,61	171,44						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	199,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **199,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации и ведения КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016

«____» _____ г.