

Адрес: ЖКС Невакое Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10/ СЛО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфражит Монтаж"  
 Источник: За Невакая котельная

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207135  
 Подвал: тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40  
 Обвал: тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40  
 тр.Цирк.ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32  
 тр.Лидитки(M5): расходомер: Глико-  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)/K2\*(t1-t2)+M2\*(t2-t1)/K1  
 лето: Q=M1\*(t1-t2)/K2\*(t1-t2)+M2\*(t2-t1)/K1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qогр=0,296 Qхолод=0,0621  
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qогр.гр.ср= Qхолод.ср=0,1786  
 Договорные расходы (гр.ср.т.), Гкал/с: Qогр.гр.ср= Qхолод.ср=0,0621

Учет отопления (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)  
 Контрольные данные

Общие теплотр-е

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за ноябрь 2016

Договор: 9036,038.1  
 Строит.Догов: Матюшенко 10  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подполномочен: Девушкибаев  
 ВКГ-207135-С-1116.5т

Режим (Смена): 3001  
 Глико= 0,1  
 Глико= 45  
 Глико= 0,1  
 Глико= 45  
 Глико= 0,067  
 Глико= 30

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСН-Н  
 Термометр: КТСН-Н  
 Термометр: ТСП-Н  
 Термометр: \_\_\_\_\_  
 Термометр: \_\_\_\_\_

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Узел учета: СЛО-ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассчитать/взять совместно с УУТЗ:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Узел учета: СЛО-ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Табл. гр.С = 2,59

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгр	Vподп	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кал.	Qгр.гвс	Q.общ.		
			T	Т	Т	С	С	С	С	Т	Т	Т	Т	Т																	Т	Т
23.10.16	24.00	-	73,11	53,80	19,31	66,24	36,90	29,34	7,00	5,00	2,00	21,03	18,15	2,88	1,37	1,37	2,88															
24.10.16	24.00	-	84,36	65,42	18,94	72,08	39,74	32,34	7,00	5,00	2,00	18,58	15,03	3,55	1,30	1,30	3,55															
25.10.16	24.00	-	82,58	63,51	19,07	70,61	38,36	32,25	7,00	5,00	2,00	18,59	15,03	3,56	1,20	1,20	3,56															
26.10.16	24.00	-	81,10	65,18	15,92	70,72	39,48	31,24	7,00	5,00	2,00	17,31	14,96	2,35	1,15	1,15	2,35															
27.10.16	24.00	-	85,01	68,78	16,23	70,18	39,59	30,59	7,00	5,00	2,00	16,44	14,79	1,65	1,16	1,16	1,65															
28.10.16	24.00	-	83,87	67,47	16,40	71,37	39,79	31,58	7,00	5,00	2,10	16,37	14,74	1,63	1,17	1,17	1,63															
29.10.16	24.00	-	84,05	67,24	16,81	71,71	40,49	31,22	7,00	5,00	2,27	18,27	15,91	2,36	1,24	1,24	2,36															
30.10.16	24.00	-	91,43	73,17	18,26	72,93	42,00	30,93	7,00	5,00	2,04	17,61	15,91	1,70	1,25	1,25	1,70															
31.10.16	24.00	-	84,54	67,09	17,45	70,47	39,90	30,57	7,00	5,00	2,04	18,00	15,91	2,09	1,24	1,24	2,09															
01.11.16	24.00	-	83,69	67,99	15,70	71,53	40,13	31,40	7,00	5,00	2,12	16,71	14,96	1,75	1,25	1,25	1,75															
02.11.16	24.00	-	83,87	67,72	16,15	73,00	40,15	32,85	7,00	5,00	2,21	16,30	14,96	1,34	1,25	1,25	1,34															
03.11.16	24.00	-	83,75	68,22	15,53	73,53	40,90	34,23	7,00	5,00	2,33	15,59	14,96	0,63	1,25	1,25	0,63															
04.11.16	24.00	-	83,72	68,26	15,46	77,78	41,78	36,00	7,00	5,00	2,46	15,44	14,96	0,48	1,25	1,25	0,48															
05.11.16	24.00	-	85,78	68,87	16,91	78,90	42,30	36,60	7,00	5,00	2,54	16,78	15,91	0,87	1,25	1,25	0,87															
06.11.16	24.00	-	82,35	67,01	15,34	80,48	42,30	38,18	7,00	5,00	2,55	15,46	14,96	0,49	1,25	1,25	0,49															
07.11.16	24.00	-	82,42	66,01	16,41	78,17	40,79	37,62	7,00	5,00	2,50	16,09	14,96	1,13	1,25	1,25	1,13															
08.11.16	24.00	-	81,10	66,34	14,76	78,61	40,99	37,82	7,00	5,00	2,50	14,72	14,96	0,06	1,25	1,25	0,06															
09.11.16	24.00	-	82,95	66,76	16,19	89,52	44,66	44,86	7,00	5,00	3,03	13,67	14,96	1,29	1,25	1,25	1,29															
10.11.16	24.00	-	80,93	67,00	13,93	90,62	45,17	45,45	7,00	5,00	3,08	14,92	14,96	0,04	1,25	1,25	0,04															
11.11.16	24.00	-	81,85	66,64	15,21	90,01	44,60	45,41	7,00	5,00	3,06	14,92	14,96	0,04	1,25	1,25	0,04															
12.11.16	24.00	-	83,74	67,12	16,62	90,06	44,84	45,22	7,00	5,00	3,08	16,28	14,96	1,32	1,25	1,25	1,32															
13.11.16	24.00	-	83,64	67,35	16,29	90,85	45,72	45,13	7,00	5,00	3,07	16,01	14,96	1,05	1,25	1,25	1,05															
14.11.16	24.00	-	83,48	67,30	16,18	89,84	45,86	43,98	7,00	5,00	3,02	15,69	14,96	0,73	1,25	1,25	0,73															
15.11.16	24.00	-	83,50	67,68	15,82	87,45	45,05	42,40	7,00	5,00	2,90	15,88	14,96	0,92	1,25	1,25	0,92															
16.11.16	24.00	-	82,06	67,69	14,37	86,12	44,80	41,32	7,00	5,00	2,84	14,01	14,96	0,05	1,25	1,25	0,05															
17.11.16	24.00	-	83,88	67,43	16,45	82,27	43,74	38,53	7,00	5,00	2,64	16,21	14,96	1,25	1,25	1,25	1,25															
18.11.16	24.00	-	45,49	46,05	-0,56	72,06	44,46	27,60	7,00	5,00	2,10	17,07	14,96	2,09	1,25	1,25	2,09															
19.11.16	24.00	-	79,79	64,19	15,60	73,03	38,96	34,07	7,00	5,00	2,04	17,07	14,96	2,11	1,25	1,25	2,11															
20.11.16	24.00	-	86,44	65,51	20,93	69,44	38,83	30,61	7,00	5,00	2,04	16,67	14,96	1,71	1,25	1,25	1,71															
21.11.16	24.00	-	80,05	64,29	15,76	72,35	40,22	32,13	7,00	5,00	2,01	16,67	14,96	1,71	1,25	1,25	1,71															
22.11.16	24.00	-	85,10	67,85	17,25	72,17	40,12	32,05	7,00	5,00	2,23	16,66	14,96	1,70	1,25	1,25	1,70															
Среднее	24.00	-	81,92	65,97	15,96	77,60	41,70	35,91	7,00	5,00	2,35	16,67	14,96	1,71	1,25	1,25	1,71															
Итого	744,00	-	2339,63	2044,94	494,69							72,75	516,84	0,00	0,00	0,00	530,51	0,00														

Показания счетчиков на конец: 23.10.16 03:00 5707,786 46410,20 13428,04 13276,60 1730,63 1842,25

Снятие данных: 23.11.16 03:00 59553,56 48460,07 13347,66 13246,71 1842,25 1842,25

Период расчета по среднему: M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) V3(К3) V4(К3) Q СЛО (Кал) Q ГВС (Кал) Трвб.ч

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2,59 °C = -1,34 Кал/кВт.ч

Объем теплотрассы, рассчитанный по среднему: 110,71 Кал/кВт.ч

Период превышения t2: 530,51 кВт.ч

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

«Инфражит Монтаж» печать потребителя  
 «Энергосбыт» печать энергосбыта  
 28.10.2016