Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3006

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,59

Вычислитель: ВКТ-7 № 253403						
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	65,84	62,55	3,29	68,07	42,06	26,01	7,00	5,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	33,74	0,00	0,21			2,00
24.10.16	24,00	-	82,71	75,75	6,96	72,94	43,05	29,89	7,00	5,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,57	0,00	0,30			2,77
25.10.16	24,00	-	81,21	74,42	6,79	71,35	41,95	29,40	7,00	5,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,81	0,00	0,29			2,67
26.10.16	24,00	-	77,51	72,28	5,23	72,04	42,28	29,76	7,00	5,00	2,31	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	55,93	0,00	0,24			2,54
27.10.16	24,00	-	85,94	79,19	6,75	70,93	42,53	28,40	7,00	5,00	2,44	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	63,58	0,00	0,29			2,73
28.10.16	24,00	-	86,15	79,34	6,81	72,06	43,25	28,81	7,00	5,00	2,49	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	55,04	0,00	0,29			2,78
29.10.16	24,00	-	86,21	79,76	6,45	72,38	43,83	28,55	7,00	5,00	2,46	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	71,25	0,00	0,28			2,74
30.10.16	24,00	-	93,64	87,44	6,20	73,53	45,42	28,11	7,00	5,00	2,64	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	66,99	0,00	0,28			2,92
31.10.16	24,00	-	85,69	79,45	6,24	71,11	43,09	28,02	7,00	5,00	2,40	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	53,16	0,00	0,27			2,67
01.11.16	24,00	-	86,72	80,58	6,14	72,15	43,40	28,75	7,00	5,00	2,49	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	57,95	0,00	0,26			2,76
02.11.16	24,00	-	86,37	80,43	5,94	73,63	43,43	30,20	7,00	5,00	2,61	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	53,96	0,00	0,26			2,87
03.11.16	24,00	-	87,02	81,03	5,99	75,85	44,19	31,66	7,00	5,00	2,76	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	57,06	0,00	0,26			3,02
04.11.16	24,00	-	87,49	81,30	6,19	78,52	45,59	32,93	7,00	5,00	2,89	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	73,93	0,00	0,28			3,17
05.11.16	24,00	-	87,53	81,40	6,13	79,75	45,81	33,94	7,00	5,00	2,98	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	72,22	0,00	0,28			3,25
06.11.16	24,00	-	86,15	80,33	5,82	81,23	46,05	35,18	7,00	5,00	3,03	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	70,16	0,00	0,27			3,30
07.11.16	24,00	-	84,62	78,43	6,19	79,08	44,34	34,74	7,00	5,00	2,94	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	63,10	0,00	0,28			3,22
08.11.16	24,00	-	85,68	79,33	6,35	79,36	44,44	34,92	7,00	5,00	2,99	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	69,28	0,00	0,28			3,27
09.11.16	24,00	-	86,66	80,37	6,29	90,54	48,63	41,91	7,00	5,00	3,63	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	77,87	0,00	0,31			3,94
10.11.16	24,00	-	86,98	80,70	6,28	91,66	49,19	42,47	7,00	5,00	3,70	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	84,68	0,00	0,31			4,01
11.11.16	24,00	-	86,65	80,31	6,34	91,02	48,55	42,47	7,00	5,00	3,68	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	84,32	0,00	0,31			4,00
12.11.16	24,00	-	87,33	81,07	6,26	91,02	48,99	42,03	7,00	5,00	3,67	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	82,92	0,00	0,31			3,98
13.11.16	24,00	-	87,69	81,47	6,22	91,81	49,74	42,07	7,00	5,00	3,70	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	71,18	0,00	0,31			4,01
14.11.16	24,00	-	87,87	81,70	6,17	90,82	49,77	41,05	7,00	5,00	3,62	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	86,13	0,00	0,31			3,92
15.11.16	24,00	-	87,98	81,84	6,14	88,32	49,04	39,28	7,00	5,00	3,46	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	75,55	0,00	0,30			3,76
16.11.16	24,00	-	88,05	81,85	6,20	87,00	48,78	38,22	7,00	5,00	3,37	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	68,24	0,00	0,30			3,67
17.11.16	24,00	-	87,62	81,32	6,30	83,18	47,40	35,78	7,00	5,00	3,14	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	73,28	0,00	0,30			3,44
18.11.16	24,00	-	48,38	48,82	-0,44	75,01	48,70	26,31	7,00	5,00	1,41	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	67,82	0,00	0,14			1,55
19.11.16	24,00	-	81,88	76,41	5,47	73,86	42,58	31,28	7,00	5,00	2,56	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	-	71,70	0,00	0,25			2,80
20.11.16	24,00	-	84,68	78,68	6,00	70,49	41,98	28,51	7,00	5,00	2,41	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	56,66	0,00	0,25			2,66
21.11.16	24,00	-	86,66	80,73	5,93	73,44	43,68	29,76	7,00	5,00	2,58	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	68,50	0,00	0,26			2,84
22.11.16	24,00	-	87,88	81,99	5,89	73,22	43,70	29,52	7,00	5,00	2,59	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	63,49	0,00	0,26			2,85
Среднее	24,00	-	84,28	78,40	5,89	78,56	45,34	33,22	7,00	5,00	2,83	0,10	-	-	0,10	-	0,10	-	64,58	-	0,27	-	-	3,10
Итого	744,00		2612,79	2430,27	182,52						87,59	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00			8,52	0,00	0,00	96,11

Центр. учет.

0,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	44941,38	44346,63	74,64	0,00	74,65	0,00	959,76	-	-
	23.11.16 03:00	47561,13	46782,74	77,66	0,00	77,67	0,00	1056,10	-	-

проверить расходомер.

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,59 °С = -0,01 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петроэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.