Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	105,84	85,40	20,44	67,35	39,83	27,52	7,00	5,00	2,16	24,04	-	-	24,53	-	24,53	-	65,38	-	1,57			3,73
24.10.16	24,00	-	128,27	107,78	20,49	72,64	42,08	30,56	7,00	5,00	3,34	19,85	-	-	20,33	-	20,33	-	72,53	-	1,44			4,78
25.10.16	24,00	-	125,07	104,38	20,69	71,06	40,83	30,23	7,00	5,00	3,15	20,73	-	-	21,22	-	21,22	-	71,14	-	1,48			4,63
26.10.16	24,00	-	118,24	101,68	16,56	71,83	41,32	30,51	7,00	5,00	2,93	19,59	-	-	20,02	-	20,02	-	69,66	-	1,36			4,29
27.10.16	24,00	-	129,80	108,58	21,22	70,65	43,98	26,67	7,00	5,00	2,92	20,91	-	-	21,38	-	21,38	-	70,66	-	1,48			4,40
28.10.16	24,00	-	132,25	108,51	23,74	71,80	44,79	27,01	7,00	5,00	3,05	22,03	-	-	22,54	-	22,54	-	71,95	-	1,59			4,64
29.10.16	24,00	-	131,90	110,32	21,58	72,10	42,95	29,15	7,00	5,00	3,31	20,34	-	-	20,82	-	20,82	-	72,26	-	1,47			4,77
30.10.16	24,00	-	144,25	121,91	22,34	73,28	44,40	28,88	7,00	5,00	3,52	22,23	-	-	22,78	-	22,78	-	73,57	-	1,64			5,16
31.10.16	24,00	-	128,48	109,46	19,02	70,87	41,99	28,88	7,00	5,00	3,14	19,32	-	-	19,74	-	19,74	-	70,91	-	1,37			4,51
01.11.16	24,00	-	131,01	109,31	21,70	71,88	42,10	29,78	7,00	5,00	3,27	21,38	-	-	21,88	-	21,88	-	72,14	-	1,54			4,82
02.11.16	24,00	-	129,99	109,50	20,49	73,33	42,33	31,00	7,00	5,00	3,44	19,77	-	-	20,28	-	20,28	-	73,65	-	1,46			4,90
03.11.16	24,00	-	132,40	111,80	20,60	75,52	43,30	32,22	7,00	5,00	3,66	19,83	-	-	20,34	-	20,34	-	75,75	-	1,50			5,16
04.11.16	24,00	-	134,26	113,84	20,42	78,22	44,61	33,61	7,00	5,00	3,89	19,55	-	-	20,08	-	20,08	-	78,60	-	1,54			5,43
05.11.16	24,00	-	135,00	115,31	19,69	79,41	45,23	34,18	7,00	5,00	4,02	18,76	-	-	19,30	-	19,30	-	79,48	-	1,49			5,51
06.11.16	24,00	-	133,49	113,42	20,07	80,92	45,21	35,71	7,00	5,00	4,09	19,46	-	-	20,05	-	20,05	-	81,45	-	1,59			5,68
07.11.16	24,00	-	131,25	109,64	21,61	78,76	43,41	35,35	7,00	5,00	3,98	20,32	-	-	20,90	-	20,90	-	78,86	-	1,60			5,58
08.11.16	24,00	-	133,94	111,34	22,60	79,20	43,85	35,35	7,00	5,00	4,07	20,74	-	-	21,34	-	21,34	-	79,88	-	1,66			5,73
09.11.16	24,00	-	138,26	118,20	20,06	90,12	49,08	41,04	7,00	5,00	5,02	18,28	-	-	18,92	-	18,92	-	90,30	-	1,65			6,67
10.11.16	24,00	-	139,87	119,68	20,19	91,25	49,88	41,37	7,00	5,00	5,10	18,71	-	-	19,37	-	19,37	-	91,19	-	1,71			6,81
11.11.16	24,00	-	138,90	119,65	19,25	90,61	49,42	41,19	7,00	5,00	5,05	18,00	-	-	18,63	-	18,63	-	90,61	-	1,63			6,68
12.11.16	24,00	-	141,86	121,04	20,82	90,64	49,83	40,81	7,00	5,00	5,02	20,03	-	-	20,76	-	20,76	-	90,63	-	1,82			6,84
13.11.16	24,00	-	143,08	121,95	21,13	91,42	50,60	40,82	7,00	5,00	5,05	20,38	-	-	21,12	-	21,12	-	91,53	-	1,87			6,92
14.11.16	24,00	-	142,58	122,50	20,08	90,43	50,71	39,72	7,00	5,00	4,94	19,45	-	-	20,15	-	20,15	-	90,10	-	1,75			6,69
15.11.16	24,00	-	140,63	122,49	18,14	87,93	49,83	38,10	7,00	5,00	4,72	17,59	-	-	18,18	-	18,18	-	87,96	-	1,55			6,27
16.11.16	24,00	-	140,42	121,90	18,52	86,62	49,51	37,11	7,00	5,00	4,59	17,93	-	-	18,53	-	18,53	-	86,37	-	1,55			6,14
17.11.16	24,00	-	142,12	119,87	22,25	82,84	48,12	34,72	7,00	5,00	4,25	21,39	-	-	22,00	-	22,00	-	82,29	-	1,76			6,01
18.11.16	24,00	-	73,37	71,56	1,81	74,86	48,94	25,92	7,00	5,00	0,61	23,90	-	-	24,28	-	24,28	-	58,44	-	1,39			2,00
19.11.16	24,00	-	137,45	118,47	18,98	73,57	43,76	29,81	7,00	5,00	3,44	20,91	-	-	21,42	-	21,42	-	71,30	-	1,49			4,93
20.11.16	24,00	-	141,21	117,07	24,14	70,21	42,67	27,54	7,00	5,00	3,21	24,45	-	-	25,01	-	25,01	-	69,90	-	1,71			4,92
21.11.16	24,00	-	139,55	118,96	20,59	73,19	44,18	29,01	7,00	5,00	3,43	20,95	-	-	21,47	-	21,47	-	73,17	-	1,53			4,96
22.11.16	24,00	-	138,26	118,43	19,83	72,97	43,96	29,01	7,00	5,00	3,44	19,86	-	-	20,33	-	20,33	-	73,00	-	1,45			4,89
Среднее	24,00	-	132,35	112,39	19,97	78,24	45,25	32,99	7,00	5,00	3,73	20,34	-	-	20,89	-	20,89	-	77,57	-	1,57	-	-	5,30
Итого	744,00		4103,00	3483,95	619,05						115,78	630,68	0,00	0,00	647,70	0,00	647,70	0,00			48,63	0,00	0,00	164,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	30093,55	26111,19	5285,30	-	5401,55	-	787,66	-	-
	23.11.16 03:00	34206,61	29603,78	5914,95	-	6048,22	-	952,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °C = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **647,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.