Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	521,73	521,73	0,00	55,34	48,71	6,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
24.10.16	24,00	-	520,18	520,18	0,00	55,16	48,62	6,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
25.10.16	24,00	-	515,77	515,77	0,00	54,68	48,17	6,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
26.10.16	24,00	-	517,70	517,70	0,00	54,45	48,02	6,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
27.10.16	24,00	-	517,06	517,06	0,00	54,59	48,13	6,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
28.10.16	24,00	-	524,07	524,07	0,00	54,70	48,32	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
29.10.16	24,00	-	522,79	522,79	0,00	54,79	48,53	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
30.10.16	24,00	-	520,23	520,23	0,00	54,13	47,95	6,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
31.10.16	24,00	-	515,93	515,93	0,00	54,36	47,98	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
01.11.16	24,00	-	515,18	515,18	0,00	54,52	48,05	6,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
02.11.16	24,00	-	516,20	516,20	0,00	56,06	49,12	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
03.11.16	24,00	-	517,44	517,44	0,00	58,32	50,88	7,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
04.11.16	24,00	-	517,84	517,84	0,00	59,54	51,87	7,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
05.11.16	24,00	-	513,92	513,92	0,00	59,70	51,91	7,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
06.11.16	24,00	-	514,46	514,46	0,00	59,58	51,86	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
07.11.16	24,00	-	515,53	515,53	0,00	60,62	52,46	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
08.11.16	24,00	-	518,82	518,82	0,00	63,91	55,13	8,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
09.11.16	24,00	-	518,57	518,57	0,00	65,12	56,07	9,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
10.11.16	24,00	-	518,40	518,40	0,00	65,16	56,07	9,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
11.11.16	24,00	-	517,72	517,72	0,00	66,10	56,74	9,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
12.11.16	24,00	-	521,47	521,47	0,00	66,70	57,31	9,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
13.11.16	24,00	-	524,43	524,43	0,00	65,94	56,91	9,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
14.11.16	24,00	-	523,38	523,38	0,00	64,48	55,89	8,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
15.11.16	24,00	-	522,66	522,66	0,00	63,14	54,75	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
16.11.16	24,00	-	523,32	523,32	0,00	62,94	54,72	8,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
17.11.16	24,00	-	523,76	523,76	0,00	59,21	51,95	7,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
18.11.16	24,00	-	523,12	523,12	0,00	55,77	49,26	6,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
19.11.16	24,00	-	523,30	523,30	0,00	54,13	47,92	6,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
20.11.16	24,00	-	529,15	529,15	0,00	54,49	48,31	6,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
21.11.16	24,00	-	529,43	529,43	0,00	54,18	48,07	6,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
22.11.16	24,00	-	528,46	528,46	0,00	53,40	47,40	6,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
Среднее	24,00	-	520,39	520,39	-	58,56	51,20	7,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
Итого	744,00		16132,02	16132,02	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	47539,79	47554,96	-	-	-	-	286,44	-	-
	23.11.16 03:00	63672,30	63687,47	-	-	-	-	405,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел энергосбыта КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29 НОЯ 2016 г.