Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	95,74	79,83	15,91	73,70	48,02	25,68	7,00	5,00	2,05	15,91	-	-	16,23	-	16,23	-	73,69	-	1,17			3,22
24.10.16	24,00	-	95,30	82,39	12,91	74,16	49,24	24,92	7,00	5,00	2,06	12,91	-	-	13,17	-	13,17	-	74,12	-	0,96			3,01
25.10.16	24,00	-	91,74	82,72	9,02	73,77	48,46	25,31	7,00	5,00	2,10	9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	73,79	-	0,67			2,76
26.10.16	24,00	-	93,15	82,84	10,31	73,98	48,34	25,64	7,00	5,00	2,13	10,31	-	-	10,52	-	10,52	-	73,98	-	0,76			2,89
27.10.16	24,00	-	93,85	82,66	11,19	73,60	47,86	25,74	7,00	5,00	2,13	11,19	-	-	11,42	-	11,42	-	73,61	-	0,82			2,95
28.10.16	24,00	-	92,37	83,42	8,95	73,82	48,37	25,45	7,00	5,00	2,13	8,95	-	-	9,13	-	9,13	-	73,83	-	0,66			2,79
29.10.16	24,00	-	95,39	84,06	11,33	74,13	49,07	25,06	7,00	5,00	2,11	11,33	-	-	11,56	-	11,56	-	74,12	-	0,84			2,95
30.10.16	24,00	-	95,96	83,08	12,88	74,04	48,67	25,37	7,00	5,00	2,11	12,88	-	-	13,14	-	13,14	-	74,02	-	0,95			3,06
31.10.16	24,00	-	92,81	82,75	10,06	73,29	48,00	25,29	7,00	5,00	2,10	10,06	-	-	10,27	-	10,27	-	73,25	-	0,74			2,83
01.11.16	23,00	-	87,86	79,33	8,53	73,87	48,10	25,77	7,00	5,00	2,05	8,53	-	-	8,70	-	8,70	-	73,85	-	0,63			2,68
02.11.16	24,00	-	90,06	81,78	8,28	74,00	47,68	26,32	7,00	5,00	2,15	8,28	-	-	8,45	-	8,45	-	74,00	-	0,61			2,77
03.11.16	24,00	-	91,44	81,87	9,57	76,40	48,56	27,84	7,00	5,00	2,28	9,57	-	-	9,77	-	9,77	-	76,44	-	0,73			3,01
04.11.16	24,00	-	92,25	82,40	9,85	79,28	50,33	28,95	7,00	5,00	2,39	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	79,40	-	0,78			3,17
05.11.16	24,00	-	92,51	83,45	9,06	80,34	50,81	29,53	7,00	5,00	2,47	9,06	-	-	9,24	-	9,24	-	80,47	-	0,73			3,20
06.11.16	24,00	-	89,32	78,60	10,72	81,96	51,11	30,85	7,00	5,00	2,43	10,72	-	-	10,94	-	10,94	-	81,91	-	0,88			3,31
07.11.16	24,00	-	87,40	77,48	9,92	83,56	50,78	32,78	7,00	5,00	2,55	9,92	-	-	10,12	-	10,12	-	83,53	-	0,83			3,37
08.11.16	24,00	-	87,74	78,22	9,52	85,74	52,03	33,71	7,00	5,00	2,64	9,52	-	-	9,71	-	9,71	-	85,68	-	0,82			3,46
09.11.16	24,00	-	87,52	78,64	8,88	87,48	52,92	34,56	7,00	5,00	2,72	8,88	-	-	9,06	-	9,06	-	87,47	-	0,78			3,50
10.11.16	24,00	-	85,63	77,37	8,26	90,30	54,01	36,29	7,00	5,00	2,81	8,26	-	-	8,43	-	8,43	-	90,21	-	0,75			3,56
11.11.16	24,00	-	84,61	75,75	8,86	90,21	53,24	36,97	7,00	5,00	2,81	8,86	-	-	9,04	-	9,04	-	90,09	-	0,80			3,61
12.11.16	24,00	-	86,84	77,35	9,49	89,57	53,79	35,78	7,00	5,00	2,77	9,49	-	-	9,68	-	9,68	-	89,48	-	0,85			3,62
13.11.16	24,00	-	86,05	76,39	9,66	88,26	53,68	34,58	7,00	5,00	2,65	9,66	-	-	9,86	-	9,86	-	88,08	-	0,85			3,50
14.11.16	24,00	-	87,26	77,59	9,67	86,60	53,35	33,25	7,00	5,00	2,59	9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	86,47	-	0,84			3,42
15.11.16	24,00	-	95,84	87,40	8,44	85,52	53,99	31,53	7,00	5,00	2,76	8,44	-	-	8,61	-	8,61	-	85,38	-	0,72			3,48
16.11.16	24,00	-	89,72	80,46	9,26	86,79	53,67	33,12	7,00	5,00	2,67	9,26	-	-	9,45	-	9,45	-	86,64	-	0,80	-	-	3,47
17.11.16	24,00	-	91,74	84,48	7,26	83,65	51,90	31,75	7,00	5,00	2,69	7,26	-	-	7,41	-	7,41	-	83,56	-	0,61			3,29
18.11.16	24,00	-	88,88	80,89	7,99	80,12	50,94	29,18	7,00	5,00	2,36	7,99	-	-	8,15	-	8,15	-	79,91	-	0,64			3,00
19.11.16	24,00	-	90,06	80,56	9,50	77,71	49,98	27,73	7,00	5,00	2,24	9,50	-	-	9,69	-	9,69	-	77,55	-	0,74			2,97
20.11.16	24,00	-	92,24	80,77	11,47	76,53	49,56	26,97	7,00	5,00	2,18	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	76,51	-	0,88			3,06
21.11.16	24,00	-	89,37	80,86	8,51	75,06	48,79	26,27	7,00	5,00	2,13	8,51	-	-	8,68	-	8,68	-	74,95	-	0,64			2,76
22.11.16	24,00	-	89,39	80,64	8,75	73,65	47,70	25,95	7,00	5,00	2,10	8,75	-	-	8,93	-	8,93	-	73,62	-	0,64			2,74
Среднее	23,97	-	90,65	80,84	9,81	79,71	50,42	29,29	7,00	5,00	2,37	9,81	-	-	10,01	-	10,01	-	79,66	-	0,78	-	-	3,14
Итого	743,00		2810,04	2506,03	304,01						73,33	304,01	0,00	0,00	310,21	0,00	310,21	0,00			24,10	0,00	0,00	97,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 15:00	29942,08	24322,40	6377,17	-	6522,46	-	826,94	-	-
	23.11.16 08:00	32683,24	26780,62	7156,66	-	7323,98	-	920,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °С = -0,70 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **96,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **310,21** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.