Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(h2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	89,60	73,82	15,78	73,49	46,40	27,09	7,00	5,00	2,01	15,78	-	-	17,24	-	17,24	-	73,31	-	1,16			3,16
24.10.16	24,00	-	89,82	75,30	14,52	73,94	47,37	26,57	7,00	5,00	2,01	14,52	-	-	16,02	-	16,02	-	73,77	-	1,07			3,08
25.10.16	24,00	-	99,88	85,15	14,73	73,59	49,44	24,15	7,00	5,00	2,06	14,73	-	-	16,18	-	16,18	-	73,59	-	1,08			3,14
26.10.16	24,00	-	107,91	93,69	14,22	73,80	51,73	22,07	7,00	5,00	2,07	14,22	-	-	15,68	-	15,68	-	73,73	-	1,05			3,12
27.10.16	24,00	-	107,55	93,37	14,18	73,42	51,65	21,77	7,00	5,00	2,04	14,18	-	-	15,62	-	15,62	-	73,35	-	1,04			3,08
28.10.16	24,00	-	97,27	82,41	14,86	73,60	49,30	24,30	7,00	5,00	2,01	14,86	-	-	16,33	-	16,33	-	73,49	-	1,09			3,10
29.10.16	24,00	-	90,65	75,13	15,52	73,87	47,83	26,04	7,00	5,00	1,96	15,52	-	-	17,02	-	17,02	-	73,70	-	1,14			3,11
30.10.16	24,00	-	90,58	74,31	16,27	73,79	47,00	26,79	7,00	5,00	2,00	16,27	-	-	17,78	-	17,78	-	73,59	-	1,20			3,20
31.10.16	24,00	-	89,34	73,55	15,79	73,05	46,20	26,85	7,00	5,00	1,98	15,79	-	-	17,23	-	17,23	-	72,89	-	1,15			3,13
01.11.16	24,00	-	84,88	70,47	14,41	73,60	46,54	27,06	7,00	5,00	1,91	14,41	-	-	12,77	-	12,77	-	73,40	-	1,06			2,97
02.11.16	24,00	-	88,78	72,51	16,27	73,74	45,61	28,13	7,00	5,00	2,04	16,27	-	-	17,72	-	17,72	-	73,57	-	1,20			3,24
03.11.16	24,00	-	87,48	72,70	14,78	76,14	46,41	29,73	7,00	5,00	2,17	14,78	-	-	16,34	-	16,34	-	76,04	-	1,12			3,29
04.11.16	24,00	-	88,62	73,35	15,27	78,93	47,65	31,28	7,00	5,00	2,30	15,27	-	-	17,03	-	17,03	-	78,70	-	1,20			3,50
05.11.16	24,00	-	89,80	74,68	15,12	80,02	48,33	31,69	7,00	5,00	2,37	15,12	-	-	16,87	-	16,87	-	80,02	-	1,21			3,58
06.11.16	24,00	-	92,71	76,38	16,33	81,68	49,39	32,29	7,00	5,00	2,47	16,33	-	-	18,13	-	18,13	-	81,53	-	1,33			3,80
07.11.16	24,00	-	91,16	75,72	15,44	83,31	49,28	34,03	7,00	5,00	2,58	15,44	-	-	17,33	-	17,33	-	83,23	-	1,29			3,87
08.11.16	24,00	-	91,02	76,06	14,96	85,41	50,28	35,13	7,00	5,00	2,68	14,96	-	-	16,94	-	16,94	-	85,25	-	1,28			3,95
09.11.16	24,00	-	91,03	76,09	14,94	87,16	51,17	35,99	7,00	5,00	2,74	14,94	-	-	17,05	-	17,05	-	87,11	-	1,30			4,04
10.11.16	24,00	-	89,78	76,63	13,15	89,92	52,87	37,05	7,00	5,00	2,85	13,15	-	-	15,35	-	15,35	-	89,67	-	1,18			4,03
11.11.16	24,00	-	90,34	77,12	13,22	89,80	53,30	36,50	7,00	5,00	2,82	13,22	-	-	15,41	-	15,41	-	89,51	-	1,18			4,01
12.11.16	24,00	-	94,27	79,13	15,14	89,20	53,56	35,64	7,00	5,00	2,83	15,14	-	-	17,39	-	17,39	-	88,98	-	1,35			4,18
13.11.16	24,00	-	95,08	78,27	16,81	87,88	53,56	34,32	7,00	5,00	2,70	16,81	-	-	18,95	-	18,95	-	87,56	-	1,47			4,17
14.11.16	24,00	-	93,93	79,47	14,46	86,25	53,26	32,99	7,00	5,00	2,63	14,46	-	-	16,48	-	16,48	-	85,92	-	1,24			3,87
15.11.16	24,00	-	94,19	79,36	14,83	85,23	52,64	32,59	7,00	5,00	2,60	14,83	-	-	16,85	-	16,85	-	85,03	-	1,26			3,86
16.11.16	24,00	-	46,09	44,34	1,75	83,09	52,41	30,68	7,00	5,00	1,40	1,75	-	-	2,60	-	2,60	-	69,05	-	0,12			1,52
17.11.16	24,00	-	97,69	82,19	15,50	83,30	52,87	30,43	7,00	5,00	2,51	15,50	-	-	17,43	-	17,43	-	83,10	-	1,29			3,80
18.11.16	24,00	-	97,38	82,43	14,95	79,88	51,78	28,10	7,00	5,00	2,32	14,95	-	-	16,73	-	16,73	-	79,73	-	1,19			3,51
19.11.16	24,00	-	98,03	82,09	15,94	77,46	50,41	27,05	7,00	5,00	2,23	15,94	-	-	17,63	-	17,63	-	77,30	-	1,23			3,46
20.11.16	24,00	-	99,70	82,21	17,49	76,28	50,12	26,16	7,00	5,00	2,16	17,49	-	-	19,13	-	19,13	-	76,21	-	1,33			3,49
21.11.16	24,00	-	98,79	82,18	16,61	74,83	49,35	25,48	7,00	5,00	2,10	16,61	-	-	18,16	-	18,16	-	74,72	-	1,24			3,34
22.11.16	24,00		98,84	82,16	16,68	76,19	49,96	26,23	7,00	5,00	2,16	16,68	-	-	18,31	-	18,31	-	76,08	-	1,27	-	-	3,43
Среднее	24,00	-	92,33	77,49	14,84	79,41	49,92	29,49	7,00	5,00	2,28	14,84	-	-	16,44	-	16,44	-	78,81	-	1,17	-	-	3,45
Итого	744,00		2862,19	2402,27	459,92						70,68	459,92	0,00	0,00	509,70	0,00	509,70	0,00			35,06	0,00	0,00	107,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **509,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 2 ВНОЯ 2016 «____» _____ г.