

Адрес: ЖКС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 С/Ю-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрахаит Контакт"
 Исполник: Общественный 3д

Установка прибора: Часовые и отсчет. приборы в фидале: ВКГТ-20Н697-Н(С)1116хС
 Режим (Смена): 3001
 Смена подключения: Двухтарифная

Агент: ЖКС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 С/Ю-ГВС
 Договор №: 9907.038.1
 Строй.Адрес: Ново-Александровская 19
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: С/Ю-ГВС
 Код УЛТ: 150/70
 График: 150/70

Тариф: ГВС-2.31

Вычислитель: ВКГ-7 № 204697
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Глиб= 0.067
 Обращ.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 25 Глиб= 0.067
 Тр.цирк.(ГВС(M3)): расходомер: ПРЭМ 32 Глиб= 0.067
 Тр.подлики(M5): расходомер: Глиб= 0.067
 Расчетный алгоритм: Эма: Q=M1*(P1-Н2)/(Т1-Н2) лето Q=M1*(P1-Н2)/(Т1-Н2) зима
 Расчетные нагрузки (Гкал/час): Qот=0.217 Qверт.= Qот*Гверт=0.03927
 Допуск на нагрузку (Гкал/час): Qот.гвс.ср.= Qот.гвс.ср.*Гверт.=0.03927
 Допуск на расход (ГД.ГЛ.Г): Qот.гвс.ср.= Qот.гвс.ср.*Гверт.=0.03927
 Ограничение потребления за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016: Qот.гвс.ср.= Qот.гвс.ср.*Гверт.=0.03927
 Qот.гвс.ср.= Qот.гвс.ср.*Гверт.=0.03927
 Qот.гвс.ср.= Qот.гвс.ср.*Гверт.=0.03927
 Qот.гвс.ср.= Qот.гвс.ср.*Гверт.=0.03927

Дата	Тп	Нс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Q общ.		
			M1	M2	дM	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотпл	M3	M4	дM	V3	V4	дV3	дV4	T3	T4	Qгвс.обл.	Qгвс.кап.		Qгвс.гвс.	
23.10.16	24.00	-	107.02	93.95	13.07	72.97	48.02	24.95	7.00	5.00	2.35	13.07	-	-	14.68	-	14.68	-	72.94	-	0.95	-	-	3.40	
24.10.16	24.00	-	110.05	96.01	14.04	73.47	48.77	24.70	7.00	5.00	2.37	14.04	-	-	15.68	-	15.68	-	73.46	-	1.03	-	-	3.40	
25.10.16	24.00	-	106.62	94.60	12.02	72.97	48.14	24.83	7.00	5.00	2.35	12.02	-	-	13.61	-	13.61	-	72.95	-	0.88	-	-	3.35	
26.10.16	24.00	-	107.54	93.98	13.56	73.18	48.14	25.04	7.00	5.00	2.36	13.56	-	-	15.20	-	15.20	-	73.16	-	0.99	-	-	3.25	
27.10.16	24.00	-	106.89	94.10	12.79	72.83	47.98	24.85	7.00	5.00	2.34	12.79	-	-	14.38	-	14.38	-	72.81	-	0.93	-	-	3.24	
28.10.16	24.00	-	107.51	95.12	12.39	73.01	48.50	24.51	7.00	5.00	2.33	12.39	-	-	14.95	-	14.95	-	73.24	-	1.05	-	-	3.22	
29.10.16	24.00	-	109.35	95.97	13.38	73.37	49.03	24.78	7.00	5.00	2.34	13.38	-	-	15.95	-	15.95	-	73.24	-	1.08	-	-	3.29	
30.10.16	24.00	-	108.71	94.35	14.36	73.27	48.49	24.78	7.00	5.00	2.31	14.36	-	-	16.56	-	16.56	-	72.46	-	0.93	-	-	3.40	
31.10.16	24.00	-	108.69	93.75	14.94	72.51	47.86	24.65	7.00	5.00	2.26	14.94	-	-	16.44	-	16.44	-	73.10	-	0.96	-	-	3.33	
01.11.16	23.00	-	103.08	90.41	12.67	73.20	48.11	25.00	7.00	5.00	2.26	12.67	-	-	14.76	-	14.76	-	73.19	-	0.96	-	-	3.48	
02.11.16	24.00	-	106.18	93.06	13.12	72.20	47.71	25.49	7.00	5.00	2.32	13.12	-	-	14.76	-	14.76	-	73.19	-	0.96	-	-	3.48	
03.11.16	24.00	-	105.77	92.98	12.79	72.97	48.29	27.06	7.00	5.00	2.52	12.79	-	-	14.58	-	14.58	-	78.17	-	1.08	-	-	3.73	
04.11.16	24.00	-	107.22	93.34	13.88	78.13	49.78	28.35	7.00	5.00	2.65	13.88	-	-	15.69	-	15.69	-	79.50	-	1.19	-	-	3.92	
05.11.16	24.00	-	109.50	94.95	14.95	79.42	50.54	28.88	7.00	5.00	2.73	14.95	-	-	16.86	-	16.86	-	80.99	-	1.14	-	-	3.99	
06.11.16	24.00	-	111.50	97.39	14.11	81.00	51.78	29.22	7.00	5.00	2.85	14.11	-	-	16.16	-	16.16	-	82.52	-	1.23	-	-	4.17	
07.11.16	24.00	-	111.22	96.35	14.87	82.49	51.96	30.53	7.00	5.00	2.95	14.87	-	-	17.03	-	17.03	-	84.69	-	1.17	-	-	4.22	
08.11.16	24.00	-	110.67	96.86	13.81	84.70	53.27	31.43	7.00	5.00	3.05	13.81	-	-	16.08	-	16.08	-	86.34	-	1.20	-	-	4.34	
09.11.16	24.00	-	108.13	95.46	12.67	89.14	53.98	32.33	7.00	5.00	3.14	12.67	-	-	15.11	-	15.11	-	89.11	-	1.13	-	-	4.39	
10.11.16	24.00	-	110.75	96.86	13.87	89.14	55.05	34.09	7.00	5.00	3.26	13.87	-	-	16.15	-	16.15	-	89.20	-	1.08	-	-	4.32	
11.11.16	24.00	-	105.63	93.52	12.11	89.26	54.68	34.58	7.00	5.00	3.24	12.11	-	-	15.53	-	15.53	-	88.57	-	1.21	-	-	4.26	
12.11.16	24.00	-	109.33	95.62	13.71	88.60	55.26	33.34	7.00	5.00	3.07	13.71	-	-	16.09	-	16.09	-	87.36	-	1.19	-	-	4.16	
13.11.16	24.00	-	108.11	94.51	13.60	87.44	55.09	32.35	7.00	5.00	3.07	13.60	-	-	15.89	-	15.89	-	85.67	-	1.15	-	-	4.09	
14.11.16	24.00	-	109.83	96.36	13.47	85.77	54.64	31.13	7.00	5.00	2.94	13.47	-	-	15.81	-	15.81	-	84.56	-	1.16	-	-	4.17	
15.11.16	24.00	-	109.96	95.28	13.68	84.60	54.18	30.42	7.00	5.00	2.94	13.68	-	-	15.81	-	15.81	-	85.86	-	1.17	-	-	4.17	
16.11.16	24.00	-	109.30	95.72	13.58	82.39	52.30	30.09	7.00	5.00	2.82	13.58	-	-	12.84	-	12.84	-	81.61	-	0.89	-	-	3.80	
17.11.16	24.00	-	104.06	93.20	10.86	82.39	52.30	30.09	7.00	5.00	2.82	10.86	-	-	16.12	-	16.12	-	79.43	-	1.13	-	-	3.68	
18.11.16	24.00	-	111.76	97.54	14.22	79.49	52.22	27.27	7.00	5.00	2.51	14.22	-	-	16.96	-	16.96	-	77.01	-	1.17	-	-	3.60	
19.11.16	24.00	-	112.00	96.83	15.17	77.06	51.18	25.88	7.00	5.00	2.43	15.17	-	-	17.19	-	17.19	-	75.77	-	1.09	-	-	3.49	
20.11.16	24.00	-	112.40	96.94	15.46	75.78	50.74	25.04	7.00	5.00	2.39	15.46	-	-	16.30	-	16.30	-	74.43	-	1.06	-	-	3.40	
21.11.16	24.00	-	112.03	97.36	14.67	74.47	49.91	24.56	7.00	5.00	2.39	14.67	-	-	16.13	-	16.13	-	72.96	-	1.07	-	-	3.73	
22.11.16	24.00	-	111.79	97.21	14.58	72.96	48.94	24.02	7.00	5.00	2.34	14.58	-	-	15.40	-	15.40	-	78.80	-	1.07	-	-	3.73	
Среднее	23.97	-	108.79	95.17	13.63	78.84	50.24	27.90	7.00	5.00	2.66	13.63	-	-	15.40	-	15.40	-	78.80	-	1.07	-	-	3.73	
Итого	743.00	-	3372.60	2950.20	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	115.74

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.10.16 03:00 23.11.16 03:00
 М1(Г) 5997.77 М2(Г) 4959.72 М3(Г) 1348.28 М4(Г) 1375.17
 М5(Г) 6299.97 М6(Г) 5234.07 М7(Г) 1476.61 М8(Г) 1510.22 М9(Г) 1872.34

Период расчета по среднему: Коммунально-энергетический, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, расчетный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.31 °C = -0.98 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 114.77 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 477.28 куб.м.

Отрегулировать температуру

Отчетный документ

Печать потребителя

Отчет принят

28.11.2016