Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	147,15	128,04	19,11	73,85	48,20	25,65	7,00	5,00	3,43	17,27	-	-	17,69	-	17,69	-	73,49	-	1,27			4,70
24.10.16	24,00	-	147,44	130,37	17,07	74,30	48,74	25,56	7,00	5,00	3,48	15,27	-	-	15,66	-	15,66	-	73,93	-	1,13			4,61
25.10.16	24,00	-	146,87	128,49	18,38	73,89	48,22	25,67	7,00	5,00	3,44	16,48	-	-	16,89	-	16,89	-	73,72	-	1,22			4,66
26.10.16	24,00	-	146,67	125,61	21,06	74,10	47,86	26,24	7,00	5,00	3,64	16,51	-	-	16,90	-	16,90	-	73,85	-	1,22			4,86
27.10.16	24,00	-	136,51	114,69	21,82	73,69	49,92	23,77	7,00	5,00	3,02	17,99	-	-	18,43	-	18,43	-	73,42	-	1,32			4,34
28.10.16	24,00	-	156,36	136,99	19,37	73,95	51,56	22,39	7,00	5,00	3,43	14,64	-	-	15,02	-	15,02	-	73,71	-	1,08			4,50
29.10.16	24,00	-	157,93	135,65	22,28	74,24	51,11	23,13	7,00	5,00	3,69	14,96	-	-	15,29	-	15,29	-	73,90	-	1,11			4,80
30.10.16	24,00	-	157,85	134,60	23,25	74,18	50,58	23,60	7,00	5,00	3,71	16,13	-	-	16,52	-	16,52	-	73,79	-	1,19			4,91
31.10.16	24,00	-	155,81	136,77	19,04	73,43	49,70	23,73	7,00	5,00	3,58	14,73	-	-	15,09	-	15,09	-	72,99	-	1,07			4,65
01.11.16	24,00	-	156,27	139,37	16,90	74,04	49,74	24,30	7,00	5,00	3,52	15,21	-	-	15,58	-	15,58	-	73,72	-	1,12			4,64
02.11.16	24,00	-	155,79	137,79	18,00	74,17	49,27	24,90	7,00	5,00	3,56	16,41	-	-	16,80	-	16,80	-	74,00	-	1,22			4,77
03.11.16	24,00	-	155,51	138,02	17,49	76,58	50,15	26,43	7,00	5,00	3,78	15,83	-	-	16,24	-	16,24	-	76,73	-	1,21			4,99
04.11.16	24,00	-	155,79	138,95	16,84	79,41	51,74	27,67	7,00	5,00	3,97	15,33	-	-	15,79	-	15,79	-	79,47	-	1,22			5,19
05.11.16	24,00	-	157,33	141,22	16,11	80,50	52,75	27,75	7,00	5,00	4,04	14,65	-	-	15,07	-	15,07	-	80,75	-	1,18			5,22
06.11.16	24,00	-	164,25	144,20	20,05	82,16	53,75	28,41	7,00	5,00	4,24	18,47	-	-	19,00	-	19,00	-	82,02	-	1,52			5,75
07.11.16	24,00	-	160,15	143,04	17,11	83,81	53,70	30,11	7,00	5,00	4,41	15,90	-	-	16,41	-	16,41	-	83,91	-	1,34			5,75
08.11.16	24,00	-	170,99	143,21	27,78	86,02	55,03	30,99	7,00	5,00	4,55	26,50	-	-	27,39	-	27,39	-	86,14	-	2,28			6,84
09.11.16	24,00	-	160,15	143,26	16,89	87,69	55,84	31,85	7,00	5,00	4,70	15,47	-	-	15,99	-	15,99	-	87,74	-	1,36			6,06
10.11.16	24,00	-	157,07	140,58	16,49	90,52	57,11	33,41	7,00	5,00	4,84	15,09	-	-	15,67	-	15,67	-	90,23	-	1,36			6,20
11.11.16	24,00	-	154,64	138,85	15,79	90,44	56,83	33,61	7,00	5,00	4,81	14,43	-	-	14,94	-	14,94	-	89,89	-	1,30			6,10
12.11.16	24,00	-	159,09	142,33	16,76	89,77	57,32	32,45	7,00	5,00	4,74	15,51	-	-	16,06	-	16,06	-	89,42	-	1,39			6,13
13.11.16	24,00	-	159,83	140,68	19,15	88,42	57,02	31,40	7,00	5,00	4,56	17,81	-	-	18,41	-	18,41	-	87,53	-	1,56			6,12
14.11.16	24,00	-	157,88	142,63	15,25	86,76	56,49	30,27	7,00	5,00	4,45	14,02	-	-	14,46	-	14,46	-	85,81	-	1,21			5,65
15.11.16	24,00	-	159,33	142,44	16,89	85,73	55,99	29,74	7,00	5,00	4,36	15,65	-	-	16,12	-	16,12	-	85,34	-	1,33			5,69
16.11.16	24,00	-	80,54	87,91	-7,37	82,60	55,29	27,31	7,00	5,00	0,71	17,93	-	-	18,26	-	18,26	-	61,20	-	1,10			1,80
17.11.16	24,00	-	157,16	140,88	16,28	83,43	54,09	29,34	7,00	5,00	4,23	15,57	-	-	16,03	-	16,03	-	81,45	-	1,27			5,50
18.11.16	24,00	-	161,34	143,33	18,01	80,30	53,61	26,69	7,00	5,00	4,03	15,73	-	-	16,19	-	16,19	-	79,63	-	1,25			5,28
19.11.16	24,00	-	161,04	142,75	18,29	77,85	52,57	25,28	7,00	5,00	3,79	16,16	-	-	16,58	-	16,58	-	77,30	-	1,25			5,04
20.11.16	24,00	-	162,32	143,05	19,27	76,67	52,15	24,52	7,00	5,00	3,67	17,22	-	-	17,69	-	17,69	-	76,42	-	1,32			4,99
21.11.16	24,00	-	161,74	143,35	18,39	75,19	51,22	23,97	7,00	5,00	3,60	16,45	-	-	16,87	-	16,87	-	74,60	-	1,23			4,83
22.11.16	24,00	-	161,07	143,59	17,48	73,78	50,37	23,41	7,00	5,00	3,49	15,78	-	-	16,18	-	16,18	-	73,56	-	1,16			4,66
Среднее	24,00	-	154,25	136,54	17,72	79,72	52,51	27,21	7,00	5,00	3,85	16,29	-	-	16,75	-	16,75	-	78,70	-	1,28	-	-	5,14
Итого	744,00		4781,87	4232,64	549,23						119,45	505,10	0,00	0,00	519,22	0,00	519,22	0,00			39,78	0,00	0,00	159,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	11205,29	9631,75	1411,83	-	1440,63	-	202,68	-	-
	23.11.16 03:00	15983,06	13860,12	1917,18	-	1960,11	-	361,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -1,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 158,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 519,22 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управл. печать энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 2 ВНОЯ 2016

«____» _____ г.