Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	147,25	127,00	20,25	73,01	47,55	25,46	7,00	5,00	2,85	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,08	-	1,48			4,33
24.10.16	24,00	-	150,22	129,97	20,25	73,47	48,14	25,33	7,00	5,00	2,91	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,55	-	1,49			4,39
25.10.16	24,00	-	148,16	127,91	20,25	73,03	47,49	25,54	7,00	5,00	2,89	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,13	-	1,48			4,37
26.10.16	24,00	-	150,18	129,93	20,25	73,23	47,55	25,68	7,00	5,00	2,95	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,34	-	1,49			4,44
27.10.16	24,00	-	151,92	131,67	20,25	72,86	47,47	25,39	7,00	5,00	2,96	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	72,96	-	1,48			4,44
28.10.16	24,00	-	152,43	132,18	20,25	73,04	47,92	25,12	7,00	5,00	2,93	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,15	-	1,48			4,42
29.10.16	24,00	-	154,72	134,47	20,25	73,34	48,64	24,70	7,00	5,00	2,93	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,44	-	1,49			4,42
30.10.16	24,00	-	154,52	134,27	20,25	73,28	48,01	25,27	7,00	5,00	3,01	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,36	-	1,49			4,49
31.10.16	24,00	-	153,46	133,21	20,25	72,55	47,21	25,34	7,00	5,00	3,00	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	72,64	-	1,47			4,47
01.11.16	24,00	-	154,27	134,02	20,25	73,13	47,41	25,72	7,00	5,00	3,07	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,23	-	1,48			4,55
02.11.16	24,00	-	151,53	131,28	20,25	73,25	46,98	26,27	7,00	5,00	3,07	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	73,35	-	1,49			4,56
03.11.16	24,00	-	152,08	131,83	20,25	75,55	47,80	27,75	7,00	5,00	3,27	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	75,70	-	1,53			4,81
04.11.16	24,00	-	153,31	133,06	20,25	78,36	49,48	28,88	7,00	5,00	3,44	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	78,51	-	1,59			5,03
05.11.16	24,00	-	157,68	137,43	20,25	79,51	50,38	29,13	7,00	5,00	3,60	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	79,68	-	1,61			5,21
06.11.16	24,00	-	161,98	141,73	20,25	81,15	51,47	29,68	7,00	5,00	3,79	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	81,26	-	1,65			5,44
07.11.16	24,00	-	157,82	137,57	20,25	82,74	51,66	31,08	7,00	5,00	3,86	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,91	-	1,68			5,54
08.11.16	24,00	-	156,73	136,48	20,25	84,87	52,86	32,01	7,00	5,00	3,94	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,96	-	1,72			5,66
09.11.16	24,00	-	156,73	136,48	20,25	86,56	53,65	32,91	7,00	5,00	4,06	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	86,68	-	1,76			5,82
10.11.16	24,00	-	153,61	133,36	20,25	89,33	54,56	34,77	7,00	5,00	4,20	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	89,39	-	1,81			6,01
11.11.16	24,00	-	152,21	131,96	20,25	89,27	53,93	35,34	7,00	5,00	4,23	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	89,30	-	1,81			6,04
12.11.16	24,00	-	155,35	135,10	20,25	88,64	54,38	34,26	7,00	5,00	4,19	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,72	-	1,80			5,99
13.11.16	24,00	-	154,13	133,88	20,25	87,38	54,13	33,25	7,00	5,00	4,02	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,42	-	1,77			5,79
14.11.16	24,00	-	157,80	137,55	20,25	85,70	53,74	31,96	7,00	5,00	3,97	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	85,69	-	1,74			5,70
15.11.16	24,00	-	158,34	138,09	20,25	84,64	53,12	31,52	7,00	5,00	3,93	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,70	-	1,72			5,64
16.11.16	24,00	-	82,35	62,10	20,25	82,22	52,87	29,35	7,00	5,00	1,54	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	75,22	-	1,52			3,06
17.11.16	24,00	-	161,33	141,08	20,25	81,90	50,93	30,97	7,00	5,00	3,97	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	81,71	-	1,65			5,62
18.11.16	24,00	-	162,05	141,80	20,25	79,32	50,95	28,37	7,00	5,00	3,61	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	79,37	-	1,61			5,22
19.11.16	24,00	-	163,26	143,01	20,25	76,86	49,91	26,95	7,00	5,00	3,45	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,93	-	1,56			5,01
20.11.16	24,00	-	168,28	148,03	20,25	75,60	49,61	25,99	7,00	5,00	3,45	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	75,70	-	1,53			4,98
21.11.16	24,00	-	164,70	144,45	20,25	74,18	49,01	25,17	7,00	5,00	3,24	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	74,23	-	1,50			4,75
22.11.16	24,00	-	167,36	147,11	20,25	72,81	48,09	24,72	7,00	5,00	3,25	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	72,92	-	1,48			4,73
Среднее	24,00	-	153,73	133,48	20,25	78,73	50,22	28,51	7,00	5,00	3,41	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	78,59	-	1,59	-	-	5,00
Итого	744,00		4765,76	4138,01	627,75						105,58	627,75	0,00	0,00	640,56	0,00	640,56	0,00			49,33	0,00	0,00	154,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.10.16 04:00	16158,46	21750,55	6840,16	-	6995,97	-	23,90	-	-
	23.11.16 03:00	20323,84	24359,55	7876,66	-	8062,10	-	223,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **640,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
СЧЕТ ПРИНЯТ
2 ИЮЛ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.