Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

9216

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	100,71	57,60	43,11	73,74	39,61	34,13	7,00	5,00	1,97	43,11	-	-	42,42	-	42,42	-	73,62	-	3,17			5,15
24.10.16	24,00	-	95,58	58,66	36,92	74,21	40,28	33,93	7,00	5,00	1,99	36,92	-	-	36,13	-	36,13	-	74,14	-	2,74			4,73
25.10.16	24,00	-	94,12	57,86	36,26	73,80	39,77	34,03	7,00	5,00	1,97	36,26	-	-	35,45	-	35,45	-	73,72	-	2,67			4,65
26.10.16	24,00	-	94,03	57,81	36,22	73,98	39,71	34,27	7,00	5,00	1,99	36,22	-	-	35,41	-	35,41	-	73,88	-	2,68			4,66
27.10.16	24,00	-	95,87	57,71	38,16	73,59	39,42	34,17	7,00	5,00	1,97	38,16	-	-	37,47	-	37,47	-	73,51	-	2,81			4,78
28.10.16	24,00	-	94,15	58,05	36,10	73,80	39,71	34,09	7,00	5,00	1,98	36,10	-	-	35,42	-	35,42	-	73,74	-	2,66			4,65
29.10.16	24,00	-	96,95	58,52	38,43	74,05	40,50	33,55	7,00	5,00	1,97	38,43	-	-	37,92	-	37,92	-	73,93	-	2,84			4,81
30.10.16	24,00	-	96,67	57,98	38,69	73,99	40,11	33,88	7,00	5,00	1,97	38,69	-	-	38,20	-	38,20	-	73,87	-	2,86			4,83
31.10.16	24,00	-	97,27	57,46	39,81	73,32	39,66	33,66	7,00	5,00	1,94	39,81	-	-	39,02	-	39,02	-	73,30	-	2,92			4,85
01.11.16	24,00	-	94,14	57,77	36,37	73,85	39,88	33,97	7,00	5,00	1,97	36,37	-	-	35,73	-	35,73	-	73,73	-	2,68			4,65
02.11.16	24,00	-	96,80	56,18	40,62	74,01	39,18	34,83	7,00	5,00	1,96	40,62	-	-	39,21	-	39,21	-	73,93	-	3,00			4,96
03.11.16	24,00	-	93,13	56,75	36,38	76,41	39,17	37,24	7,00	5,00	2,12	36,38	-	-	35,39	-	35,39	-	76,42	-	2,78			4,90
04.11.16	24,00	-	93,75	56,52	37,23	79,16	40,35	38,81	7,00	5,00	2,20	37,23	-	-	35,55	-	35,55	-	79,03	-	2,94			5,15
05.11.16	24,00	-	92,12	58,92	33,20	80,37	41,21	39,16	7,00	5,00	2,31	33,20	-	-	32,91	-	32,91	-	80,51	-	2,67			4,98
06.11.16	24,00	-	97,36	60,31	37,05	82,00	42,13	39,87	7,00	5,00	2,41	37,05	-	-	36,84	-	36,84	-	81,96	-	3,04			5,45
07.11.16	24,00	-	97,95	59,64	38,31	83,69	41,84	41,85	7,00	5,00	2,50	38,31	-	-	37,99	-	37,99	-	83,74	-	3,21			5,71
08.11.16	24,00	-	94,11	59,82	34,29	85,79	42,28	43,51	7,00	5,00	2,61	34,29	-	-	33,71	-	33,71	-	85,75	-	2,94			5,55
09.11.16	24,00	-	96,14	58,09	38,05	87,54	42,69	44,85	7,00	5,00	2,61	38,05	-	-	35,91	-	35,91	-	87,53	-	3,33			5,94
10.11.16	24,00	-	92,09	58,09	34,00	90,32	43,39	46,93	7,00	5,00	2,73	34,00	-	-	32,95	-	32,95	-	90,21	-	3,07			5,80
11.11.16	24,00	-	94,41	58,09	36,32	90,19	42,61	47,58	7,00	5,00	2,77	36,32	-	-	36,21	-	36,21	-	90,01	-	3,27			6,04
12.11.16	24,00	-	97,51	58,09	39,42	89,54	43,29	46,25	7,00	5,00	2,69	39,42	-	-	37,91	-	37,91	-	89,39	-	3,52			6,22
13.11.16	24,00	-	99,12	58,09	41,03	88,20	43,37	44,83	7,00	5,00	2,61	41,03	-	-	40,40	-	40,40	-	87,94	-	3,61			6,22
14.11.16	24,00	-	95,32	58,09	37,23	86,48	43,37	43,11	7,00	5,00	2,52	37,23	-	-	35,46	-	35,46	-	86,16	-	3,21			5,72
15.11.16	24,00	-	97,06	58,09	38,97	85,48	42,95	42,53	7,00	5,00	2,48	38,97	-	-	37,43	-	37,43	-	85,30	-	3,32			5,80
16.11.16	24,00	-	97,17	58,09	39,07	86,72	43,23	43,49	7,00	5,00	2,54	39,07	-	-	37,76	-	37,76	-	86,47	-	3,38	-	-	5,92
17.11.16	24,00	-	97,00	58,09	38,91	82,96	42,19	40,77	7,00	5,00	2,41	38,91	-	-	36,71	-	36,71	-	81,80	-	3,18			5,60
18.11.16	24,00	-	99,25	58,09	41,16	80,04	41,98	38,06	7,00	5,00	2,22	41,16	-	-	37,95	-	37,95	-	79,87	-	3,29			5,51
19.11.16	24,00	-	99,47	58,09	41,38	77,55	41,15	36,40	7,00	5,00	2,12	41,38	-	-	38,49	-	38,49	-	77,39	-	3,20			5,32
20.11.16	24,00	-	102,71	58,09	44,62	76,34	41,11	35,23	7,00	5,00	2,05	44,62	-	-	41,91	-	41,91	-	76,27	-	3,40			5,45
21.11.16	24,00	-	97,46	58,09	39,37	74,83	40,63	34,20	7,00	5,00	2,00	39,37	-	-	36,49	-	36,49	-	74,61	-	2,94			4,93
22.11.16	24,00	-	98,16	58,09	40,07	73,55	39,80	33,75	7,00	5,00	1,96	40,07	-	-	37,19	-	37,19	-	73,50	-	2,95			4,91
Среднее	24,00	-	96,37	58,09	38,28	79,66	41,18	38,48	7,00	5,00	2,24	38,28	-	-	37,02	-	37,02	-	79,52	-	3,04	-	-	5,28
Итого	744,00		2987,58	1800,84	1186,73						69,54	1186,73	0,00	0,00	1147,54	0,00	1147,54	0,00			91,33	0,00	0,00	163,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 03:00	51730,60	35855,46	20315,55	-	20774,63	-	1823,33	-	-
	23.11.16 03:00	54667,80	36883,18	21432,36	-	21922,70	-	2015,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -2,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1147,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.