Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28175
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,305 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 91,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	89,85	89,93	-0,08	74,05	47,23	26,82	4,81	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
24.10.16	24,00	-	90,41	90,49	-0,08	74,00	47,46	26,54	4,76	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
25.10.16	24,00	-	92,20	92,31	-0,11	74,44	48,11	26,33	4,74	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
26.10.16	24,00	-	90,13	90,19	-0,06	74,03	47,38	26,65	4,74	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
27.10.16	24,00	-	90,04	90,10	-0,07	74,25	47,47	26,78	4,70	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
28.10.16	24,00	-	90,03	90,07	-0,04	73,87	47,21	26,66	4,72	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
29.10.16	24,00	-	91,16	91,18	-0,02	74,05	47,60	26,45	4,76	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
30.10.16	24,00	-	92,16	92,21	-0,05	74,36	48,31	26,05	4,76	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
31.10.16	24,00	-	90,58	90,68	-0,10	74,32	47,90	26,42	4,75	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
01.11.16	24,00	-	89,74	89,83	-0,09	73,57	47,28	26,29	4,81	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
02.11.16	24,00	-	89,86	89,98	-0,12	74,20	47,56	26,64	4,79	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
03.11.16	24,00	-	88,61	88,78	-0,17	74,31	47,05	27,26	4,74	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
04.11.16	24,00	-	75,64	75,93	-0,29	76,65	47,85	28,80	4,05	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
05.11.16	24,00	-	89,73	90,29	-0,56	79,48	49,20	30,28	4,82	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
06.11.16	24,00	-	91,13	91,75	-0,62	80,61	49,86	30,75	4,83	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
07.11.16	24,00	-	93,22	93,88	-0,66	82,29	51,05	31,24	4,83	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
08.11.16	24,00	-	92,04	92,88	-0,84	83,91	51,01	32,90	4,82	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
09.11.16	24,00	-	92,42	93,41	-0,99	86,10	52,15	33,95	4,80	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
10.11.16	24,00	-	92,44	93,57	-1,13	87,80	53,01	34,79	4,83	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
11.11.16	24,00	-	90,49	91,94	-1,45	90,66	53,70	36,96	4,80	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
12.11.16	24,00	-	89,14	90,56	-1,42	90,64	53,09	37,55	4,82	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
13.11.16	24,00	-	91,60	92,90	-1,29	89,95	53,46	36,49	4,72	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
14.11.16	24,00	-	91,00	92,12	-1,12	88,64	53,24	35,40	4,64	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
15.11.16	24,00	-	92,26	93,26	-0,99	86,93	52,95	33,98	4,71	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
16.11.16	24,00	-	92,18	93,08	-0,90	85,84	52,45	33,39	4,71	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
17.11.16	24,00	-	43,66	43,67	-0,01	64,42	40,95	23,47	4,84	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
18.11.16	24,00	-	92,10	92,86	-0,76	81,02	49,44	31,58	4,73	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
19.11.16	24,00	-	93,49	94,02	-0,54	80,47	50,57	29,90	4,80	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
20.11.16	24,00	-	93,41	93,74	-0,33	78,01	49,61	28,40	4,76	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
21.11.16	24,00	-	93,85	94,06	-0,21	76,75	49,38	27,37	4,76	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
22.11.16	24,00	-	93,76	93,88	-0,13	75,37	48,71	26,66	4,70	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
Среднее	24,00	-	89,30	89,79	-0,49	79,19	49,43	29,77	4,75	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	744,00		2768,33	2783,56	-15,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.