

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО
 Осуществляющая организация: ООО "ИнфраКит Монтаж"
 Источник: Установленные приборы: Часовые и отсчет. арматура в файлах: БРГТ-205595-СЦ-1116.66

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за ноябрь 2016
 Договор: 8691.038.1
 Строит. адрес: Обуховской Обороны 17
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема поликомпоновки: Двухтрубная
 Телефон: _____
 Узел учета: СЦО
 Код УТТЗ: _____
 Рассматривать совместно с УТТЗ: _____
 График: 150/70
 Тве, гр.С= 0

Вычислитель: ВК-7 № 205595
 Подолго тр.(M1): расоломер: ПРЭМ 65 Глип= 0.8
 Оборот тр.(M2): расоломер: ПРЭМ 65 Глип= 0.8
 тр. ВК(М3): расоломер: Глип= _____
 тр. ВК(М4): расоломер: Глип= _____
 тр. ВК(М5): расоломер: Глип= _____
 расчетный алгоритм: змер: Q=M1*(M2-M3)/M4
 Qотг=0.516 Qвнтг= _____
 Qтк.г.с.ср= Qтк.г.с.ср= _____
 Qотг=497.28 Qвнтг=0
 Qтк.г.с.ср= Qтк.г.с.ср= _____
 Qотг=0 Gтк.г.п.г.=0 Gтк.г.с.=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)										Общие		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Vотпл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.изл.	Qтк.г.с.	Q.общ.	
23.10.16	24.00	-	467.64	467.64	0.00	50.80	44.34	6.46	4.58	3.58	3.03	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
24.10.16	24.00	-	467.32	467.32	0.00	50.98	44.46	6.52	4.57	3.58	3.05	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
25.10.16	24.00	-	465.96	465.96	0.00	51.07	44.51	6.56	4.57	3.58	3.06	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	
26.10.16	24.00	-	464.57	464.57	0.00	51.29	44.46	6.54	4.56	3.57	3.05	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	
27.10.16	24.00	-	462.82	462.82	0.00	51.29	44.65	6.64	4.56	3.58	3.08	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	
28.10.16	24.00	-	463.67	463.67	0.00	50.63	44.32	6.31	4.56	3.58	2.93	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	
29.10.16	24.00	-	465.75	465.75	0.00	46.85	41.45	5.40	4.54	3.56	2.52	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	
30.10.16	24.00	-	464.08	464.08	0.00	49.59	43.47	6.12	4.55	3.57	2.84	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	
31.10.16	24.00	-	87.15	90.53	-3.38	45.20	38.65	6.55	1.86	1.60	0.56	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
01.11.16	24.00	-	461.64	461.64	0.00	50.52	44.02	6.50	4.59	3.62	3.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
02.11.16	24.00	-	460.82	460.82	0.00	52.28	45.33	6.95	4.62	3.63	3.21	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	
03.11.16	24.00	-	463.76	463.76	0.00	53.76	46.42	7.34	4.64	3.64	3.40	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
04.11.16	24.00	-	465.09	465.09	0.00	53.83	46.34	7.49	4.61	3.63	3.41	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	
05.11.16	24.00	-	462.96	462.96	0.00	56.77	48.45	8.32	4.62	3.64	3.85	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	
06.11.16	24.00	-	463.07	463.07	0.00	57.53	49.01	8.52	4.62	3.64	3.95	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	
07.11.16	24.00	-	462.89	462.89	0.00	58.38	49.52	8.86	4.59	3.63	4.10	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	
08.11.16	24.00	-	461.67	461.67	0.00	60.12	50.79	9.33	4.62	3.63	4.31	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	
09.11.16	24.00	-	374.33	375.12	-0.79	62.23	52.12	10.11	3.99	3.21	3.89	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	
10.11.16	24.00	-	452.10	452.10	0.00	65.30	54.65	10.65	4.88	3.62	4.82	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	
11.11.16	24.00	-	465.56	465.56	0.00	64.71	54.31	10.40	4.62	3.64	4.85	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	
12.11.16	24.00	-	465.43	465.43	0.00	64.79	54.45	10.34	4.63	3.63	4.82	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	
13.11.16	24.00	-	465.61	465.61	0.00	64.11	54.06	10.05	4.63	3.63	4.68	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	
14.11.16	24.00	-	466.04	466.04	0.00	64.41	54.34	10.07	4.63	3.64	4.70	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	
15.11.16	24.00	-	466.64	466.64	0.00	62.87	53.27	9.60	4.62	3.63	4.49	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	
16.11.16	24.00	-	467.75	467.75	0.00	60.13	51.35	8.78	4.62	3.63	4.11	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	
17.11.16	24.00	-	472.38	472.38	0.00	55.52	48.03	7.49	4.64	3.63	3.54	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	
18.11.16	24.00	-	475.14	475.14	0.00	53.88	46.79	7.09	4.65	3.63	3.37	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	
19.11.16	24.00	-	475.31	475.31	0.00	51.89	45.39	6.50	4.64	3.62	3.09	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	
20.11.16	24.00	-	475.31	475.31	0.00	51.40	45.04	6.36	4.63	3.62	3.02	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	
21.11.16	24.00	-	472.92	472.92	0.00	50.47	44.31	6.16	4.62	3.62	2.93	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	
22.11.16	24.00	-	474.58	474.58	0.00	51.25	44.91	6.34	4.63	3.62	3.01	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	
Среднее	24.00	-	450.65	450.78	-0.14	55.28	47.52	7.75	4.50	3.54	3.51	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	
Итого	744.00	-	13970.16	13974.33	-4.17						108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.66	

Показания счетчиков на момент: 30.12.29 00:00
 Дата: 30.12.29 00:00
 М1(Т): 0.00 М2(Т): 0.00 М3(Т): 0.00 М4(Т): 0.00
 Q.СЦО (Ткал): 0.00 Q.ВЭС (Ткал): 0.00
 Q.общ. (Ткал): 0.00
 Q.вс.изл. (Ткал): 0.00
 Q.тк.г.с. (Ткал): 0.00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехники, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0 °С = 0.00 Ткал;
 108.66 Ткал;
 кВт.м.
 кВт.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 печать потребителя
 «ИнфраКит Монтаж»
 печать потребителя
 «ИнфраКит Монтаж»
 печать потребителя
 Филиал «Энергоаудит»
 расчетные приборного учета
 Отчет принят
 21 ноября 2016