Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8998.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28380
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319029 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,229 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.10.16 | 24,00 | - | 73,16 | 71,42 | 1,73 | 74,15 | 44,55 | 29,60 | 7,23 | 3,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,24 |
| 24.10.16 | 24,00 | - | 73,51 | 71,78 | 1,72 | 74,16 | 44,71 | 29,45 | 7,22 | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,24 |
| 25.10.16 | 24,00 | - | 74,93 | 73,21 | 1,72 | 74,54 | 45,13 | 29,41 | 7,27 | 3,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,29 |
| 26.10.16 | 24,00 | - | 73,39 | 71,67 | 1,72 | 74,05 | 44,70 | 29,35 | 7,22 | 3,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,23 |
| 27.10.16 | 24,00 | - | 73,31 | 71,60 | 1,71 | 74,36 | 44,70 | 29,66 | 7,23 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,25 |
| 28.10.16 | 24,00 | - | 73,27 | 71,52 | 1,75 | 74,03 | 44,53 | 29,50 | 7,22 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,24 |
| 29.10.16 | 24,00 | - | 74,11 | 72,37 | 1,74 | 73,86 | 44,83 | 29,03 | 7,27 | 3,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,23 |
| 30.10.16 | 24,00 | - | 74,84 | 73,10 | 1,74 | 74,27 | 45,53 | 28,74 | 7,30 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,23 |
| 31.10.16 | 24,00 | - | 73,68 | 71,95 | 1,72 | 74,44 | 45,36 | 29,08 | 7,24 | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,22 |
| 01.11.16 | 24,00 | | 74,21 | 72,48 | 1,74 | 74,19 | 45,24 | 28,95 | 7,27 | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 |
| 02.11.16 | 24,00 | - | 73,14 | 71,39 | 1,75 | 74,17 | 44,86 | 29,31 | 7,23 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,22 |
| 03.11.16 | 24,00 | - | 72,13 | 70,41 | 1,72 | 74,35 | 44,42 | 29,93 | 7,17 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,24 |
| 04.11.16 | 24,00 | - | 72,28 | 70,59 | 1,69 | 76,56 | 44,69 | 31,87 | 7,21 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,38 |
| 05.11.16 | 24,00 | - | 72,96 | 71,27 | 1,69 | 79,37 | 45,86 | 33,51 | 7,24 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,53 |
| 06.11.16 | 24,00 | - | 73,91 | 72,30 | 1,61 | 80,63 | 47,43 | 33,20 | 7,05 | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 07.11.16 | 24,00 | - | 75,64 | 73,91 | 1,73 | 82,26 | 47,63 | 34,63 | 7,31 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,71 |
| 08.11.16 | 24,00 | - | 74,79 | 73,19 | 1,60 | 83,91 | 47,47 | 36,44 | 7,30 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,81 |
| 09.11.16 | 24,00 | - | 75,17 | 73,64 | 1,52 | 86,19 | 48,49 | 37,70 | 7,32 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,91 |
| 10.11.16 | 24,00 | - | 75,25 | 73,71 | 1,54 | 87,79 | 48,98 | 38,81 | 7,31 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,00 |
| 11.11.16 | 24,00 | - | 73,78 | 72,35 | 1,44 | 90,69 | 49,68 | 41,01 | 7,24 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,10 |
| 12.11.16 | 24,00 | - | 72,77 | 71,30 | 1,47 | 90,61 | 49,13 | 41,48 | 7,20 | 3,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,10 |
| 13.11.16 | 24,00 | - | 74,73 | 73,18 | 1,54 | 90,05 | 49,47 | 40,58 | 7,35 | 3,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,12 |
| 14.11.16 | 24,00 | - | 74,12 | 72,63 | 1,49 | 88,86 | 49,36 | 39,50 | 7,11 | 3,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,00 |
| 15.11.16 | 24,00 | - | 75,07 | 73,58 | 1,49 | 86,97 | 49,33 | 37,64 | 7,28 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,91 |
| 16.11.16 | 24,00 | - | 74,97 | 73,48 | 1,49 | 85,89 | 48,97 | 36,92 | 7,31 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,85 |
| 17.11.16 | 24,00 | - | 35,60 | 34,59 | 1,01 | 67,33 | 39,12 | 28,21 | 5,18 | 3,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,38 |
| 18.11.16 | 24,00 | - | 75,12 | 73,72 | 1,40 | 82,76 | 47,03 | 35,73 | 7,32 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,84 |
| 19.11.16 | 24,00 | - | 76,26 | 74,74 | 1,52 | 80,70 | 47,61 | 33,09 | 7,39 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 20.11.16 | 24,00 | - | 76,14 | 74,60 | 1,54 | 78,26 | 46,72 | 31,54 | 7,41 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,48 |
| 21.11.16 | 24,00 | - | 76,44 | 74,88 | 1,56 | 76,91 | 46,43 | 30,48 | 7,43 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,41 |
| 22.11.16 | 24,00 | - | 76,38 | 74,78 | 1,61 | 75,50 | 46,02 | 29,48 | 7,37 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,33 |
| Среднее | 24,00 | - | 73,07 | 71,46 | 1,60 | 79,41 | 46,39 | 33,03 | 7,20 | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,51 |
| Итого | 744,00 | | 2265,06 | 2215,37 | 49,69 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,87 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.05.15 04:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.05.15 04:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 11 «16»
«____» _____ г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.