Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 106,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	131,95	115,16	16,79	71,34	44,22	27,12	7,52	4,98	3,26	14,91	-	-	15,26	-	15,26	-	71,05	-	1,06			4,32
24.10.16	24,00	-	133,68	116,34	17,34	71,81	44,88	26,93	7,63	4,92	3,30	15,16	-	-	15,51	-	15,51	-	71,61	-	1,09			4,38
25.10.16	24,00	-	133,72	116,26	17,46	71,04	44,33	26,71	6,77	4,96	3,26	15,46	-	-	15,82	-	15,82	-	70,82	-	1,10			4,35
26.10.16	24,00	-	132,82	114,86	17,96	71,25	44,30	26,95	7,37	4,97	3,25	15,88	-	-	16,25	-	16,25	-	71,08	-	1,13			4,38
27.10.16	24,00	-	132,35	113,94	18,41	70,90	44,30	26,60	7,59	4,96	3,19	16,27	-	-	16,64	-	16,64	-	70,71	-	1,15			4,34
28.10.16	24,00	-	130,63	114,42	16,21	71,01	44,40	26,61	7,52	4,95	3,20	14,12	-	-	14,45	-	14,45	-	70,83	-	1,00			4,20
29.10.16	24,00	-	131,66	114,99	16,67	71,30	44,90	26,40	7,85	4,92	3,20	14,51	-	-	14,81	-	14,81	-	71,09	-	1,03			4,23
30.10.16	24,00	-	130,48	114,13	16,35	71,23	44,62	26,61	7,31	4,94	3,18	14,46	-	-	14,79	-	14,79	-	70,93	-	1,03			4,21
31.10.16	24,00	-	130,60	113,51	17,09	70,55	44,07	26,48	7,37	4,95	3,15	15,14	-	-	15,46	-	15,46	-	70,30	-	1,07			4,22
01.11.16	24,00	-	129,92	113,78	16,14	71,06	44,16	26,90	7,41	4,97	3,20	14,25	-	-	14,56	-	14,56	-	70,80	-	1,01			4,21
02.11.16	24,00	-	128,89	112,53	16,36	71,15	43,84	27,31	6,66	4,99	3,21	14,47	-	-	14,80	-	14,80	-	71,01	-	1,03			4,24
03.11.16	24,00	-	127,47	111,97	15,50	73,36	44,41	28,95	6,42	5,02	3,37	13,72	-	-	14,05	-	14,05	-	73,60	-	1,01			4,38
04.11.16	24,00	-	130,28	111,71	18,57	76,06	45,50	30,56	7,80	4,99	3,56	16,76	-	-	17,22	-	17,22	-	76,05	-	1,27			4,83
05.11.16	24,00	-	130,37	113,56	16,81	77,20	46,10	31,10	7,72	4,73	3,64	15,62	-	-	16,04	-	16,04	-	76,53	-	1,19			4,84
06.11.16	24,00	-	132,79	115,94	16,85	78,79	47,05	31,74	6,78	4,83	3,83	15,02	-	-	15,44	-	15,44	-	78,74	-	1,18			5,01
07.11.16	24,00	-	132,43	114,71	17,72	80,35	47,17	33,18	6,31	4,90	3,96	15,83	-	-	16,33	-	16,33	-	80,55	-	1,28			5,23
08.11.16	24,00	-	132,21	115,15	17,06	82,29	47,80	34,49	7,52	4,88	4,12	15,31	-	-	15,77	-	15,77	-	82,18	-	1,26			5,38
09.11.16	24,00	-	131,96	115,02	16,94	83,88	48,62	35,26	7,61	4,86	4,21	15,18	-	-	15,65	-	15,65	-	84,00	-	1,28			5,48
10.11.16	24,00	-	128,54	112,59	15,95	86,43	49,36	37,07	7,03	4,91	4,33	14,29	-	-	14,76	-	14,76	-	86,11	-	1,23			5,56
11.11.16	24,00	-	127,25	110,18	17,07	86,51	49,05	37,46	7,00	4,98	4,30	15,26	-	-	15,76	-	15,76	-	86,06	-	1,31			5,61
12.11.16	24,00	-	127,93	111,74	16,19	86,17	49,35	36,82	8,23	4,98	4,28	14,39	-	-	14,85	-	14,85	-	85,89	-	1,24			5,52
13.11.16	24,00	-	126,72	110,24	16,48	84,93	48,80	36,13	7,68	4,79	4,16	14,70	-	-	15,15	-	15,15	-	84,23	-	1,24			5,39
14.11.16	24,00	-	129,11	111,45	17,66	83,38	48,49	34,89	6,47	4,87	4,06	15,85	-	-	16,35	-	16,35	-	82,46	-	1,31			5,37
15.11.16	24,00	-	129,40	111,72	17,68	82,37	48,16	34,21	6,57	4,92	3,97	16,00	-	-	16,49	-	16,49	-	81,97	-	1,31			5,28
16.11.16	24,00	-	130,88	115,91	14,97	82,98	49,24	33,74	7,42	4,82	4,05	13,35	-	-	13,74	-	13,74	-	82,70	-	1,11			5,16
17.11.16	24,00	-	128,89	112,63	16,26	80,71	48,19	32,52	6,29	4,91	3,81	14,55	-	-	14,94	-	14,94	-	80,02	-	1,17			4,98
18.11.16	24,00	-	129,00	111,98	17,02	77,32	46,72	30,60	5,27	4,94	3,58	15,19	-	-	15,60	-	15,60	-	76,76	-	1,17			4,74
19.11.16	24,00	-	128,02	111,23	16,79	74,82	45,58	29,24	5,53	4,99	3,40	14,96	-	-	15,32	-	15,32	-	74,26	-	1,11			4,51
20.11.16	24,00	-	129,49	111,22	18,27	73,38	45,10	28,28	5,99	4,99	3,27	16,58	-	-	17,00	-	17,00	-	73,14	-	1,21			4,49
21.11.16	24,00	-	127,32	111,60	15,72	71,91	44,59	27,32	6,15	4,93	3,18	14,02	-	-	14,36	-	14,36	-	71,40	-	1,00			4,18
22.11.16	24,00	-	128,80	111,87	16,93	70,64	43,88	26,76	5,50	4,90	3,11	15,22	-	-	15,54	-	15,54	-	70,44	-	1,08			4,19
																					1,15	-	-	4,75
Среднее	24,00	-	130,18	113,30	16,88	76,65	46,17	30,48	6,98	4,92	3,60	15,05	-	-	15,44	-	15,44	-	76,37	-				
Итого	744,00		4035,56	3512,34	523,22						111,57	466,43	0,00	0,00	478,71	0,00	478,71	0,00			35,63	0,00	0,00	147,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	78175,52	67415,74	10286,13	-	10506,44	-	2015,73	-	-
	23.11.16 03:00	82205,78	70922,78	10752,68	-	10985,27	-	2162,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -1,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **478,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.