Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 2,31
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

83,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	119,24	104,64	14,60	71,61	48,94	22,67	7,33	2,91	2,67	10,64	0,00	10,64	10,89	0,00	10,89	-	71,32	0,00	0,76			3,43
24.10.16	24,00	-	60,72	49,52	11,20	57,98	45,64	12,34	4,90	2,82	1,02	14,20	0,00	14,20	14,38	0,00	14,38	-	56,97	0,00	0,71			1,73
25.10.16	24,00	-	81,62	67,97	13,65	56,95	44,63	12,32	4,95	2,78	0,87	11,61	0,00	11,61	11,81	0,00	11,81	-	56,81	0,00	0,70			1,57
26.10.16	24,00	-	145,13	129,82	15,30	71,64	54,18	17,46	7,29	2,93	2,66	10,03	0,00	10,03	10,27	0,00	10,27	-	71,35	0,00	0,72			3,38
27.10.16	24,00	-	145,67	129,35	16,32	71,95	54,40	17,55	7,29	2,96	2,66	11,07	0,00	11,07	11,33	0,00	11,33	-	71,68	0,00	0,80			3,46
28.10.16	24,00	-	142,15	128,18	13,97	71,58	54,15	17,43	7,27	2,95	2,61	8,93	0,00	8,93	9,13	0,00	9,13	-	71,27	0,00	0,64			3,24
29.10.16	24,00	-	141,27	126,97	14,30	71,69	54,30	17,39	7,28	2,96	2,56	9,52	0,00	9,52	9,74	0,00	9,74	-	71,46	0,00	0,68			3,24
30.10.16	24,00	-	145,29	128,38	16,90	72,10	54,82	17,28	7,29	2,92	2,58	12,00	0,00	12,00	12,28	0,00	12,28	-	71,85	0,00	0,86			3,45
31.10.16	24,00	-	143,62	128,56	15,06	72,02	54,76	17,26	7,28	2,92	2,58	10,26	0,00	10,26	10,51	0,00	10,51	-	71,75	0,00	0,74			3,31
01.11.16	24,00	-	143,27	128,55	14,72	71,35	54,18	17,17	7,28	2,93	2,56	9,99	0,00	9,99	10,22	0,00	10,22	-	71,11	0,00	0,71			3,27
02.11.16	24,00	-	143,77	128,60	15,17	71,90	54,46	17,44	7,31	2,94	2,60	10,43	0,00	10,43	10,68	0,00	10,68	-	71,65	0,00	0,75			3,34
03.11.16	24,00	-	139,71	125,12	14,59	71,91	54,32	17,59	7,26	2,96	2,56	9,74	0,00	9,74	9,96	0,00	9,96	-	71,65	0,00	0,70			3,26
04.11.16	24,00	-	139,65	125,53	14,12	73,87	55,32	18,55	7,26	2,98	2,71	9,19	0,00	9,19	9,42	0,00	9,42	-	73,57	0,00	0,68			3,39
05.11.16	24,00	-	142,15	126,27	15,89	76,54	57,00	19,54	7,26	2,95	2,86	10,87	0,00	10,87	11,16	0,00	11,16	-	76,17	0,00	0,84			3,70
06.11.16	24,00	-	142,66	126,93	15,72	77,94	58,08	19,86	7,04	2,76	2,93	10,63	0,00	10,63	10,92	0,00	10,92	-	77,65	0,00	0,83			3,76
07.11.16	24,00	-	142,06	127,48	14,59	79,43	58,91	20,52	7,26	2,86	3,03	9,62	0,00	9,62	9,90	0,00	9,90	-	79,13	0,00	0,76			3,79
08.11.16	24,00	-	143,67	127,56	16,12	80,73	59,30	21,43	7,28	2,88	3,16	10,99	0,00	10,99	11,32	0,00	11,32	-	80,44	0,00	0,89			4,06
09.11.16	24,00	-	140,24	125,47	14,77	82,91	60,24	22,67	7,28	2,88	3,27	9,79	0,00	9,79	10,09	0,00	10,09	-	82,60	0,00	0,81			4,08
10.11.16	24,00	-	132,73	118,49	14,23	84,36	60,12	24,24	7,27	2,91	3,28	9,54	0,00	9,54	9,84	0,00	9,84	-	83,97	0,00	0,81			4,09
11.11.16	24,00	-	125,45	112,16	13,29	86,89	60,66	26,23	7,21	3,15	3,35	8,75	0,00	8,75	9,04	0,00	9,04	-	86,45	0,00	0,76			4,11
12.11.16	24,00	-	124,20	110,87	13,33	87,04	60,31	26,73	7,23	3,17	3,36	8,94	0,00	8,94	9,23	0,00	9,23	-	86,68	0,00	0,78			4,14
13.11.16	24,00	-	127,63	113,01	14,62	86,38	60,20	26,18	7,37	3,13	3,36	10,13	0,00	10,13	10,47	0,00	10,47	-	86,02	0,00	0,87			4,24
14.11.16	24,00	-	124,05	109,92	14,13	81,67	59,24	22,43	6,67	2,94	2,95	10,29	0,00	10,29	10,59	0,00	10,59	-	81,31	0,00	0,82			3,77
15.11.16	24,00	-	146,63	130,56	16,07	84,01	62,92	21,09	7,28	3,11	3,23	10,62	0,00	10,62	10,95	0,00	10,95	-	83,70	0,00	0,88			4,11
16.11.16	24,00	-	140,53	125,56	14,97	82,71	61,18	21,53	7,36	3,14	3,15	9,75	0,00	9,75	10,04	0,00	10,04	-	82,35	0,00	0,80			3,95
17.11.16	24,00	-	138,17	123,18	14,99	83,23	60,91	22,32	7,45	3,12	3,18	10,00	0,00	10,00	10,31	0,00	10,31	-	82,93	0,00	0,83			4,01
18.11.16	24,00	-	135,24	121,48	13,76	81,32	59,77	21,55	7,41	3,17	3,04	8,78	0,00	8,78	9,04	0,00	9,04	-	81,03	0,00	0,71			3,75
19.11.16	24,00	-	136,53	121,26	15,27	77,82	57,64	20,18	7,44	3,16	2,85	10,26	0,00	10,26	10,54	0,00	10,54	-	77,50	0,00	0,79			3,64
20.11.16	24,00	-	135,30	120,10	15,20	75,40	56,14	19,26	7,44	3,20	2,70	10,25	0,00	10,25	10,52	0,00	10,52	-	75,16	0,00	0,77			3,47
21.11.16	24,00	-	137,67	121,71	15,96	73,90	55,26	18,64	7,45	3,20	2,65	11,00	0,00	11,00	11,27	0,00	11,27	-	73,67	0,00	0,81			3,46
22.11.16	24,00	-	136,98	121,22	15,75	72,81	54,58	18,23	7,40	3,15	2,58	10,82	0,00	10,82	11,08	0,00	11,08	-	72,57	0,00	0,78			3,36
Среднее	24,00	-	133,65	118,85	14,79	76,18	56,34	19,84	7,13	2,99	2,76	10,28	-	10,28	10,54	-	10,54	-	75,86	-	0,77	-	-	3,53
Итого	744,00		4143,00	3684,42	458,57						85,56	318,63	0,00	318,63	326,89	0,00	326,89	0,00			24,01	0,00	0,00	109,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,31 °С = -0,74 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **326,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
2 0 ноя 2016
«___» _____ г.