Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8695.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-1116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219426 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 65 | Gmin= 0,8 | Gmax= 120 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 65 | Gmin= 0,8 | Gmax= 120 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.10.16 | 24,00 | | 427,47 | 427,47 | 0,00 | 57,29 | 48,55 | 8,74 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 |
| 24.10.16 | 24,00 | - | 427,47 | 427,47 | 0,00 | 57,29 | 48,55 | 8,74 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 |
| 25.10.16 | 24,00 | - | 427,44 | 427,44 | 0,00 | 57,29 | 48,49 | 8,80 | 7,00 | 5,00 | 3,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,78 |
| 26.10.16 | 24,00 | - | 427,38 | 427,38 | 0,00 | 57,25 | 48,56 | 8,69 | 7,00 | 5,00 | 3,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,73 |
| 27.10.16 | 24,00 | - | 427,60 | 427,60 | 0,00 | 57,33 | 48,61 | 8,72 | 7,00 | 5,00 | 3,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,74 |
| 28.10.16 | 24,00 | - | 427,23 | 427,23 | 0,00 | 57,50 | 48,86 | 8,64 | 7,00 | 5,00 | 3,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,71 |
| 29.10.16 | 24,00 | - | 427,96 | 427,96 | 0,00 | 58,08 | 49,49 | 8,59 | 7,00 | 5,00 | 3,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,69 |
| 30.10.16 | 24,00 | - | 427,72 | 427,72 | 0,00 | 58,05 | 49,40 | 8,65 | 7,00 | 5,00 | 3,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,71 |
| 31.10.16 | 24,00 | - | 427,77 | 427,77 | 0,00 | 57,81 | 49,09 | 8,72 | 7,00 | 5,00 | 3,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,74 |
| 01.11.16 | 24,00 | - | 450,90 | 450,90 | 0,00 | 57,23 | 48,98 | 8,25 | 7,00 | 5,00 | 3,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,73 |
| 02.11.16 | 24,00 | - | 461,14 | 461,14 | 0,00 | 56,65 | 48,54 | 8,11 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,75 |
| 03.11.16 | 24,00 | - | 460,60 | 460,60 | 0,00 | 57,73 | 49,32 | 8,41 | 7,00 | 5,00 | 3,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,89 |
| 04.11.16 | 24,00 | - | 460,73 | 460,73 | 0,00 | 58,73 | 50,01 | 8,72 | 7,00 | 5,00 | 4,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,03 |
| 05.11.16 | 24,00 | - | 460,56 | 460,56 | 0,00 | 59,34 | 50,39 | 8,95 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,13 |
| 06.11.16 | 24,00 | - | 450,36 | 450,36 | 0,00 | 60,16 | 50,71 | 9,45 | 7,00 | 5,00 | 4,27 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,27 |
| 07.11.16 | 24,00 | - | 445,77 | 445,77 | 0,00 | 61,57 | 51,38 | 10,19 | 7,00 | 5,00 | 4,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,56 |
| 08.11.16 | 24,00 | - | 445,56 | 445,56 | 0,00 | 63,33 | 52,68 | 10,65 | 7,00 | 5,00 | 4,76 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,76 |
| 09.11.16 | 24,00 | - | 445,69 | 445,69 | 0,00 | 65,33 | 54,16 | 11,17 | 7,00 | 5,00 | 4,99 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,99 |
| 10.11.16 | 24,00 | - | 445,65 | 445,65 | 0,00 | 65,36 | 54,12 | 11,24 | 7,00 | 5,00 | 5,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,02 |
| 11.11.16 | 24,00 | - | 445,44 | 445,44 | 0,00 | 66,18 | 54,69 | 11,49 | 7,00 | 5,00 | 5,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,13 |
| 12.11.16 | 24,00 | - | 445,49 | 445,49 | 0,00 | 66,39 | 54,93 | 11,46 | 7,00 | 5,00 | 5,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,12 |
| 13.11.16 | 24,00 | - | 445,46 | 445,46 | 0,00 | 65,16 | 54,20 | 10,96 | 7,00 | 5,00 | 4,90 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,90 |
| 14.11.16 | 24,00 | - | 445,21 | 445,21 | 0,00 | 64,80 | 54,06 | 10,74 | 7,00 | 5,00 | 4,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,79 |
| 15.11.16 | 24,00 | - | 445,19 | 445,19 | 0,00 | 64,51 | 53,87 | 10,64 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,75 |
| 16.11.16 | 24,00 | - | 445,33 | 445,33 | 0,00 | 62,47 | 52,54 | 9,93 | 7,00 | 5,00 | 4,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,44 |
| 17.11.16 | 24,00 | - | 449,48 | 449,48 | 0,00 | 59,85 | 50,74 | 9,11 | 7,00 | 5,00 | 4,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,11 |
| 18.11.16 | 24,00 | - | 458,69 | 458,69 | 0,00 | 56,99 | 48,76 | 8,23 | 7,00 | 5,00 | 3,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,79 |
| 19.11.16 | 24,00 | - | 460,39 | 460,39 | 0,00 | 56,00 | 48,05 | 7,95 | 7,00 | 5,00 | 3,67 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,67 |
| 20.11.16 | 24,00 | - | 459,37 | 459,37 | 0,00 | 55,97 | 48,10 | 7,87 | 7,00 | 5,00 | 3,63 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,63 |
| 21.11.16 | 24,00 | - | 419,98 | 419,98 | 0,00 | 55,24 | 47,48 | 7,76 | 7,00 | 5,00 | 3,27 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,27 |
| 22.11.16 | 24,00 | - | 462,18 | 462,18 | 0,00 | 55,93 | 48,06 | 7,87 | 7,00 | 5,00 | 3,64 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,64 |
| Среднее | 24,00 | - | 443,78 | 443,78 | - | 59,77 | 50,50 | 9,27 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,13 |
| Итого | 744,00 | | 13757,22 | 13757,22 | 0,00 | | | | | | 127,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,92 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» ноя 2016 г.