Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8285.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24497
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	100,00	100,00	0,00	70,48	38,59	31,89	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
24.10.16	24,00	-	100,52	100,52	0,00	70,26	38,79	31,47	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
25.10.16	24,00	-	99,31	99,31	0,00	69,99	38,37	31,62	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
26.10.16	24,00	-	100,85	100,85	0,00	70,08	38,55	31,53	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
27.10.16	24,00	-	104,22	104,22	0,00	70,25	38,77	31,48	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
28.10.16	24,00	-	105,05	105,05	0,00	70,23	39,25	30,98	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
29.10.16	24,00	-	103,92	103,92	0,00	70,24	39,67	30,57	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
30.10.16	24,00	-	103,56	103,56	0,00	70,15	39,49	30,66	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
31.10.16	24,00	-	102,98	102,98	0,00	70,13	39,10	31,03	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
01.11.16	24,00	-	100,69	100,69	0,00	70,28	38,67	31,61	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
02.11.16	24,00	-	99,85	99,85	0,00	71,56	38,65	32,91	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
03.11.16	24,00	-	100,47	100,47	0,00	74,21	39,11	35,10	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
04.11.16	24,00	-	100,69	100,69	0,00	76,52	39,76	36,76	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
05.11.16	24,00	-	100,70	100,70	0,00	77,84	39,99	37,85	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
06.11.16	24,00	-	99,84	99,84	0,00	79,57	40,30	39,27	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
07.11.16	24,00	-	100,39	100,39	0,00	82,32	40,38	41,94	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
08.11.16	24,00	-	102,13	102,13	0,00	84,91	41,32	43,59	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
09.11.16	24,00	-	102,23	102,23	0,00	88,43	42,49	45,94	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
10.11.16	24,00	-	101,73	101,73	0,00	89,21	42,78	46,43	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
11.11.16	24,00	-	101,27	101,27	0,00	89,41	42,43	46,98	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
12.11.16	24,00	-	102,13	102,13	0,00	90,34	43,20	47,14	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
13.11.16	24,00	-	103,03	103,03	0,00	90,12	43,81	46,31	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
14.11.16	24,00	-	103,13	103,13	0,00	89,12	44,05	45,07	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
15.11.16	24,00	-	102,74	102,74	0,00	86,89	43,52	43,37	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
16.11.16	24,00	-	102,54	102,54	0,00	84,85	42,79	42,06	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
17.11.16	24,00	-	102,21	102,21	0,00	81,18	42,46	38,72	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
18.11.16	24,00	-	101,44	101,44	0,00	76,45	41,10	35,35	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
19.11.16	24,00	-	101,58	101,58	0,00	73,56	40,19	33,37	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
20.11.16	24,00	-	101,90	101,90	0,00	72,78	40,09	32,69	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
21.11.16	24,00	-	101,96	101,96	0,00	70,66	39,55	31,11	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
22.11.16	24,00	-	100,91	100,91	0,00	70,02	38,88	31,14	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
Среднее	24,00	-	101,74	101,74	-	77,49	40,52	36,97	7,00	5,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Итого	744,00		3153,97	3153,97	0,00						116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	116,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	14458,96	14457,31	0,00	-	0,00	-	492,21	-	-
	23.11.16 03:00	17608,75	17607,10	0,00	-	0,00	-	608,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.