Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8466.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	324,99	324,99	0,00	55,35	46,38	8,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
24.10.16	24,00	-	327,59	327,59	0,00	55,17	46,38	8,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
25.10.16	24,00	-	324,62	324,62	0,00	54,70	45,90	8,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
26.10.16	24,00	-	322,42	322,42	0,00	54,47	45,69	8,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
27.10.16	24,00	-	316,82	316,82	0,00	54,61	45,68	8,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
28.10.16	24,00	-	322,71	322,71	0,00	54,70	45,92	8,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
29.10.16	24,00	-	325,26	325,26	0,00	54,79	46,26	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
30.10.16	24,00	-	322,95	322,95	0,00	54,15	45,69	8,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
31.10.16	24,00	-	311,28	311,28	0,00	54,38	45,49	8,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
01.11.16	24,00	-	307,74	307,74	0,00	54,55	45,49	9,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
02.11.16	24,00	-	311,97	311,97	0,00	56,09	46,44	9,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
03.11.16	24,00	-	313,64	313,64	0,00	58,34	48,05	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
04.11.16	24,00	-	310,49	310,49	0,00	59,57	48,89	10,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
05.11.16	24,00	-	311,11	311,11	0,00	59,73	48,99	10,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
06.11.16	24,00	-	315,08	315,08	0,00	59,63	49,01	10,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
07.11.16	24,00	-	313,34	313,34	0,00	60,64	49,33	11,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
08.11.16	24,00	-	314,90	314,90	0,00	63,95	51,73	12,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
09.11.16	24,00	-	315,69	315,69	0,00	65,16	52,59	12,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
10.11.16	24,00	-	318,49	318,49	0,00	65,21	52,73	12,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
11.11.16	24,00	-	315,70	315,70	0,00	66,15	53,19	12,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
12.11.16	24,00	-	319,20	319,20	0,00	66,76	53,82	12,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
13.11.16	24,00	-	324,61	324,61	0,00	65,99	53,67	12,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
14.11.16	24,00	-	325,17	325,17	0,00	64,53	52,82	11,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
15.11.16	24,00	-	325,65	325,65	0,00	63,17	51,83	11,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
16.11.16	24,00	-	328,58	328,58	0,00	62,99	51,89	11,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
17.11.16	24,00	-	330,08	330,08	0,00	59,25	49,43	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
18.11.16	24,00	-	325,65	325,65	0,00	55,81	46,91	8,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
19.11.16	24,00	-	322,35	322,35	0,00	54,15	45,55	8,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
20.11.16	24,00	-	324,84	324,84	0,00	54,50	45,96	8,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
21.11.16	24,00	-	323,83	323,83	0,00	54,19	45,72	8,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
22.11.16	24,00	-	318,91	318,91	0,00	53,41	44,95	8,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
Среднее	24,00	-	319,86	319,86	-	58,58	48,46	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
Итого	744,00		9915,66	9915,66	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	60737,81	60550,30	-	-	-	-	631,95		-
	23.11.16 03:00	70638,81	70451,30	-	-	-	-	732,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» НОЯ 2016 г.