Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Наладить работу системы отопления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	412,08	412,08	0,00	55,52	48,93	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
24.10.16	24,00	-	406,90	406,90	0,00	55,33	48,81	6,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
25.10.16	24,00	-	393,72	393,72	0,00	54,86	48,21	6,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
26.10.16	24,00	-	386,17	386,17	0,00	54,62	47,91	6,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
27.10.16	24,00	-	382,19	382,19	0,00	54,76	47,94	6,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
28.10.16	24,00	-	390,87	390,87	0,00	54,85	48,23	6,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
29.10.16	24,00	-	393,78	393,78	0,00	54,95	48,54	6,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
30.10.16	24,00	-	392,26	392,26	0,00	54,30	47,92	6,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
31.10.16	24,00	-	382,58	382,58	0,00	54,52	47,84	6,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
01.11.16	24,00	-	384,54	384,54	0,00	54,70	47,96	6,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
02.11.16	24,00	-	387,51	387,51	0,00	56,24	49,05	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
03.11.16	24,00	-	389,34	389,34	0,00	58,51	50,86	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
04.11.16	24,00	-	385,71	385,71	0,00	59,74	51,79	7,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
05.11.16	24,00	-	386,49	386,49	0,00	59,90	51,88	8,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
06.11.16	24,00	-	388,12	388,12	0,00	59,81	51,78	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
07.11.16	24,00	-	387,03	387,03	0,00	60,81	52,22	8,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
08.11.16	24,00	-	388,69	388,69	0,00	64,13	54,85	9,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
09.11.16	24,00	-	395,48	395,48	0,00	65,35	55,93	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
10.11.16	24,00	-	393,35	393,35	0,00	65,40	55,94	9,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
11.11.16	24,00	-	391,40	391,40	0,00	66,34	56,49	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
12.11.16	24,00	-	395,68	395,68	0,00	66,95	57,12	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
13.11.16	24,00	-	402,52	402,52	0,00	66,18	56,86	9,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
14.11.16	24,00	-	406,83	406,83	0,00	64,72	55,96	8,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
15.11.16	24,00	-	403,48	403,48	0,00	63,35	54,84	8,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
16.11.16	24,00	-	411,42	411,42	0,00	63,17	54,95	8,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
17.11.16	24,00	-	409,77	409,77	0,00	59,43	52,11	7,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
18.11.16	24,00	-	399,87	399,87	0,00	55,98	49,26	6,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
19.11.16	24,00	-	392,86	392,86	0,00	54,30	47,83	6,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
20.11.16	24,00	-	396,20	396,20	0,00	54,65	48,20	6,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
21.11.16	24,00	-	394,97	394,97	0,00	54,34	47,97	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
22.11.16	24,00	-	387,29	387,29	0,00	53,57	47,20	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
Среднее	24,00	-	394,16	394,16	-	58,75	51,14	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
Итого	744,00		12219,10	12219,10	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	122075,94	122023,78	-	-	-	-	1096,71	-	-
	23.11.16 03:00	134291,27	134239,11	-	-	-	-	1190,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление слабого тока
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29 НОЯ 2016
печать энергосбыта