Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	391,86	391,86	0,00	55,43	48,27	7,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
24.10.16	24,00	-	392,49	392,49	0,00	55,26	48,19	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
25.10.16	24,00	-	390,86	390,86	0,00	54,77	47,75	7,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
26.10.16	24,00	-	391,11	391,11	0,00	54,54	47,57	6,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
27.10.16	24,00	-	389,76	389,76	0,00	54,69	47,68	7,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
28.10.16	24,00	-	393,14	393,14	0,00	54,78	47,90	6,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
29.10.16	24,00	-	392,92	392,92	0,00	54,86	48,06	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
30.10.16	24,00	-	390,43	390,43	0,00	54,22	47,46	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
31.10.16	24,00	-	387,61	387,61	0,00	54,46	47,49	6,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
01.11.16	24,00	-	387,62	387,62	0,00	54,62	47,59	7,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
02.11.16	24,00	-	389,55	389,55	0,00	56,20	48,68	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
03.11.16	24,00	-	389,51	389,51	0,00	58,44	50,39	8,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
04.11.16	24,00	-	387,54	387,54	0,00	59,67	51,35	8,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
05.11.16	24,00	-	386,94	386,94	0,00	59,82	51,44	8,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
06.11.16	24,00	-	388,42	388,42	0,00	59,68	51,38	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
07.11.16	24,00	-	387,89	387,89	0,00	60,83	51,99	8,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
08.11.16	24,00	-	387,93	387,93	0,00	64,05	54,49	9,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
09.11.16	24,00	-	386,91	386,91	0,00	65,26	55,40	9,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
10.11.16	24,00	-	385,86	385,86	0,00	65,30	55,41	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
11.11.16	24,00	-	384,62	384,62	0,00	66,25	55,99	10,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
12.11.16	24,00	-	386,23	386,23	0,00	66,84	56,53	10,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
13.11.16	24,00	-	387,06	387,06	0,00	66,08	56,12	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
14.11.16	24,00	-	385,38	385,38	0,00	64,58	55,11	9,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
15.11.16	24,00	-	385,42	385,42	0,00	63,26	54,11	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
16.11.16	24,00	-	385,85	385,85	0,00	63,04	54,08	8,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
17.11.16	24,00	-	386,28	386,28	0,00	59,27	51,30	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
18.11.16	24,00	-	384,49	384,49	0,00	55,82	48,64	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
19.11.16	24,00	-	384,30	384,30	0,00	54,22	47,38	6,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
20.11.16	24,00	-	386,86	386,86	0,00	54,56	47,75	6,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
21.11.16	24,00	-	386,09	386,09	0,00	54,24	47,49	6,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
22.11.16	24,00	-	383,12	383,12	0,00	53,46	46,79	6,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
Среднее	24,00	-	387,87	387,87	-	58,66	50,64	8,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
Итого	744,00		12024,05	12024,05	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	9637,23	9690,38	-	-	-	-	54,63	-	-
	23.11.16 03:00	21644,20	21697,35	-	-	-	-	151,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Отчет принят
печать энергосбыта
29 НОЯ 2016
"____" _____ г.