

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 1а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за ноябрь 2016
 Договор: 8985-038.1
 Стройм. адрес: Ольминского 12
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик подлинности: ДДУ/СТ/Б/И/А

Узел учета: СЛО
 Код УТЭ:
 Расчетная совместность с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Подсчетчик (M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратный тр. (M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(М3): расходомер: ГИМ-02
 Тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ГИМ-30
 Тр.подпитки(У5): расходомер: ГИМ-30
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-Пв)*M2*(P2-Пв) лето: Q=M1*(P1-Пв)*M2*(P2-Пв)
 Огр=0,343 Овент= Отехлор= Огрв=

Договорные нагрузки (гр.чед): Гкал/час: Отех.гр.ср= Овент= Отехлор= Огрв=
 Договорные расходы (гр.слг): т/год: Огр.гр.ср= Овент= Отехлор= Огрв=
 Объектское потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплоотгре		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	U3	U4	Uполн	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кал.	Qтех.гр.		Q.общ.	
23.10.16	24.00	-	89,66	89,66	0,00	71,91	43,05	28,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
24.10.16	24.00	-	90,60	90,60	0,00	71,68	43,17	28,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
25.10.16	24.00	-	88,06	88,06	0,00	71,41	42,53	28,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
26.10.16	24.00	-	89,64	89,64	0,00	71,48	42,89	28,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
27.10.16	24.00	-	92,63	92,63	0,00	71,67	43,49	28,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
28.10.16	24.00	-	94,19	94,19	0,00	71,55	43,88	27,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
29.10.16	24.00	-	92,72	92,72	0,00	71,62	44,06	27,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
30.10.16	24.00	-	92,59	92,59	0,00	71,50	43,73	27,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
31.10.16	24.00	-	92,29	92,29	0,00	71,48	43,53	27,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
01.11.16	24.00	-	89,66	89,66	0,00	71,69	43,10	28,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
02.11.16	24.00	-	88,29	88,29	0,00	73,03	43,06	29,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
03.11.16	24.00	-	89,68	89,68	0,00	75,80	44,19	31,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
04.11.16	24.00	-	91,54	91,54	0,00	78,18	45,50	32,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
05.11.16	24.00	-	92,86	92,86	0,00	79,53	46,10	33,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
06.11.16	24.00	-	93,66	93,66	0,00	81,39	46,80	34,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
07.11.16	24.00	-	94,85	94,85	0,00	84,24	47,92	36,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
08.11.16	24.00	-	96,75	96,75	0,00	87,00	49,63	37,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,62
09.11.16	24.00	-	97,93	97,93	0,00	90,62	51,53	39,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
10.11.16	24.00	-	99,18	99,18	0,00	91,42	52,06	39,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
11.11.16	24.00	-	99,36	99,36	0,00	91,66	51,96	39,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95
12.11.16	24.00	-	99,84	99,84	0,00	92,57	52,45	40,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
13.11.16	24.00	-	100,76	100,76	0,00	92,31	52,98	39,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,97
14.11.16	24.00	-	101,16	101,16	0,00	91,19	52,88	38,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
15.11.16	24.00	-	101,05	101,05	0,00	88,90	51,92	36,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
16.11.16	24.00	-	100,85	100,85	0,00	86,77	51,24	35,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
17.11.16	24.00	-	100,75	100,75	0,00	82,88	49,89	32,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
18.11.16	24.00	-	100,58	100,58	0,00	78,04	47,79	30,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
19.11.16	24.00	-	100,71	100,71	0,00	75,05	46,47	28,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
20.11.16	24.00	-	100,80	100,80	0,00	74,28	46,33	27,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
21.11.16	24.00	-	100,61	100,61	0,00	72,06	45,35	26,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
22.11.16	24.00	-	99,76	99,76	0,00	71,44	44,63	26,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
Среднее	24.00	-	95,38	95,38	-	79,17	46,91	32,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
Итого	744,00	-	2963,01	2963,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,99

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.10.16 04:00 1467,27 17853,96 17859,90 407,91 603,91

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,06 °C = 0,00 Гкал;
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 95,99 Гкал;
 Период расчета по договору: с учетом корректировок
 Период превышения t2: Итого по приборам учета: 4,06 °C = 0,00 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: 95,99 Гкал;
 Итого по приборам учета: 95,99 Гкал;
 Итого по приборам учета: 95,99 Гкал;

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Для отчета по приборам

Филиал «Узел учета»
 Отдел энергоснабжения КУУТЭ
 печать энергосбыта