Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,06

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

| | | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.10.16 | 24,00 | - | 127,65 | 115,99 | 11,66 | 71,14 | 44,98 | 26,16 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 11,11 | - | - | 11,35 | - | 11,35 | - | 71,36 | - | 0,79 | | | 3,86 |
| 24.10.16 | 24,00 | - | 127,43 | 116,49 | 10,94 | 70,93 | 45,11 | 25,82 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 10,31 | - | - | 10,57 | - | 10,57 | - | 70,92 | - | 0,73 | | | 3,79 |
| 25.10.16 | 24,00 | - | 127,55 | 116,15 | 11,40 | 70,62 | 44,56 | 26,06 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 10,95 | - | - | 11,21 | - | 11,21 | - | 70,69 | - | 0,77 | | | 3,83 |
| 26.10.16 | 24,00 | - | 129,45 | 118,72 | 10,73 | 70,62 | 44,84 | 25,78 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 10,27 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 70,40 | - | 0,72 | | | 3,82 |
| 27.10.16 | 24,00 | - | 136,06 | 123,91 | 12,15 | 70,83 | 45,35 | 25,48 | 7,00 | 5,00 | 3,18 | 11,81 | - | - | 12,10 | - | 12,10 | - | 71,01 | - | 0,84 | | | 4,02 |
| 28.10.16 | 24,00 | - | 135,28 | 124,41 | 10,87 | 70,67 | 45,58 | 25,09 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 10,52 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 70,66 | - | 0,74 | | | 3,89 |
| 29.10.16 | 24,00 | - | 135,15 | 123,65 | 11,50 | 70,74 | 45,88 | 24,86 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 11,36 | - | - | 11,60 | - | 11,60 | - | 70,68 | - | 0,80 | | | 3,89 |
| 30.10.16 | 24,00 | - | 135,74 | 122,96 | 12,78 | 70,64 | 45,68 | 24,96 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 12,58 | - | - | 12,86 | - | 12,86 | - | 70,61 | - | 0,89 | | | 3,98 |
| 31.10.16 | 24,00 | - | 133,72 | 122,52 | 11,20 | 70,62 | 45,45 | 25,17 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 10,95 | - | - | 11,19 | - | 11,19 | - | 70,46 | - | 0,77 | | | 3,88 |
| 01.11.16 | 24,00 | - | 132,50 | 120,96 | 11,54 | 70,84 | 45,21 | 25,63 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 11,41 | - | - | 11,67 | - | 11,67 | - | 70,88 | - | 0,81 | | | 3,92 |
| 02.11.16 | 24,00 | - | 132,56 | 121,02 | 11,54 | 72,17 | 45,51 | 26,66 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 11,38 | - | - | 11,64 | - | 11,64 | - | 72,20 | - | 0,82 | | | 4,06 |
| 03.11.16 | 24,00 | - | 131,49 | 121,64 | 9,85 | 74,90 | 46,69 | 28,21 | 7,00 | 5,00 | 3,43 | 9,88 | - | - | 10,11 | - | 10,11 | - | 74,64 | - | 0,74 | | | 4,17 |
| 04.11.16 | 24,00 | - | 132,93 | 121,97 | 10,96 | 77,30 | 47,98 | 29,32 | 7,00 | 5,00 | 3,59 | 10,72 | - | - | 10,99 | - | 10,99 | - | 77,68 | - | 0,83 | | | 4,43 |
| 05.11.16 | 24,00 | - | 132,79 | 122,04 | 10,75 | 78,60 | 48,50 | 30,10 | 7,00 | 5,00 | 3,70 | 10,51 | - | - | 10,79 | - | 10,79 | - | 78,72 | - | 0,83 | | | 4,52 |
| 06.11.16 | 24,00 | - | 134,18 | 120,65 | 13,53 | 80,47 | 48,97 | 31,50 | 7,00 | 5,00 | 3,83 | 13,26 | - | - | 13,63 | - | 13,63 | - | 80,55 | - | 1,07 | | | 4,89 |
| 07.11.16 | 24,00 | - | 131,84 | 121,84 | 10,00 | 83,27 | 49,92 | 33,35 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 9,71 | - | - | 10,02 | - | 10,02 | - | 83,43 | - | 0,81 | | | 4,90 |
| 08.11.16 | 24,00 | - | 133,04 | 123,12 | 9,92 | 85,98 | 51,33 | 34,65 | 7,00 | 5,00 | 4,29 | 9,72 | - | - | 10,05 | - | 10,05 | - | 85,79 | - | 0,84 | | | 5,13 |
| 09.11.16 | 24,00 | - | 133,15 | 123,15 | 10,00 | 89,47 | 53,08 | 36,39 | 7,00 | 5,00 | 4,51 | 9,81 | - | - | 10,14 | - | 10,14 | - | 89,04 | - | 0,88 | | | 5,38 |
| 10.11.16 | 24,00 | - | 132,34 | 123,12 | 9,22 | 90,23 | 53,47 | 36,76 | 7,00 | 5,00 | 4,56 | 9,05 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 89,66 | - | 0,81 | | | 5,37 |
| 11.11.16 | 24,00 | - | 133,24 | 123,02 | 10,22 | 90,43 | 53,43 | 37,00 | 7,00 | 5,00 | 4,59 | 10,07 | - | - | 10,41 | - | 10,41 | - | 88,99 | - | 0,90 | | | 5,49 |
| 12.11.16 | 24,00 | - | 134,14 | 122,88 | 11,26 | 91,34 | 54,03 | 37,31 | 7,00 | 5,00 | 4,62 | 11,14 | - | - | 11,52 | - | 11,52 | - | 90,16 | - | 1,01 | | | 5,63 |
| 13.11.16 | 24,00 | - | 134,39 | 122,93 | 11,46 | 91,09 | 54,45 | 36,64 | 7,00 | 5,00 | 4,54 | 11,31 | - | - | 11,71 | - | 11,71 | - | 89,78 | - | 1,02 | | | 5,56 |
| 14.11.16 | 24,00 | - | 132,17 | 123,21 | 8,96 | 89,98 | 54,32 | 35,66 | 7,00 | 5,00 | 4,42 | 8,82 | - | - | 9,12 | - | 9,12 | - | 88,93 | - | 0,79 | | | 5,21 |
| 15.11.16 | 24,00 | - | 131,90 | 122,99 | 8,91 | 87,73 | 53,31 | 34,42 | 7,00 | 5,00 | 4,26 | 8,71 | - | - | 8,98 | - | 8,98 | - | 87,12 | - | 0,76 | | | 5,02 |
| 16.11.16 | 24,00 | - | 130,52 | 119,70 | 10,82 | 85,64 | 52,60 | 33,04 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 10,37 | - | - | 10,66 | - | 10,66 | - | 77,45 | - | 0,80 | | | 4,89 |
| 17.11.16 | 24,00 | - | 129,79 | 118,24 | 11,55 | 81,75 | 50,98 | 30,77 | 7,00 | 5,00 | 3,80 | 11,42 | - | - | 11,66 | - | 11,66 | - | 68,91 | - | 0,79 | | | 4,59 |
| 18.11.16 | 24,00 | - | 130,34 | 119,17 | 11,17 | 77,00 | 48,72 | 28,28 | 7,00 | 5,00 | 3,49 | 11,05 | - | - | 11,26 | - | 11,26 | - | 67,61 | - | 0,75 | | | 4,23 |
| 19.11.16 | 24,00 | - | 130,80 | 117,57 | 13,23 | 73,99 | 47,31 | 26,68 | 7,00 | 5,00 | 3,30 | 12,90 | - | - | 13,11 | - | 13,11 | - | 63,23 | - | 0,82 | | | 4,12 |
| 20.11.16 | 24,00 | | 130,31 | 118,33 | 11,98 | 77,58 | 49,00 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | 3,53 | 11,79 | - | - | 12,01 | - | 12,01 | - | 66,58 | - | 0,78 | - | - | 4,31 |
| 21.11.16 | 24,00 | | 130,31 | 118,33 | 11,98 | 77,58 | 49,00 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | 3,53 | 11,79 | - | - | 12,01 | - | 12,01 | - | 66,58 | - | 0,78 | - | - | 4,31 |
| 22.11.16 | 24,00 | | 130,31 | 118,33 | 11,98 | 77,58 | 49,00 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | 3,53 | 11,79 | - | - | 12,01 | - | 12,01 | - | 66,58 | - | 0,78 | - | - | 4,31 |
| Среднее | 24,00 | - | 132,03 | 120,94 | 11,10 | 78,77 | 48,85 | 29,92 | 7,00 | 5,00 | 3,68 | 10,85 | - | - | 11,13 | - | 11,13 | - | 76,17 | - | 0,82 | - | - | 4,50 |
| Итого | 744,00 | | 4093,07 | 3749,00 | 344,07 | | | | | | 113,93 | 336,47 | 0,00 | 0,00 | 344,98 | 0,00 | 344,98 | 0,00 | | | 25,45 | 0,00 | 0,00 | 139,39 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.10.16 04:00 | 35425,64 | 30953,02 | 5181,70 | - | 5288,37 | - | 1080,60 | - | - |
| | 20.11.16 10:00 | 39160,70 | 34378,49 | 5484,39 | - | 5598,94 | - | 1207,96 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = -1,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 8 НОЯ 2016
«____» _____ г.