Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,06

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	105,40	89,43	15,97	71,52	42,37	29,15	7,00	5,00	2,94	14,48	-	-	14,71	-	14,71	-	56,03	-	0,81			3,75
24.10.16	24,00	-	106,24	91,25	14,99	71,25	42,58	28,67	7,00	5,00	2,90	13,56	-	-	13,78	-	13,78	-	57,75	-	0,78			3,69
25.10.16	24,00	-	107,26	90,03	17,23	70,99	42,42	28,57	7,00	5,00	2,89	15,88	-	-	16,10	-	16,10	-	57,04	-	0,91			3,80
26.10.16	24,00	-	109,06	94,89	14,17	71,05	42,79	28,26	7,00	5,00	2,88	13,27	-	-	13,50	-	13,50	-	60,81	-	0,81			3,69
27.10.16	24,00	-	114,88	100,44	14,44	71,09	43,23	27,86	7,00	5,00	2,99	13,34	-	-	13,59	-	13,59	-	62,67	-	0,84			3,83
28.10.16	24,00	-	115,11	102,93	12,18	71,17	43,41	27,76	7,00	5,00	2,98	11,33	-	-	11,54	-	11,54	-	65,97	-	0,75			3,73
29.10.16	24,00	-	115,81	100,61	15,20	71,01	43,61	27,40	7,00	5,00	2,93	14,18	-	-	14,47	-	14,47	-	64,32	-	0,91			3,84
30.10.16	24,00	-	115,08	100,97	14,11	71,02	43,58	27,44	7,00	5,00	2,91	13,19	-	-	13,45	-	13,45	-	65,71	-	0,87			3,77
31.10.16	24,00	-	113,72	99,51	14,21	71,06	43,49	27,57	7,00	5,00	2,92	13,28	-	-	13,50	-	13,50	-	62,59	-	0,83			3,75
01.11.16	24,00	-	111,97	95,83	16,14	71,13	43,09	28,04	7,00	5,00	2,91	15,33	-	-	15,58	-	15,58	-	60,16	-	0,93			3,84
02.11.16	24,00	-	110,28	96,35	13,93	72,47	43,28	29,19	7,00	5,00	3,04	12,93	-	-	13,15	-	13,15	-	60,06	-	0,78			3,82
03.11.16	24,00	-	109,84	96,29	13,55	75,12	44,09	31,03	7,00	5,00	3,25	12,54	-	-	12,74	-	12,74	-	60,54	-	0,76			4,01
04.11.16	24,00	-	109,10	93,15	15,95	77,51	45,20	32,31	7,00	5,00	3,40	14,91	-	-	15,12	-	15,12	-	57,07	-	0,85			4,25
05.11.16	24,00	-	108,45	94,33	14,12	78,88	45,62	33,26	7,00	5,00	3,49	13,19	-	-	13,39	-	13,39	-	57,56	-	0,76			4,25
06.11.16	24,00	-	107,94	90,33	17,61	80,64	46,04	34,60	7,00	5,00	3,61	16,58	-	-	16,78	-	16,78	-	56,27	-	0,93			4,55
07.11.16	24,00	-	107,84	92,51	15,33	83,47	46,74	36,73	7,00	5,00	3,85	14,26	-	-	14,47	-	14,47	-	57,96	-	0,83			4,68
08.11.16	24,00	-	107,56	89,54	18,02	86,14	48,20	37,94	7,00	5,00	4,05	16,88	-	-	17,11	-	17,11	-	53,48	-	0,90			4,96
09.11.16	24,00	-	106,61	91,63	14,98	89,65	49,57	40,08	7,00	5,00	4,28	14,00	-	-	14,20	-	14,20	-	52,84	-	0,74			5,02
10.11.16	24,00	-	106,23	88,87	17,36	90,61	50,03	40,58	7,00	5,00	4,34	16,37	-	-	16,57	-	16,57	-	51,82	-	0,85			5,19
11.11.16	24,00	-	106,96	90,42	16,54	90,75	49,93	40,82	7,00	5,00	4,40	15,51	-	-	15,70	-	15,70	-	51,75	-	0,80			5,20
12.11.16	24,00	-	106,99	90,31	16,68	91,64	50,37	41,27	7,00	5,00	4,45	15,61	-	-	15,79	-	15,79	-	52,22	-	0,82			5,26
13.11.16	24,00	-	106,98	89,46	17,52	91,46	50,82	40,64	7,00	5,00	4,38	16,41	-	-	16,63	-	16,63	-	52,39	-	0,86			5,24
14.11.16	24,00	-	107,05	92,12	14,93	90,49	50,78	39,71	7,00	5,00	4,29	13,79	-	-	14,00	-	14,00	-	52,43	-	0,72			5,02
15.11.16	24,00	-	106,91	90,89	16,02	88,18	49,95	38,23	7,00	5,00	4,12	14,95	-	-	15,12	-	15,12	-	51,51	-	0,77			4,89
16.11.16	24,00	-	106,79	92,40	14,39	86,14	49,38	36,76	7,00	5,00	3,95	13,48	-	-	13,63	-	13,63	-	51,40	-	0,69			4,64
17.11.16	24,00	-	107,39	90,14	17,25	82,44	48,22	34,22	7,00	5,00	3,67	16,32	-	-	16,51	-	16,51	-	51,04	-	0,84			4,51
18.11.16	24,00	-	108,64	92,06	16,58	77,51	46,26	31,25	7,00	5,00	3,35	15,64	-	-	15,85	-	15,85	-	51,95	-	0,81			4,17
19.11.16	24,00	-	110,60	93,16	17,44	74,52	45,05	29,47	7,00	5,00	3,18	16,45	-	-	16,65	-	16,65	-	53,05	-	0,87			4,05
20.11.16	24,00		108,88	91,79	17,09	78,16	46,51	31,65	7,00	5,00	3,40	16,14	-	-	16,34	-	16,34	-	52,01	-	0,84	-	-	4,24
21.11.16	24,00		108,88	91,79	17,09	78,16	46,51	31,65	7,00	5,00	3,40	16,14	-	-	16,34	-	16,34	-	52,01	-	0,84	-	-	4,24
22.11.16	24,00		108,88	91,79	17,09	78,16	46,51	31,65	7,00	5,00	3,40	16,14	-	-	16,34	-	16,34	-	52,01	-	0,84	-	-	4,24
Среднее	24,00	-	109,14	93,39	15,75	79,14	46,12	33,02	7,00	5,00	3,50	14,71	-	-	14,92	-	14,92	-	56,27	-	0,82	-	-	4,33
Итого	744,00		3383,32	2895,21	488,11						108,55	456,07	0,00	0,00	462,64	0,00	462,64	0,00			25,54	0,00	0,00	134,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	62502,52	54484,67	9674,82	-	9865,73	-	1927,30	-	-
	20.11.16 10:00	65587,56	57129,97	10085,31	-	10282,21	-	2049,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = -1,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
АКТ ПРИНЯТ
«_____» 28 НОЯ 2016 г.