Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,06

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	130,70	118,45	12,25	71,56	47,42	24,14	7,00	5,00	3,02	10,11	-	-	10,34	-	10,34	-	71,38	-	0,72			3,74
24.10.16	24,00	-	131,30	119,12	12,18	71,33	47,66	23,67	7,00	5,00	2,97	10,13	-	-	10,35	-	10,35	-	70,89	-	0,72			3,69
25.10.16	24,00	-	130,80	118,76	12,04	71,02	47,39	23,63	7,00	5,00	2,96	9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	70,62	-	0,71			3,67
26.10.16	24,00	-	133,34	121,34	12,00	71,05	47,70	23,35	7,00	5,00	2,98	10,15	-	-	10,36	-	10,36	-	70,49	-	0,71			3,69
27.10.16	24,00	-	138,91	126,63	12,28	71,19	48,15	23,04	7,00	5,00	3,08	10,04	-	-	10,28	-	10,28	-	70,52	-	0,71			3,79
28.10.16	24,00	-	139,71	127,16	12,55	71,08	48,33	22,75	7,00	5,00	3,07	10,31	-	-	10,53	-	10,53	-	70,12	-	0,72			3,79
29.10.16	24,00	-	139,45	126,45	13,00	71,16	48,74	22,42	7,00	5,00	3,01	10,71	-	-	10,95	-	10,95	-	70,62	-	0,76			3,76
30.10.16	24,00	-	138,26	125,77	12,49	71,07	48,63	22,44	7,00	5,00	2,98	10,42	-	-	10,63	-	10,63	-	70,58	-	0,74			3,72
31.10.16	24,00	-	136,86	125,18	11,68	71,06	48,37	22,69	7,00	5,00	3,00	9,55	-	-	9,77	-	9,77	-	70,51	-	0,67			3,67
01.11.16	24,00	-	134,58	123,47	11,11	71,29	48,07	23,22	7,00	5,00	3,02	9,08	-	-	9,30	-	9,30	-	70,97	-	0,65			3,66
02.11.16	24,00	-	135,46	123,46	12,00	72,62	48,58	24,04	7,00	5,00	3,13	9,93	-	-	10,16	-	10,16	-	72,08	-	0,72			3,84
03.11.16	24,00	-	135,23	124,15	11,08	75,33	49,75	25,58	7,00	5,00	3,35	8,96	-	-	9,17	-	9,17	-	74,69	-	0,67			4,02
04.11.16	24,00	-	137,08	124,58	12,50	77,75	51,12	26,63	7,00	5,00	3,52	10,07	-	-	10,32	-	10,32	-	77,64	-	0,78			4,29
05.11.16	24,00	-	137,02	124,75	12,27	79,06	51,82	27,24	7,00	5,00	3,58	10,11	-	-	10,38	-	10,38	-	78,79	-	0,80			4,38
06.11.16	24,00	-	135,18	123,60	11,58	80,92	52,39	28,53	7,00	5,00	3,70	9,55	-	-	9,81	-	9,81	-	80,63	-	0,77			4,47
07.11.16	24,00	-	135,53	124,54	10,99	83,71	53,27	30,44	7,00	5,00	3,98	8,85	-	-	9,09	-	9,09	-	83,01	-	0,73			4,72
08.11.16	24,00	-	136,63	125,94	10,69	86,40	54,81	31,59	7,00	5,00	4,19	8,35	-	-	8,60	-	8,60	-	85,61	-	0,72			4,91
09.11.16	24,00	-	138,05	126,07	11,98	89,97	56,71	33,26	7,00	5,00	4,42	9,71	-	-	10,06	-	10,06	-	89,14	-	0,86			5,28
10.11.16	24,00	-	136,57	126,05	10,52	90,68	57,07	33,61	7,00	5,00	4,46	8,32	-	-	8,58	-	8,58	-	89,67	-	0,75			5,20
11.11.16	24,00	-	135,39	125,09	10,30	90,90	56,92	33,98	7,00	5,00	4,48	8,36	-	-	8,62	-	8,62	-	85,81	-	0,72			5,20
12.11.16	24,00	-	133,83	122,19	11,64	91,80	57,71	34,09	7,00	5,00	4,49	9,91	-	-	10,16	-	10,16	-	76,66	-	0,76			5,25
13.11.16	24,00	-	134,11	121,95	12,16	91,55	58,14	33,41	7,00	5,00	4,41	10,37	-	-	10,62	-	10,62	-	75,91	-	0,79			5,20
14.11.16	24,00	-	134,27	122,32	11,95	90,43	57,94	32,49	7,00	5,00	4,28	10,28	-	-	10,53	-	10,53	-	76,49	-	0,79			5,07
15.11.16	24,00	-	134,07	123,15	10,92	88,19	56,92	31,27	7,00	5,00	4,09	9,52	-	-	9,77	-	9,77	-	77,76	-	0,74			4,83
16.11.16	24,00	-	133,87	123,91	9,96	86,08	56,10	29,98	7,00	5,00	3,90	8,72	-	-	8,96	-	8,96	-	78,38	-	0,69			4,58
17.11.16	24,00	-	130,31	117,75	12,56	82,25	54,30	27,95	7,00	5,00	3,65	11,34	-	-	11,54	-	11,54	-	60,14	-	0,68			4,33
18.11.16	24,00	-	128,65	115,07	13,58	77,42	51,91	25,51	7,00	5,00	3,37	12,00	-	-	12,15	-	12,15	-	52,17	-	0,63			3,99
19.11.16	24,00	-	129,13	113,93	15,20	74,46	50,44	24,02	7,00	5,00	3,19	13,44	-	-	13,63	-	13,63	-	50,62	-	0,68			3,87
20.11.16	24,00		129,36	115,58	13,78	78,04	52,22	25,83	7,00	5,00	3,40	12,26	-	-	12,44	-	12,44	-	54,31	-	0,66	-	-	4,07
21.11.16	24,00		129,36	115,58	13,78	78,04	52,22	25,83	7,00	5,00	3,40	12,26	-	-	12,44	-	12,44	-	54,31	-	0,66	-	-	4,07
22.11.16	24,00		129,36	115,58	13,78	78,04	52,22	25,83	7,00	5,00	3,40	12,26	-	-	12,44	-	12,44	-	54,31	-	0,66	-	-	4,07
Среднее	24,00	-	134,27	122,18	12,09	79,21	52,03	27,18	7,00	5,00	3,56	10,16	-	-	10,39	-	10,39	-	72,09	-	0,72	-	-	4,28
Итого	744,00		4162,38	3787,58	374,80						110,45	315,04	0,00	0,00	322,17	0,00	322,17	0,00			22,34	0,00	0,00	132,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	38961,99	34412,86	4771,88	-	4863,76	-	1016,24	-	-
	20.11.16 10:00	42768,97	37884,21	5051,96	-	5150,43	-	1137,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = 1,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 131,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 322,17 куб.м;

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.