Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8991.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	123,32	97,78	25,54	71,48	48,70	22,78	7,00	5,00	2,56	20,92	-	-	21,41	-	21,41	-	71,63	-	1,50			4,06
24.10.16	24,00	-	120,78	98,83	21,95	71,23	48,70	22,53	7,00	5,00	2,53	17,67	-	-	18,09	-	18,09	-	71,28	-	1,26			3,79
25.10.16	24,00	-	122,06	98,49	23,57	70,96	48,39	22,57	7,00	5,00	2,51	19,46	-	-	19,93	-	19,93	-	71,06	-	1,39			3,90
26.10.16	24,00	-	122,39	100,77	21,62	70,93	48,74	22,19	7,00	5,00	2,54	17,35	-	-	17,75	-	17,75	-	70,73	-	1,23			3,77
27.10.16	24,00	-	127,29	105,68	21,61	71,21	49,33	21,88	7,00	5,00	2,59	17,72	-	-	18,12	-	18,12	-	71,48	-	1,27			3,85
28.10.16	24,00	-	123,87	106,37	17,50	71,01	49,51	21,50	7,00	5,00	2,54	14,09	-	-	14,42	-	14,42	-	71,01	-	1,00			3,53
29.10.16	24,00	-	125,98	105,73	20,25	71,08	49,74	21,34	7,00	5,00	2,51	16,72	-	-	17,12	-	17,12	-	71,04	-	1,19			3,70
30.10.16	24,00	-	126,05	105,07	20,98	70,96	49,59	21,37	7,00	5,00	2,51	17,31	-	-	17,71	-	17,71	-	70,88	-	1,23			3,74
31.10.16	24,00	-	125,20	104,41	20,79	70,95	49,34	21,61	7,00	5,00	2,52	17,19	-	-	17,59	-	17,59	-	70,79	-	1,22			3,74
01.11.16	24,00	-	123,69	102,97	20,72	71,20	49,14	22,06	7,00	5,00	2,54	17,07	-	-	17,46	-	17,46	-	71,23	-	1,21			3,75
02.11.16	24,00	-	124,14	103,01	21,13	72,54	49,58	22,96	7,00	5,00	2,63	17,54	-	-	17,95	-	17,95	-	72,62	-	1,27			3,90
03.11.16	24,00	-	124,27	103,54	20,73	75,26	51,01	24,25	7,00	5,00	2,79	17,09	-	-	17,53	-	17,53	-	75,19	-	1,29			4,08
04.11.16	24,00	-	124,59	103,60	20,99	77,65	52,40	25,25	7,00	5,00	2,94	16,87	-	-	17,30	-	17,30	-	77,93	-	1,32			4,25
05.11.16	24,00	-	122,73	103,59	19,14	78,94	53,05	25,89	7,00	5,00	3,03	14,70	-	-	15,08	-	15,08	-	79,03	-	1,16			4,20
06.11.16	24,00	-	124,46	102,56	21,90	80,82	53,87	26,95	7,00	5,00	3,11	17,55	-	-	18,08	-	18,08	-	81,14	-	1,42			4,54
07.11.16	24,00	-	122,41	103,43	18,98	83,61	55,17	28,44	7,00	5,00	3,29	14,90	-	-	15,36	-	15,36	-	83,60	-	1,25			4,54
08.11.16	24,00	-	122,86	104,55	18,31	86,27	56,70	29,57	7,00	5,00	3,47	14,08	-	-	14,53	-	14,53	-	86,18	-	1,21			4,68
09.11.16	24,00	-	121,80	104,54	17,26	89,80	58,57	31,23	7,00	5,00	3,69	12,64	-	-	13,07	-	13,07	-	89,48	-	1,13			4,82
10.11.16	24,00	-	122,19	104,29	17,90	90,57	59,02	31,55	7,00	5,00	3,74	13,17	-	-	13,61	-	13,61	-	90,18	-	1,19			4,92
11.11.16	24,00	-	122,07	104,51	17,56	90,71	58,94	31,77	7,00	5,00	3,76	12,88	-	-	13,36	-	13,36	-	90,29	-	1,16			4,92
12.11.16	24,00	-	124,13	104,66	19,47	91,67	59,56	32,11	7,00	5,00	3,78	14,98	-	-	15,54	-	15,54	-	91,43	-	1,37			5,15
13.11.16	24,00	-	125,58	104,67	20,91	91,39	59,73	31,66	7,00	5,00	3,75	16,39	-	-	16,95	-	16,95	-	91,00	-	1,49			5,24
14.11.16	24,00	-	122,77	104,66	18,11	90,26	59,41	30,85	7,00	5,00	3,69	13,23	-	-	13,69	-	13,69	-	89,59	-	1,19			4,87
15.11.16	24,00	-	114,29	93,26	21,03	88,01	58,17	29,84	7,00	5,00	3,57	16,14	-	-	16,47	-	16,47	-	66,42	-	1,07			4,64
16.11.16	24,00	-	109,99	85,33	24,66	85,85	57,25	28,60	7,00	5,00	3,44	19,69	-	-	20,00	-	20,00	-	57,07	-	1,12			4,57
17.11.16	24,00	-	109,78	87,09	22,69	82,02	55,42	26,60	7,00	5,00	3,21	17,82	-	-	18,05	-	18,05	-	54,95	-	0,98			4,18
18.11.16	24,00	-	109,75	84,25	25,50	77,25	52,87	24,38	7,00	5,00	2,94	20,63	-	-	20,89	-	20,89	-	52,53	-	1,09			4,03
19.11.16	24,00	-	110,11	81,60	28,51	74,30	51,31	22,99	7,00	5,00	2,78	23,78	-	-	24,08	-	24,08	-	50,97	-	1,21			4,00
20.11.16	24,00	-	110,23	81,30	28,93	73,55	50,82	22,73	7,00	5,00	2,75	24,13	-	-	24,43	-	24,43	-	50,97	-	1,23			3,98
21.11.16	24,00	-	110,06	84,12	25,94	71,35	49,65	21,70	7,00	5,00	2,63	21,14	-	-	21,39	-	21,39	-	49,57	-	1,05			3,68
22.11.16	24,00	-	110,05	84,14	25,91	70,81	49,15	21,66	7,00	5,00	2,63	20,97	-	-	21,22	-	21,22	-	49,14	-	1,03			3,66
Среднее	24,00	-	120,29	98,67	21,62	78,50	52,99	25,51	7,00	5,00	3,00	17,28	-	-	17,68	-	17,68	-	72,27	-	1,22	-	-	4,21
Итого	744,00		3728,89	3058,80	670,09						92,96	535,82	0,00	0,00	548,18	0,00	548,18	0,00			37,70	0,00	0,00	130,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	34487,62	29600,82	7061,29	-	7213,32	-	950,79	-	
	23.11.16 04:00	38211,18	32654,98	7596,52	-	7760,88	-	1081,29	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = -2,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта