Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	90,97	81,21	9,76	70,35	42,19	28,16	7,00	5,00	2,33	9,08	-	-	9,28	-	9,28	-	70,37	-	0,64			2,97
24.10.16	24,00	-	89,63	81,53	8,10	70,11	42,24	27,87	7,00	5,00	2,32	7,51	-	-	7,69	-	7,69	-	69,92	-	0,52			2,84
25.10.16	24,00	-	88,89	80,68	8,21	69,81	41,88	27,93	7,00	5,00	2,30	7,52	-	-	7,70	-	7,70	-	69,75	-	0,52			2,83
26.10.16	24,00	-	89,38	82,14	7,24	69,87	42,00	27,87	7,00	5,00	2,32	6,86	-	-	7,02	-	7,02	-	69,64	-	0,48			2,79
27.10.16	24,00	-	93,06	84,46	8,60	70,13	42,32	27,81	7,00	5,00	2,40	7,92	-	-	8,11	-	8,11	-	70,14	-	0,56			2,95
28.10.16	24,00	-	94,05	85,02	9,03	70,04	42,67	27,37	7,00	5,00	2,38	8,31	-	-	8,51	-	8,51	-	69,99	-	0,59			2,96
29.10.16	24,00	-	92,02	84,31	7,71	70,08	42,97	27,11	7,00	5,00	2,34	7,01	-	-	7,19	-	7,19	-	69,83	-	0,49			2,83
30.10.16	24,00	-	92,69	83,91	8,78	69,93	42,86	27,07	7,00	5,00	2,32	8,15	-	-	8,32	-	8,32	-	69,68	-	0,57			2,89
31.10.16	24,00	-	91,31	83,49	7,82	69,88	42,67	27,21	7,00	5,00	2,31	7,22	-	-	7,38	-	7,38	-	69,60	-	0,51			2,82
01.11.16	24,00	-	89,87	81,71	8,16	70,08	42,31	27,77	7,00	5,00	2,31	7,51	-	-	7,67	-	7,67	-	69,96	-	0,53			2,84
02.11.16	24,00	-	89,52	80,98	8,54	71,38	42,14	29,24	7,00	5,00	2,43	7,76	-	-	7,96	-	7,96	-	71,36	-	0,55			2,98
03.11.16	24,00	-	89,53	81,43	8,10	74,00	43,12	30,88	7,00	5,00	2,57	7,40	-	-	7,61	-	7,61	-	73,76	-	0,55			3,12
04.11.16	24,00	-	89,69	81,71	7,98	76,33	44,13	32,20	7,00	5,00	2,69	7,24	-	-	7,43	-	7,43	-	76,49	-	0,55			3,24
05.11.16	24,00	-	89,10	82,05	7,05	77,61	44,49	33,12	7,00	5,00	2,74	6,81	-	-	7,00	-	7,00	-	77,55	-	0,53			3,27
06.11.16	24,00	-	88,41	81,29	7,12	79,35	44,97	34,38	7,00	5,00	2,83	6,76	-	-	6,94	-	6,94	-	79,36	-	0,54			3,36
07.11.16	24,00	-	89,98	81,66	8,32	82,09	45,64	36,45	7,00	5,00	3,03	7,79	-	-	8,02	-	8,02	-	81,77	-	0,64			3,66
08.11.16	24,00	-	90,12	82,85	7,27	84,72	46,97	37,75	7,00	5,00	3,17	6,81	-	-	7,03	-	7,03	-	84,21	-	0,57			3,75
09.11.16	24,00	-	90,79	82,86	7,93	88,26	48,18	40,08	7,00	5,00	3,39	7,20	-	-	7,41	-	7,41	-	87,73	-	0,63			4,03
10.11.16	24,00	-	90,60	82,71	7,89	88,97	48,55	40,42	7,00	5,00	3,41	7,26	-	-	7,50	-	7,50	-	88,46	-	0,64			4,05
11.11.16	24,00	-	89,75	82,55	7,20	89,12	48,30	40,82	7,00	5,00	3,41	6,90	-	-	7,15	-	7,15	-	88,46	-	0,61			4,02
12.11.16	24,00	-	90,35	82,76	7,59	90,09	48,70	41,39	7,00	5,00	3,48	7,11	-	-	7,35	-	7,35	-	89,55	-	0,64			4,12
13.11.16	24,00	-	91,71	83,22	8,49	89,87	49,21	40,66	7,00	5,00	3,43	8,12	-	-	8,40	-	8,40	-	89,27	-	0,73			4,15
14.11.16	24,00	-	91,14	83,32	7,82	88,78	49,12	39,66	7,00	5,00	3,36	7,25	-	-	7,49	-	7,49	-	88,10	-	0,64			4,00
15.11.16	24,00	-	90,48	83,18	7,30	86,57	48,31	38,26	7,00	5,00	3,24	6,79	-	-	7,04	-	7,04	-	86,09	-	0,58			3,82
16.11.16	24,00	-	91,10	83,00	8,10	84,54	47,82	36,72	7,00	5,00	3,10	7,53	-	-	7,76	-	7,76	-	84,05	-	0,64			3,74
17.11.16	24,00	-	91,14	82,94	8,20	80,82	46,74	34,08	7,00	5,00	2,88	7,68	-	-	7,90	-	7,90	-	80,04	-	0,62			3,49
18.11.16	24,00	-	89,46	82,87	6,59	76,14	44,86	31,28	7,00	5,00	2,62	6,30	-	-	6,46	-	6,46	-	75,71	-	0,48			3,10
19.11.16	24,00	-	90,49	82,81	7,68	73,24	43,78	29,46	7,00	5,00	2,45	7,67	-	-	7,86	-	7,86	-	72,43	-	0,56			3,00
20.11.16	24,00	-	91,85	83,12	8,73	72,59	43,46	29,13	7,00	5,00	2,42	8,78	-	-	8,96	-	8,96	-	72,62	-	0,64			3,06
21.11.16	24,00	-	89,94	83,53	6,41	70,41	42,86	27,55	7,00	5,00	2,22	7,56	-	-	7,74	-	7,74	-	70,28	-	0,53			2,75
22.11.16	24,00	-	89,23	83,11	6,12	69,80	42,35	27,45	7,00	5,00	2,22	7,04	-	-	7,19	-	7,19	-	69,58	-	0,49			2,71
Среднее	24,00	-	90,52	82,66	7,87	77,26	44,77	32,49	7,00	5,00	2,72	7,45	-	-	7,65	-	7,65	-	76,96	-	0,57	-	-	3,29
Итого	744,00		2806,25	2562,41	243,84						84,38	230,85	0,00	0,00	237,07	0,00	237,07	0,00			17,75	0,00	0,00	102,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.16 04:00	231,40	210,07	20,84	-	21,29	-	7,42	-	-
	23.11.16 04:00	2946,92	2691,35	242,77	-	249,24	-	106,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = -0,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **237,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать отв. работника _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 НОЯ 2016
«_____» _____ г.