Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	109,77	97,65	12,12	70,07	47,46	22,61	7,00	5,00	2,24	11,62	-	-	11,90	-	11,90	-	70,43	-	0,82			3,06
24.10.16	24,00	-	109,05	98,67	10,38	69,81	47,53	22,28	7,00	5,00	2,21	10,22	-	-	10,44	-	10,44	-	70,00	-	0,71			2,93
25.10.16	24,00	-	107,37	97,39	9,98	69,51	47,08	22,43	7,00	5,00	2,22	9,49	-	-	9,70	-	9,70	-	69,64	-	0,66			2,88
26.10.16	24,00	-	109,04	98,83	10,21	69,60	47,43	22,17	7,00	5,00	2,23	9,74	-	-	9,94	-	9,94	-	69,62	-	0,68			2,90
27.10.16	24,00	-	112,50	101,67	10,83	69,83	47,93	21,90	7,00	5,00	2,27	10,22	-	-	10,46	-	10,46	-	70,16	-	0,72			2,98
28.10.16	24,00	-	114,33	102,54	11,79	69,81	48,35	21,46	7,00	5,00	2,23	11,38	-	-	11,62	-	11,62	-	69,90	-	0,80			3,03
29.10.16	24,00	-	113,65	101,42	12,23	69,85	48,38	21,47	7,00	5,00	2,22	11,67	-	-	11,92	-	11,92	-	69,89	-	0,82			3,04
30.10.16	24,00	-	111,99	101,13	10,86	69,71	48,05	21,66	7,00	5,00	2,23	10,33	-	-	10,57	-	10,57	-	69,70	-	0,72			2,95
31.10.16	24,00	-	111,19	100,82	10,37	69,67	47,82	21,85	7,00	5,00	2,22	10,10	-	-	10,30	-	10,30	-	69,62	-	0,70			2,93
01.11.16	24,00	-	109,58	98,56	11,02	69,84	47,49	22,35	7,00	5,00	2,25	10,35	-	-	10,59	-	10,59	-	69,96	-	0,72			2,98
02.11.16	24,00	-	109,16	98,40	10,76	71,05	47,68	23,37	7,00	5,00	2,32	10,50	-	-	10,73	-	10,73	-	71,19	-	0,75			3,07
03.11.16	24,00	-	108,27	98,57	9,70	73,66	49,06	24,60	7,00	5,00	2,48	8,97	-	-	9,20	-	9,20	-	73,58	-	0,66			3,14
04.11.16	24,00	-	108,60	99,11	9,49	75,98	50,31	25,67	7,00	5,00	2,58	9,02	-	-	9,25	-	9,25	-	76,20	-	0,69			3,27
05.11.16	24,00	-	110,37	99,21	11,16	77,28	50,80	26,48	7,00	5,00	2,65	10,84	-	-	11,13	-	11,13	-	77,60	-	0,84			3,49
06.11.16	24,00	-	109,80	98,33	11,47	79,03	51,46	27,57	7,00	5,00	2,74	11,14	-	-	11,45	-	11,45	-	79,38	-	0,88			3,62
07.11.16	24,00	-	108,01	98,82	9,19	81,71	52,28	29,43	7,00	5,00	2,96	8,60	-	-	8,83	-	8,83	-	82,13	-	0,71			3,67
08.11.16	24,00	-	108,64	100,26	8,38	84,28	54,18	30,10	7,00	5,00	3,06	7,83	-	-	8,09	-	8,09	-	84,23	-	0,66			3,73
09.11.16	24,00	-	110,51	100,39	10,12	87,79	56,13	31,66	7,00	5,00	3,23	9,62	-	-	9,93	-	9,93	-	87,67	-	0,84			4,08
10.11.16	24,00	-	108,48	100,43	8,05	88,43	56,43	32,00	7,00	5,00	3,26	7,69	-	-	7,95	-	7,95	-	88,15	-	0,68			3,93
11.11.16	24,00	-	108,81	100,16	8,65	88,63	56,36	32,27	7,00	5,00	3,27	8,34	-	-	8,60	-	8,60	-	88,47	-	0,74			4,01
12.11.16	24,00	-	108,86	100,66	8,20	89,58	57,05	32,53	7,00	5,00	3,31	7,94	-	-	8,20	-	8,20	-	89,33	-	0,71			4,02
13.11.16	24,00	-	111,35	101,07	10,28	89,42	57,43	31,99	7,00	5,00	3,28	9,90	-	-	10,24	-	10,24	-	89,21	-	0,88			4,16
14.11.16	24,00	-	111,44	101,17	10,27	88,28	57,05	31,23	7,00	5,00	3,21	9,84	-	-	10,15	-	10,15	-	87,62	-	0,86			4,08
15.11.16	24,00	-	109,59	100,94	8,65	86,08	55,95	30,13	7,00	5,00	3,08	8,31	-	-	8,57	-	8,57	-	85,68	-	0,71			3,79
16.11.16	24,00	-	110,67	100,84	9,83	84,10	55,16	28,94	7,00	5,00	2,94	9,65	-	-	9,94	-	9,94	-	83,73	-	0,81			3,75
17.11.16	24,00	-	110,39	100,75	9,64	80,42	53,60	26,82	7,00	5,00	2,72	9,45	-	-	9,70	-	9,70	-	79,70	-	0,76			3,48
18.11.16	24,00	-	110,65	100,57	10,08	75,76	51,09	24,67	7,00	5,00	2,50	9,91	-	-	10,17	-	10,17	-	75,36	-	0,75			3,25
19.11.16	24,00	-	111,79	100,56	11,23	72,92	49,80	23,12	7,00	5,00	2,35	11,12	-	-	11,38	-	11,38	-	72,41	-	0,80			3,15
20.11.16	24,00	-	112,25	100,75	11,50	72,29	49,32	22,97	7,00	5,00	2,33	11,34	-	-	11,60	-	11,60	-	72,60	-	0,82			3,15
21.11.16	24,00	-	113,06	100,53	12,53	70,16	48,37	21,79	7,00	5,00	2,23	12,00	-	-	12,26	-	12,26	-	70,27	-	0,84			3,07
22.11.16	24,00	-	111,00	100,23	10,77	69,54	47,84	21,70	7,00	5,00	2,20	10,43	-	-	10,65	-	10,65	-	69,67	-	0,73			2,93
Среднее	24,00	-	110,33	100,01	10,31	76,91	51,12	25,78	7,00	5,00	2,61	9,92	-	-	10,18	-	10,18	-	76,87	-	0,76	-	-	3,37
Итого	744,00		3420,17	3100,43	319,74						80,99	307,56	0,00	0,00	315,46	0,00	315,46	0,00			23,48	0,00	0,00	104,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	33065,62	28629,13	4024,94	-	4111,30	-	274,68	-	-
	23.11.16 04:00	36485,64	31729,73	4332,13	-	4426,37	-	379,13	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = -1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **315,46** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 28 НОЯ 2016 г.