Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	54,04	45,00	9,04	67,75	42,06	25,69	7,00	5,00	1,15	9,13	-	-	9,32	-	9,32	-	68,12	-	0,62			1,77
24.10.16	24,00	-	53,06	45,28	7,78	67,46	42,26	25,20	7,00	5,00	1,14	7,83	-	-	7,98	-	7,98	-	67,53	-	0,53			1,67
25.10.16	24,00	-	54,13	44,84	9,29	67,18	41,83	25,35	7,00	5,00	1,14	9,19	-	-	9,37	-	9,37	-	67,21	-	0,62			1,76
26.10.16	24,00	-	53,35	45,56	7,79	67,22	42,13	25,09	7,00	5,00	1,16	7,59	-	-	7,76	-	7,76	-	67,10	-	0,51			1,67
27.10.16	24,00	-	56,64	47,19	9,45	67,68	42,72	24,96	7,00	5,00	1,18	9,46	-	-	9,67	-	9,67	-	67,92	-	0,64			1,82
28.10.16	24,00	-	55,51	47,29	8,22	67,57	43,05	24,52	7,00	5,00	1,15	8,32	-	-	8,48	-	8,48	-	67,34	-	0,56			1,71
29.10.16	24,00	-	56,66	46,85	9,81	67,69	43,18	24,51	7,00	5,00	1,15	9,82	-	-	10,04	-	10,04	-	67,54	-	0,66			1,82
30.10.16	24,00	-	56,09	46,68	9,41	67,46	42,98	24,48	7,00	5,00	1,15	9,36	-	-	9,54	-	9,54	-	67,23	-	0,63			1,78
31.10.16	24,00	-	54,11	46,45	7,66	67,31	42,76	24,55	7,00	5,00	1,15	7,52	-	-	7,68	-	7,68	-	67,13	-	0,51			1,66
01.11.16	24,00	-	55,02	45,52	9,50	67,53	42,40	25,13	7,00	5,00	1,15	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	67,52	-	0,64			1,79
02.11.16	24,00	-	53,18	45,27	7,91	68,53	42,40	26,13	7,00	5,00	1,19	7,81	-	-	7,96	-	7,96	-	68,43	-	0,54			1,73
03.11.16	24,00	-	53,91	45,57	8,34	71,07	43,39	27,68	7,00	5,00	1,27	8,20	-	-	8,40	-	8,40	-	71,33	-	0,58			1,86
04.11.16	24,00	-	52,86	45,74	7,12	73,19	44,42	28,77	7,00	5,00	1,31	7,16	-	-	7,34	-	7,34	-	73,35	-	0,52			1,84
05.11.16	24,00	-	53,97	45,81	8,16	74,46	44,73	29,73	7,00	5,00	1,36	8,15	-	-	8,36	-	8,36	-	74,83	-	0,61			1,97
06.11.16	24,00	-	55,36	45,39	9,97	76,18	45,24	30,94	7,00	5,00	1,40	10,01	-	-	10,28	-	10,28	-	76,47	-	0,77			2,17
07.11.16	24,00	-	52,61	45,76	6,85	78,40	45,81	32,59	7,00	5,00	1,49	6,87	-	-	7,04	-	7,04	-	78,51	-	0,54			2,03
08.11.16	24,00	-	54,26	46,45	7,81	81,04	47,20	33,84	7,00	5,00	1,57	7,93	-	-	8,15	-	8,15	-	81,24	-	0,64			2,21
09.11.16	24,00	-	53,46	46,59	6,87	84,30	48,68	35,62	7,00	5,00	1,65	7,07	-	-	7,29	-	7,29	-	84,07	-	0,60			2,24
10.11.16	24,00	-	52,87	46,48	6,39	84,78	48,94	35,84	7,00	5,00	1,67	6,43	-	-	6,62	-	6,62	-	84,37	-	0,54			2,21
11.11.16	24,00	-	53,07	46,35	6,72	84,95	48,65	36,30	7,00	5,00	1,68	6,84	-	-	7,08	-	7,08	-	84,60	-	0,58			2,26
12.11.16	24,00	-	53,37	46,56	6,81	85,91	49,22	36,69	7,00	5,00	1,71	6,90	-	-	7,11	-	7,11	-	85,64	-	0,59			2,30
13.11.16	24,00	-	55,88	46,79	9,09	85,94	49,77	36,17	7,00	5,00	1,67	9,36	-	-	9,66	-	9,66	-	85,82	-	0,80			2,48
14.11.16	24,00	-	54,18	46,84	7,34	84,75	49,66	35,09	7,00	5,00	1,64	7,53	-	-	7,77	-	7,77	-	83,92	-	0,63			2,27
15.11.16	24,00	-	54,51	46,68	7,83	82,78	48,71	34,07	7,00	5,00	1,59	7,86	-	-	8,12	-	8,12	-	82,58	-	0,65			2,24
16.11.16	24,00	-	52,30	46,56	5,74	80,76	48,15	32,61	7,00	5,00	1,52	5,82	-	-	5,98	-	5,98	-	80,15	-	0,47			1,98
17.11.16	24,00	-	54,46	46,49	7,97	77,40	47,00	30,40	7,00	5,00	1,41	8,04	-	-	8,24	-	8,24	-	76,55	-	0,62			2,03
18.11.16	24,00	-	52,76	46,31	6,45	73,00	45,05	27,95	7,00	5,00	1,30	6,50	-	-	6,65	-	6,65	-	72,52	-	0,47			1,77
19.11.16	24,00	-	55,86	46,28	9,58	70,46	44,03	26,43	7,00	5,00	1,23	9,51	-	-	9,75	-	9,75	-	70,03	-	0,67			1,90
20.11.16	24,00	-	54,69	46,39	8,30	69,86	43,86	26,00	7,00	5,00	1,21	8,30	-	-	8,48	-	8,48	-	69,99	-	0,58			1,79
21.11.16	24,00	-	53,92	46,43	7,49	67,76	43,09	24,67	7,00	5,00	1,14	7,56	-	-	7,71	-	7,71	-	67,50	-	0,51			1,65
22.11.16	24,00		54,82	46,37	8,46	69,36	43,66	25,70	7,00	5,00	1,19	8,46	-	-	8,65	-	8,65	-	69,17	-	0,59	-	-	1,78
Среднее	24,00	-	54,22	46,19	8,04	74,18	45,07	29,12	7,00	5,00	1,35	8,06	-	-	8,26	-	8,26	-	74,06	-	0,59	-	-	1,94
Итого	744,00		1680,91	1431,77	249,15						41,71	249,92	0,00	0,00	256,07	0,00	256,07	0,00			18,40	0,00	0,00	60,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °С = -1,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **256,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» _____ 2 8 НОЯ 2016 г.