Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8566.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	61,35	45,81	15,54	69,88	37,50	32,38	7,00	5,00	1,53	14,75	-	-	15,08	-	15,08	-	70,10	-	1,04			2,57
24.10.16	24,00	-	59,14	46,21	12,93	69,60	37,76	31,84	7,00	5,00	1,52	12,21	-	-	12,49	-	12,49	-	69,65	-	0,85			2,37
25.10.16	24,00	-	59,64	45,97	13,67	69,32	37,30	32,02	7,00	5,00	1,52	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	69,42	-	0,90			2,42
26.10.16	24,00	-	62,02	46,78	15,24	69,37	37,44	31,93	7,00	5,00	1,58	14,04	-	-	14,35	-	14,35	-	69,40	-	0,97			2,55
27.10.16	24,00	-	63,13	49,28	13,85	69,54	38,32	31,22	7,00	5,00	1,61	12,78	-	-	13,08	-	13,08	-	69,81	-	0,89			2,50
28.10.16	24,00	-	63,68	49,61	14,07	69,43	38,77	30,66	7,00	5,00	1,58	13,15	-	-	13,45	-	13,45	-	69,45	-	0,91			2,50
29.10.16	24,00	-	68,45	49,33	19,12	69,52	39,02	30,50	7,00	5,00	1,56	18,32	-	-	18,73	-	18,73	-	69,58	-	1,27			2,83
30.10.16	24,00	-	64,57	49,22	15,35	69,33	38,81	30,52	7,00	5,00	1,56	14,60	-	-	14,91	-	14,91	-	69,29	-	1,01			2,57
31.10.16	24,00	-	62,37	49,09	13,28	69,29	38,31	30,98	7,00	5,00	1,57	12,59	-	-	12,89	-	12,89	-	69,25	-	0,87			2,44
01.11.16	24,00	-	60,21	48,55	11,66	69,42	37,91	31,51	7,00	5,00	1,57	11,06	-	-	11,30	-	11,30	-	69,39	-	0,77			2,34
02.11.16	24,00	-	64,14	48,39	15,75	70,76	38,00	32,76	7,00	5,00	1,63	15,10	-	-	15,45	-	15,45	-	70,84	-	1,07			2,70
03.11.16	24,00	-	60,53	48,62	11,91	73,25	38,55	34,70	7,00	5,00	1,74	11,27	-	-	11,54	-	11,54	-	73,21	-	0,82			2,56
04.11.16	24,00	-	60,73	48,57	12,16	75,60	39,32	36,28	7,00	5,00	1,81	11,46	-	-	11,74	-	11,74	-	75,79	-	0,87			2,68
05.11.16	24,00	-	60,74	48,43	12,31	76,86	39,67	37,19	7,00	5,00	1,86	11,50	-	-	11,80	-	11,80	-	76,98	-	0,89			2,75
06.11.16	24,00	-	61,27	47,86	13,41	78,68	40,02	38,66	7,00	5,00	1,91	12,64	-	-	13,00	-	13,00	-	79,08	-	1,00			2,91
07.11.16	24,00	-	60,54	48,18	12,36	81,28	40,47	40,81	7,00	5,00	2,03	11,60	-	-	11,95	-	11,95	-	81,46	-	0,94			2,97
08.11.16	24,00	-	60,06	48,55	11,51	83,76	41,39	42,37	7,00	5,00	2,12	10,74	-	-	11,08	-	11,08	-	83,71	-	0,90			3,02
09.11.16	24,00	-	60,46	48,33	12,13	87,23	42,48	44,75	7,00	5,00	2,24	11,38	-	-	11,78	-	11,78	-	87,14	-	0,99			3,23
10.11.16	24,00	-	61,25	48,21	13,04	87,89	42,76	45,13	7,00	5,00	2,25	12,32	-	-	12,72	-	12,72	-	87,70	-	1,08			3,33
11.11.16	24,00	-	60,98	48,24	12,74	88,08	42,52	45,56	7,00	5,00	2,27	11,99	-	-	12,39	-	12,39	-	87,86	-	1,06			3,32
12.11.16	24,00	-	60,74	48,26	12,48	89,01	42,83	46,18	7,00	5,00	2,29	11,76	-	-	12,17	-	12,17	-	88,85	-	1,05			3,34
13.11.16	24,00	-	61,48	48,25	13,23	88,78	43,42	45,36	7,00	5,00	2,26	12,48	-	-	12,91	-	12,91	-	88,48	-	1,11			3,37
14.11.16	24,00	-	60,18	48,33	11,85	87,67	43,53	44,14	7,00	5,00	2,21	11,11	-	-	11,49	-	11,49	-	87,14	-	0,97			3,18
15.11.16	24,00	-	59,98	48,38	11,60	85,57	42,95	42,62	7,00	5,00	2,13	10,87	-	-	11,20	-	11,20	-	85,24	-	0,93			3,06
16.11.16	24,00	-	59,86	48,39	11,47	83,60	42,59	41,01	7,00	5,00	2,06	10,69	-	-	11,05	-	11,05	-	83,32	-	0,89			2,95
17.11.16	24,00	-	56,60	41,50	15,10	79,97	41,90	38,07	7,00	5,00	1,90	14,65	-	-	14,92	-	14,92	-	61,15	-	0,89			2,79
18.11.16	24,00	-	52,28	34,66	17,62	75,12	40,20	34,92	7,00	5,00	1,75	17,20	-	-	17,38	-	17,38	-	45,68	-	0,78			2,54
19.11.16	24,00	-	51,64	34,79	16,85	72,27	39,39	32,88	7,00	5,00	1,65	16,55	-	-	16,71	-	16,71	-	43,03	-	0,71			2,36
20.11.16	24,00	-	51,35	30,70	20,65	71,48	39,06	32,42	7,00	5,00	1,57	21,50	-	-	21,69	-	21,69	-	41,99	-	0,90			2,47
21.11.16	24,00	-	57,93	43,13	14,80	69,51	38,74	30,77	7,00	5,00	1,53	14,56	-	-	14,77	-	14,77	-	56,58	-	0,82			2,36
22.11.16	24,00	-	62,00	49,28	12,72	69,14	38,39	30,75	7,00	5,00	1,54	12,35	-	-	12,61	-	12,61	-	69,24	-	0,86			2,40
Среднее	24,00	-	60,30	46,42	13,88	76,46	39,98	36,48	7,00	5,00	1,82	13,23	-	-	13,54	-	13,54	-	72,57	-	0,94	-	-	2,75
Итого	744,00		1869,30	1438,90	430,40						56,34	410,14	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00			29,01	0,00	0,00	85,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	25298,28	18581,88	6670,94	-	6786,51	-	845,60	-	
	23.11.16 04:00	27167,69	20021,20	7080,83	-	7206,09	-	930,94	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = -1,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **419,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУ УТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ИЮЯ 2016
«____» _____ г.