Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8563.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,06

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	78,44	69,61	8,83	70,99	43,79	27,20	7,00	5,00	1,87	9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	70,65	-	0,66			2,52
24.10.16	24,00	-	77,46	69,95	7,51	70,75	43,99	26,76	7,00	5,00	1,85	7,93	-	-	8,10	-	8,10	-	70,14	-	0,56			2,40
25.10.16	24,00	-	76,90	69,72	7,18	70,45	43,67	26,78	7,00	5,00	1,85	7,55	-	-	7,73	-	7,73	-	69,76	-	0,53			2,38
26.10.16	24,00	-	79,14	71,61	7,53	70,45	44,01	26,44	7,00	5,00	1,86	8,05	-	-	8,23	-	8,23	-	69,57	-	0,56			2,42
27.10.16	24,00	-	82,32	75,44	6,88	70,58	44,70	25,88	7,00	5,00	1,91	7,48	-	-	7,65	-	7,65	-	69,94	-	0,53			2,44
28.10.16	24,00	-	83,42	75,75	7,67	70,49	45,09	25,40	7,00	5,00	1,89	8,29	-	-	8,45	-	8,45	-	69,78	-	0,58			2,47
29.10.16	24,00	-	83,55	75,24	8,31	70,52	45,33	25,19	7,00	5,00	1,87	8,83	-	-	9,00	-	9,00	-	69,88	-	0,62			2,48
30.10.16	24,00	-	83,97	74,89	9,08	70,42	45,07	25,35	7,00	5,00	1,87	9,58	-	-	9,78	-	9,78	-	69,73	-	0,67			2,54
31.10.16	24,00	-	82,68	74,55	8,13	70,39	44,74	25,65	7,00	5,00	1,88	8,62	-	-	8,81	-	8,81	-	69,73	-	0,60			2,48
01.11.16	24,00	-	80,97	73,05	7,92	70,57	44,49	26,08	7,00	5,00	1,92	7,83	-	-	8,01	-	8,01	-	69,89	-	0,55			2,46
02.11.16	24,00	-	80,52	72,80	7,72	71,85	44,65	27,20	7,00	5,00	2,01	7,43	-	-	7,61	-	7,61	-	71,14	-	0,53			2,54
03.11.16	24,00	-	80,70	73,17	7,53	74,51	45,60	28,91	7,00	5,00	2,15	7,27	-	-	7,46	-	7,46	-	73,71	-	0,53			2,68
04.11.16	24,00	-	81,79	73,34	8,45	76,86	46,65	30,21	7,00	5,00	2,25	8,07	-	-	8,29	-	8,29	-	76,52	-	0,62			2,87
05.11.16	24,00	-	82,00	73,40	8,60	78,18	47,17	31,01	7,00	5,00	2,31	8,20	-	-	8,41	-	8,41	-	77,66	-	0,64			2,95
06.11.16	24,00	-	81,44	72,73	8,71	79,97	47,72	32,25	7,00	5,00	2,38	8,36	-	-	8,58	-	8,58	-	79,58	-	0,67			3,05
07.11.16	24,00	-	80,94	73,13	7,81	82,69	48,59	34,10	7,00	5,00	2,54	7,36	-	-	7,58	-	7,58	-	81,96	-	0,60			3,14
08.11.16	24,00	-	81,48	73,80	7,68	85,31	49,95	35,36	7,00	5,00	2,67	7,07	-	-	7,30	-	7,30	-	84,35	-	0,60			3,27
09.11.16	24,00	-	81,25	73,95	7,30	88,79	51,41	37,38	7,00	5,00	2,83	6,72	-	-	6,95	-	6,95	-	87,57	-	0,59			3,42
10.11.16	24,00	-	81,63	73,85	7,78	89,55	51,77	37,78	7,00	5,00	2,86	7,22	-	-	7,44	-	7,44	-	88,04	-	0,64			3,49
11.11.16	24,00	-	81,81	73,93	7,88	89,74	51,62	38,12	7,00	5,00	2,89	7,31	-	-	7,56	-	7,56	-	88,23	-	0,64			3,53
12.11.16	24,00	-	81,58	73,92	7,66	90,67	52,23	38,44	7,00	5,00	2,91	7,08	-	-	7,32	-	7,32	-	89,41	-	0,63			3,54
13.11.16	24,00	-	81,86	73,92	7,94	90,43	52,56	37,87	7,00	5,00	2,86	7,39	-	-	7,63	-	7,63	-	88,98	-	0,66			3,52
14.11.16	24,00	-	81,48	73,92	7,56	89,37	52,52	36,85	7,00	5,00	2,79	7,00	-	-	7,23	-	7,23	-	87,64	-	0,61			3,41
15.11.16	24,00	-	81,39	73,80	7,59	87,17	51,67	35,50	7,00	5,00	2,68	7,05	-	-	7,27	-	7,27	-	85,78	-	0,60			3,29
16.11.16	24,00	-	81,37	72,32	9,05	85,09	51,16	33,93	7,00	5,00	2,64	7,07	-	-	7,29	-	7,29	-	83,56	-	0,59			3,23
17.11.16	24,00	-	81,78	73,78	8,00	81,31	49,84	31,47	7,00	5,00	2,38	7,46	-	-	7,67	-	7,67	-	79,42	-	0,59			2,98
18.11.16	24,00	-	82,36	73,99	8,37	76,65	47,71	28,94	7,00	5,00	2,18	7,96	-	-	8,17	-	8,17	-	75,64	-	0,60			2,78
19.11.16	24,00	-	83,73	74,01	9,72	73,68	46,35	27,33	7,00	5,00	2,07	9,26	-	-	9,49	-	9,49	-	72,46	-	0,67			2,74
20.11.16	24,00	-	85,44	74,03	11,41	72,94	46,08	26,86	7,00	5,00	2,03	10,98	-	-	11,22	-	11,22	-	72,57	-	0,80			2,82
21.11.16	24,00	-	82,60	74,06	8,54	70,80	45,19	25,61	7,00	5,00	1,94	8,07	-	-	8,27	-	8,27	-	70,08	-	0,57			2,50
22.11.16	24,00	-	82,38	74,07	8,31	70,21	44,64	25,57	7,00	5,00	1,94	7,83	-	-	8,01	-	8,01	-	69,56	-	0,54			2,48
Среднее	24,00	-	81,56	73,41	8,15	77,79	47,42	30,37	7,00	5,00	2,26	7,92	-	-	8,13	-	8,13	-	76,87	-	0,61	-	-	2,87
Итого	744,00		2528,38	2275,73	252,65						70,05	245,60	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00			18,76	0,00	0,00	88,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 04:00	20683,72	16780,88	4081,12	-	4160,95	-	730,71	-	-
	23.11.16 04:00	23209,84	19054,19	4326,72	-	4412,96	-	819,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,06 °C = -1,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **252,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 28 НОЯ 2016 г.