Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9041.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО | Строит.Адрес: Полярников 12 | Код УУТЭ: 25050
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,457 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=137,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	99,18	94,14	5,04	67,11	40,11	27,00	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
24.10.16	24,00	-	127,22	121,00	6,22	72,75	42,90	29,85	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
25.10.16	24,00	-	125,73	125,73	0,00	71,16	41,72	29,44	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
26.10.16	24,00	-	117,65	117,83	-0,18	71,83	41,40	30,43	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
27.10.16	24,00	-	132,11	132,11	0,00	70,79	41,84	28,95	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
28.10.16	24,00	-	132,59	132,59	0,00	71,90	42,60	29,30	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
29.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	72,21	43,14	29,07	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
30.10.16	24,00	-	143,06	143,06	0,00	73,39	44,62	28,77	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
31.10.16	24,00	-	131,13	131,13	0,00	71,00	42,42	28,58	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
01.11.16	24,00	-	132,46	132,46	0,00	72,01	42,64	29,37	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
02.11.16	24,00	-	131,86	131,86	0,00	73,47	42,81	30,66	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
03.11.16	24,00	-	132,72	132,72	0,00	75,67	43,65	32,02	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
04.11.16	24,00	-	133,35	133,35	0,00	78,34	44,73	33,61	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
05.11.16	24,00	-	133,10	132,83	0,27	79,59	45,10	34,49	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
06.11.16	24,00	-	131,96	131,96	0,00	81,02	45,38	35,64	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
07.11.16	24,00	-	129,51	129,51	0,00	78,85	43,72	35,13	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
08.11.16	24,00	-	130,76	130,76	0,00	79,14	43,77	35,37	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
09.11.16	24,00	-	131,69	131,69	0,00	90,28	47,97	42,31	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
10.11.16	24,00	-	132,18	132,18	0,00	91,44	48,59	42,85	7,00	5,00	5,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,68
11.11.16	24,00	-	131,33	131,33	0,00	90,79	47,96	42,83	7,00	5,00	5,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,63
12.11.16	24,00	-	132,36	132,36	0,00	90,80	48,29	42,51	7,00	5,00	5,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,64
13.11.16	24,00	-	132,84	132,84	0,00	91,57	49,06	42,51	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
14.11.16	24,00	-	133,18	133,18	0,00	90,63	49,11	41,52	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
15.11.16	24,00	-	133,69	133,69	0,00	88,09	48,30	39,79	7,00	5,00	5,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,33
16.11.16	24,00	-	133,98	133,98	0,00	86,80	48,16	38,64	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
17.11.16	24,00	-	133,34	133,34	0,00	83,03	47,01	36,02	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
18.11.16	24,00	-	71,70	73,09	-1,39	73,85	46,39	27,46	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
19.11.16	24,00	-	124,46	125,19	-0,73	74,63	42,87	31,76	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
20.11.16	24,00	-	131,46	131,46	0,00	70,30	42,57	27,73	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
21.11.16	24,00	-	134,10	134,10	0,00	73,31	44,09	29,22	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
22.11.16	24,00	-	100,70	102,28	-1,58	72,68	42,28	30,40	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
Среднее	24,00	-	127,54	127,29	0,25	78,34	44,68	33,65	7,00	5,00	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
Итого	744,00		3953,75	3946,10	7,65						134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
печать энергосбыта
ЯСКЕВИЧ Я.А.