

Адрес: г. Санкт-Петербург, Поляриков 15 / С/О
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за ноябрь 2016
 Договор: 9193.038.1
 Строит.Адрес: Поляриков 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная

Узел учета: С/О
 Код УЛТЗ: 28654
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ: график 150/70

Установленные приборы: Часовые и ступенчатые арматуры в файлах: ВКГ7-202651-С(С-11)16.Кх
 Подсчетчик(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gln= 0,2 Режим (Gmax): Gmin= 30
 Обороты:тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gln= 0,2 Gmax= 30
 Тр-д. ПС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gln= 0,2 Gmax= 30
 Тр-д. ПС(М4): расходомер: ПРЭМ 32 Gln= 0,2 Gmax= 30
 Тр-д. ПС(М5): расходомер: ПРЭМ 32 Gln= 0,2 Gmax= 30

Расчетный алгоритм: зима: лето: Оверт=0,43 Оверт= Оверт= Оверт=
 Допорожные нагрузки (Гкал/час): Оверт=129,624 Оверт=0 Оверт=0 Оверт=0
 Допорожные расходы (Гкал/ч): Оверт=0 Оверт=0 Оверт=0 Оверт=0

Приборы УЛТЗ поверены до _____
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН
 Термодатчик: КТСПН

Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Компьютерные данные				Общие теплопотр-е				
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дМ		У3	У4	дУ3	У4
23.10.16	24.00	-	113,65	113,84	-0,19	67,42	39,45	27,97	7,00	5,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
24.10.16	24.00	-	145,33	145,33	0,00	72,57	42,33	30,24	7,00	5,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
25.10.16	24.00	-	144,41	144,41	0,00	70,94	41,50	29,44	7,00	5,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
26.10.16	24.00	-	146,96	146,96	0,00	72,09	42,22	29,87	7,00	5,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
27.10.16	24.00	-	151,38	151,38	0,00	70,59	42,05	28,54	7,00	5,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
28.10.16	24.00	-	152,26	152,26	0,00	71,69	42,76	28,93	7,00	5,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
29.10.16	24.00	-	151,93	151,93	0,00	72,00	43,18	28,82	7,00	5,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
30.10.16	24.00	-	167,44	167,44	0,00	73,17	44,77	28,40	7,00	5,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
31.10.16	24.00	-	151,80	151,80	0,00	70,80	42,44	28,36	7,00	5,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
01.11.16	24.00	-	156,68	156,68	0,00	71,79	43,02	28,77	7,00	5,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
02.11.16	24.00	-	152,23	152,23	0,00	73,24	42,98	30,26	7,00	5,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
03.11.16	24.00	-	152,95	152,95	0,00	75,43	43,53	31,90	7,00	5,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
04.11.16	24.00	-	153,36	153,36	0,00	78,11	44,69	34,42	7,00	5,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
05.11.16	24.00	-	153,43	153,43	0,00	79,34	45,32	33,02	7,00	5,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
06.11.16	24.00	-	152,60	152,60	0,00	80,77	45,60	35,17	7,00	5,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
07.11.16	24.00	-	150,10	150,10	0,00	78,70	43,54	35,16	7,00	5,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28
08.11.16	24.00	-	151,58	151,58	0,00	78,84	43,60	35,24	7,00	5,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
09.11.16	24.00	-	152,35	152,35	0,00	90,00	47,87	42,13	7,00	5,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43
10.11.16	24.00	-	152,86	152,86	0,00	91,15	48,51	42,64	7,00	5,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53
11.11.16	24.00	-	152,01	152,01	0,00	90,58	47,99	42,49	7,00	5,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
12.11.16	24.00	-	153,06	153,06	0,00	90,52	48,29	42,23	7,00	5,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
13.11.16	24.00	-	153,63	153,63	0,00	91,31	49,01	42,30	7,00	5,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
14.11.16	24.00	-	153,90	153,90	0,00	90,39	48,99	41,40	7,00	5,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
15.11.16	24.00	-	154,30	154,30	0,00	87,87	48,31	39,56	7,00	5,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
16.11.16	24.00	-	154,34	154,34	0,00	86,58	48,16	38,42	7,00	5,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
17.11.16	24.00	-	153,91	153,91	0,00	82,82	46,97	35,85	7,00	5,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
18.11.16	24.00	-	80,25	80,25	-0,28	75,43	45,96	29,47	7,00	5,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
19.11.16	24.00	-	149,98	149,98	0,00	74,61	42,64	31,97	7,00	5,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
20.11.16	24.00	-	150,00	150,00	0,00	70,03	41,73	28,30	7,00	5,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
21.11.16	24.00	-	153,56	153,56	0,00	73,03	43,33	29,70	7,00	5,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
22.11.16	24.00	-	155,50	155,50	0,00	72,81	43,25	29,56	7,00	5,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
Среднее	23,87	-	148,96	148,97	-0,02	78,21	44,64	33,57	7,00	5,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
Итого	740,00	-	4617,74	4618,21	-0,47						155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.10.16 08:30 20999,32 20866,17 0,00 0,00
 23.11.16 04:00 25975,88 25333,06 0,00 0,00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по приборам: Период превышения до:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,59 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 155,80 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 155,80 Гкал;

Узел учета: С/О
 Код УЛТЗ: 28654
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ: график 150/70

Тех. гр. С= 2,59

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
 для отчетов

Финанс. «Энергосбыт»
 Управляющая энергосбытовой сетью
 Отдел эксплуатации КУЛ УЛТЗ
 Отдел Т. Приклад

Наладить работу системы отопления

«25» 11 «16»
 ЯСКЕВЧ Я.А.