Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1 14849.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 32983
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208385
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208385-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,253 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 45,89 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	65,19	65,22	-0,03	66,05	44,61	21,44	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
24.10.16	24,00	-	81,68	81,68	0,00	72,19	47,31	24,88	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
25.10.16	24,00	-	80,21	80,21	0,00	70,53	45,88	24,65	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
26.10.16	24,00	-	82,77	82,77	0,00	71,71	47,01	24,70	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
27.10.16	24,00	-	85,08	85,08	0,00	70,20	46,90	23,30	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
28.10.16	24,00	-	85,54	85,54	0,00	71,29	47,80	23,49	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
29.10.16	24,00	-	85,80	85,80	0,00	71,58	48,54	23,04	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
30.10.16	24,00	-	96,42	96,42	0,00	72,82	50,50	22,32	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
31.10.16	24,00	-	87,37	87,37	0,00	70,43	47,92	22,51	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
01.11.16	24,00	-	87,99	87,99	0,00	71,38	48,20	23,18	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
02.11.16	24,00	-	87,55	87,55	0,00	72,77	48,02	24,75	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
03.11.16	24,00	-	88,11	88,11	0,00	74,96	49,22	25,74	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
04.11.16	24,00	-	88,69	88,69	0,00	77,64	50,63	27,01	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
05.11.16	24,00	-	88,73	88,73	0,00	78,89	51,29	27,60	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
06.11.16	24,00	-	88,19	88,19	0,00	80,25	51,70	28,55	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
07.11.16	24,00	-	86,01	86,01	0,00	78,06	49,42	28,64	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
08.11.16	24,00	-	87,49	87,49	0,00	78,41	49,49	28,92	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
09.11.16	24,00	-	89,58	89,58	0,00	89,40	55,00	34,40	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
10.11.16	24,00	-	90,32	90,32	0,00	90,58	56,10	34,48	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
11.11.16	24,00	-	89,75	88,62	1,13	89,92	55,41	34,51	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
12.11.16	24,00	-	91,76	86,46	5,30	90,00	56,42	33,58	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
13.11.16	24,00	-	93,71	88,13	5,58	90,76	57,64	33,12	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
14.11.16	24,00	-	93,48	87,89	5,59	89,91	57,76	32,15	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
15.11.16	24,00	-	93,34	87,75	5,59	87,35	56,63	30,72	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
16.11.16	24,00	-	93,29	87,75	5,54	86,11	56,30	29,81	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
17.11.16	24,00	-	92,83	87,07	5,76	82,43	54,82	27,61	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
18.11.16	24,00	-	49,88	50,21	-0,33	73,97	52,92	21,05	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
19.11.16	24,00	-	92,67	86,73	5,94	73,98	49,58	24,40	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
20.11.16	24,00	-	85,89	80,03	5,86	69,66	47,05	22,61	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
21.11.16	24,00	-	88,92	83,90	5,02	72,61	49,19	23,42	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
22.11.16	24,00		89,16	83,55	5,61	72,08	48,61	23,48	7,00	5,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,37
Среднее	24,00	-	86,69	84,87	1,82	77,67	50,90	26,78	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	744,00		2687,40	2630,84	56,56						75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
печать энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.

ЯСКЕВИЧ Я.А.