Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016
Договор: ~~9195.038.1~~ 14849.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ: 32985
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-1116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,265 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 79,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.10.16	24,00	-	64,88	64,87	0,01	67,36	42,10	25,26	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
24.10.16	24,00	-	82,54	82,54	0,00	72,89	44,72	28,17	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
25.10.16	24,00	-	81,32	81,32	0,00	71,26	43,77	27,49	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
26.10.16	24,00	-	83,64	83,64	0,00	72,37	44,66	27,71	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
27.10.16	24,00	-	86,10	86,10	0,00	70,90	44,43	26,47	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
28.10.16	24,00	-	86,76	86,76	0,00	71,99	45,24	26,75	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
29.10.16	24,00	-	87,07	87,07	0,00	72,30	45,75	26,55	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
30.10.16	24,00	-	95,90	95,90	0,00	73,45	47,39	26,06	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
31.10.16	24,00	-	86,32	86,32	0,00	71,08	44,96	26,12	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
01.11.16	24,00	-	87,29	87,29	0,00	72,06	45,29	26,77	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
02.11.16	24,00	-	86,83	86,83	0,00	73,48	45,52	27,96	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
03.11.16	24,00	-	87,55	87,55	0,00	75,70	46,40	29,30	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
04.11.16	24,00	-	88,08	88,08	0,00	78,40	47,65	30,75	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
05.11.16	24,00	-	87,99	87,99	0,00	79,66	48,15	31,51	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
06.11.16	24,00	-	87,46	87,46	0,00	81,06	48,41	32,65	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
07.11.16	24,00	-	85,40	85,40	0,00	78,87	46,45	32,42	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
08.11.16	24,00	-	86,37	86,37	0,00	79,18	46,51	32,67	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
09.11.16	24,00	-	87,45	87,45	0,00	90,32	51,38	38,94	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
10.11.16	24,00	-	87,52	87,52	0,00	91,48	52,14	39,34	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
11.11.16	24,00	-	86,82	86,82	0,00	90,84	51,50	39,34	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
12.11.16	24,00	-	87,76	87,76	0,00	90,91	51,98	38,93	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
13.11.16	24,00	-	89,04	89,04	0,00	91,67	52,93	38,74	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
14.11.16	24,00	-	88,18	88,18	0,00	90,76	52,77	37,99	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
15.11.16	24,00	-	88,34	88,34	0,00	88,20	51,89	36,31	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
16.11.16	24,00	-	88,55	88,55	0,00	86,92	51,69	35,23	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
17.11.16	24,00	-	88,37	88,37	0,00	83,16	50,32	32,84	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
18.11.16	24,00	-	47,81	47,62	0,19	73,80	49,07	24,73	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
19.11.16	24,00	-	89,82	89,82	0,00	74,80	46,72	28,08	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
20.11.16	24,00	-	85,01	85,01	0,00	70,39	44,44	25,95	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
21.11.16	24,00	-	89,41	89,41	0,00	73,30	46,44	26,86	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
22.11.16	24,00	-	92,67	92,67	0,00	73,07	46,71	26,36	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
Среднее	24,00	-	85,43	85,42	0,01	78,44	47,66	30,78	7,00	5,00	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,65
Итого	744,00		2648,25	2648,05	0,20						82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 05:00	19662,65	19662,23	0,00	-	0,00	-	536,75	-	
	23.11.16 04:00	22321,75	22321,13	0,00	-	0,00	-	619,18	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» _____ г.

Наладить работу системы отопления

25 11 «16»
ЯСКЕВИЧ Я.А.