Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28981
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-1116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 2,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	91,47	91,52	-0,05	66,89	34,32	32,57	7,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,00
24.10.16	24,00	-	113,13	113,13	0,00	72,49	36,61	35,88	7,00	5,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,06
25.10.16	24,00	-	112,54	112,54	0,00	70,86	35,78	35,08	7,00	5,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,95
26.10.16	24,00	-	114,44	114,44	0,00	72,03	36,19	35,84	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
27.10.16	24,00	-	114,62	114,62	0,00	70,48	35,83	34,65	7,00	5,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,97
28.10.16	24,00	-	111,92	111,63	0,29	71,59	35,80	35,79	7,00	5,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,02
29.10.16	24,00	-	110,85	110,85	0,00	71,90	36,19	35,71	7,00	5,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,96
30.10.16	24,00	-	123,87	123,87	0,00	73,10	37,94	35,16	7,00	5,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,35
31.10.16	24,00	-	110,60	110,60	0,00	70,68	35,60	35,08	7,00	5,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,88
01.11.16	24,00	-	73,27	75,66	-2,39	71,22	36,24	34,98	7,00	5,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,58
02.11.16	24,00	-	108,53	110,80	-2,27	73,01	50,26	22,75	7,00	5,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,52
03.11.16	24,00	-	119,62	119,62	0,00	75,33	37,01	38,32	7,00	5,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,58
04.11.16	24,00	-	118,54	118,54	0,00	78,01	38,04	39,97	7,00	5,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,74
05.11.16	24,00	-	118,02	118,02	0,00	79,22	38,22	41,00	7,00	5,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,84
06.11.16	24,00	-	116,25	116,25	0,00	80,64	38,12	42,52	7,00	5,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,95
07.11.16	24,00	-	113,42	113,42	0,00	78,45	36,03	42,42	7,00	5,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,81
08.11.16	24,00	-	113,97	113,97	0,00	78,73	35,85	42,88	7,00	5,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,88
09.11.16	24,00	-	115,02	115,02	0,00	89,87	39,02	50,85	7,00	5,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,86
10.11.16	24,00	-	115,35	115,35	0,00	91,00	39,47	51,53	7,00	5,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,95
11.11.16	24,00	-	113,30	113,30	0,00	90,33	38,65	51,68	7,00	5,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,86
12.11.16	24,00	-	114,14	114,14	0,00	90,38	39,09	51,29	7,00	5,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,86
13.11.16	24,00	-	115,27	115,27	0,00	91,20	40,04	51,16	7,00	5,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,90
14.11.16	24,00	-	116,20	116,20	0,00	90,28	40,28	50,00	7,00	5,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,81
15.11.16	24,00	-	116,15	116,15	0,00	87,76	39,80	47,96	7,00	5,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,57
16.11.16	24,00	-	116,52	116,52	0,00	86,47	39,93	46,54	7,00	5,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,43
17.11.16	24,00	-	116,04	116,04	0,00	82,72	39,07	43,65	7,00	5,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,07
18.11.16	24,00	-	64,27	64,46	-0,19	73,66	39,62	34,04	7,00	5,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,29
19.11.16	24,00	-	125,48	125,48	0,00	74,61	37,79	36,82	7,00	5,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,62
20.11.16	24,00	-	115,07	115,07	0,00	69,92	35,92	34,00	7,00	5,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,91
21.11.16	24,00	-	115,26	115,26	0,00	72,93	36,95	35,98	7,00	5,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,15
22.11.16	24,00	-	115,91	115,91	0,00	72,71	36,85	35,86	7,00	5,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,15
Среднее	24,00	-	111,58	111,73	-0,15	78,02	37,95	40,06	7,00	5,00	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50
Итого	744,00		3459,04	3463,65	-4,61						139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 05:00	26206,77	26021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	951,61	-	-
	23.11.16 04:00	29679,35	29499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1091,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 11 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Увеличить температуру Т2
согласно температурного графика Т1 = 75°С → Т2 = 43°С