

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	68,80	10,20	165,350	-	-	48,62	5,60	165,350	-	20,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,349
24.10.16	24	-	69,14	10,20	151,990	-	-	49,01	5,60	151,990	-	20,13	0,000	0,00	0,00	0,00	3,070
25.10.16	24	-	67,92	10,20	92,760	-	-	46,58	5,60	93,180	-	21,34	-0,420	0,00	0,00	0,00	1,982
26.10.16	24	-	67,42	10,20	164,290	-	-	47,64	5,60	164,260	-	19,78	0,030	0,00	0,00	0,00	3,261
27.10.16	24	-	66,74	10,20	164,940	-	-	47,29	5,60	164,940	-	19,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,219
28.10.16	24	-	64,25	10,20	167,320	-	-	46,26	5,60	167,320	-	17,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,022
29.10.16	24	-	62,14	10,20	168,170	-	-	45,48	5,60	168,170	-	16,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,810
30.10.16	24	-	65,22	10,20	167,990	-	-	46,97	5,60	167,990	-	18,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,078
31.10.16	24	-	67,71	10,20	165,100	-	-	48,19	5,60	165,100	-	19,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,234
01.11.16	24	-	67,47	10,20	164,900	-	-	47,64	5,60	164,800	-	19,83	0,100	0,00	0,00	0,00	3,286
02.11.16	24	-	68,80	10,20	166,830	-	-	47,74	5,60	166,830	-	21,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,524
03.11.16	24	-	72,81	10,20	166,370	-	-	49,38	5,60	166,370	-	23,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,909
04.11.16	24	-	74,13	10,20	167,190	-	-	50,08	5,60	167,190	-	24,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,035
05.11.16	24	-	74,79	10,20	167,920	-	-	50,57	5,60	167,920	-	24,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,078
06.11.16	24	-	74,37	10,20	167,760	-	-	50,26	5,60	167,760	-	24,11	0,000	0,00	0,00	0,00	4,056
07.11.16	24	-	75,16	10,20	168,580	-	-	50,28	5,60	168,580	-	24,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,209
08.11.16	24	-	78,73	10,20	166,980	-	-	51,60	5,60	166,980	-	27,13	0,000	0,00	0,00	0,00	4,545
09.11.16	24	-	82,76	10,20	166,270	-	-	53,60	5,60	166,270	-	29,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,867
10.11.16	24	-	85,38	10,20	166,490	-	-	54,93	5,60	166,490	-	30,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,089
11.11.16	24	-	86,31	10,20	165,830	-	-	54,98	5,60	165,830	-	31,33	0,000	0,00	0,00	0,00	5,213
12.11.16	24	-	85,82	10,20	167,090	-	-	55,41	5,60	167,090	-	30,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,100
13.11.16	24	-	79,81	10,20	175,660	-	-	53,88	5,60	175,660	-	25,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,567
14.11.16	24	-	77,02	10,20	178,440	-	-	52,73	5,60	178,440	-	24,29	0,000	0,00	0,00	0,00	4,350
15.11.16	24	-	78,22	10,20	169,050	-	-	52,45	5,60	169,050	-	25,77	0,000	0,00	0,00	0,00	4,368
16.11.16	24	-	72,83	10,20	171,420	-	-	49,95	5,60	171,420	-	22,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,935
17.11.16	24	-	69,90	10,20	159,640	-	-	47,63	5,60	159,640	-	22,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,566
18.11.16	24	-	68,62	10,20	137,490	-	-	44,74	5,60	137,490	-	23,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,293
19.11.16	24	-	66,70	10,20	137,440	-	-	44,01	5,60	137,440	-	22,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,125
20.11.16	24	-	65,64	10,20	138,340	-	-	43,92	5,60	138,340	-	21,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,010
21.11.16	24	-	65,01	10,20	138,010	-	-	43,47	5,60	138,010	-	21,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,980
22.11.16	24	-	60,91	10,20	136,910	-	-	41,29	5,60	136,910	-	19,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,695
Среднее	24,00	-	71,95	10,20	159,759	-	-	48,92	5,60	159,768	-	23,03	-0,009	-	-	-	3,704
Итого	744,0				4952,520	0,000				4952,810	0,000		-0,290	0,00	0,00	0,00	114,83

Ориентировочно до конца месяца(+)

1164,857

Корректировка за прошлый месяц (-)

1389,896

**Итого за ноябрь 2016 :**

4727,481

1164,857

1393,779

4723,889

0,000

-3,883

3,593

25,83

24,70

115,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 13:00	47026,990	-	46295,190	-	0,000	0,000	752,257	
23.11.16 08:00	51936,600	-	51205,090	-	0,000	0,000	866,205	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

000 «ИнфраХит Монт»  
 115,95 Гкал  
 Гкал  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

отчет по событию тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-Г»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке на подключение АКТА допуска УУ  
 Дата: 30.11.2016