

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$ лето: $Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	67,11	10,20	217,750	-	-	44,00	5,60	216,390	-	23,11	1,360	0,00	0,00	0,00	5,104
24.10.16	24	-	67,25	10,20	217,820	-	-	44,26	5,60	216,480	-	22,99	1,340	0,00	0,00	0,00	5,081
25.10.16	24	-	66,03	10,20	216,500	-	-	43,58	5,60	215,210	-	22,45	1,290	0,00	0,00	0,00	4,928
26.10.16	24	-	64,74	10,20	216,340	-	-	43,00	5,60	214,970	-	21,74	1,370	0,00	0,00	0,00	4,775
27.10.16	24	-	64,35	10,20	213,950	-	-	42,53	5,60	211,610	-	21,82	2,340	0,00	0,00	0,00	4,780
28.10.16	24	-	65,04	10,20	215,597	-	-	43,04	5,60	213,930	-	22,00	1,667	0,00	0,00	0,00	4,828
29.10.16	24	-	65,04	10,20	215,597	-	-	43,04	5,60	213,930	-	22,00	1,667	0,00	0,00	0,00	4,828
30.10.16	24	-	65,04	10,20	215,597	-	-	43,04	5,60	213,930	-	22,00	1,667	0,00	0,00	0,00	4,828
31.10.16	24	-	65,04	10,20	215,597	-	-	43,04	5,60	213,930	-	22,00	1,667	0,00	0,00	0,00	4,828
01.11.16	24	-	65,04	10,20	215,597	-	-	43,04	5,60	213,930	-	22,00	1,667	0,00	0,00	0,00	4,828
02.11.16	24	-	68,17	10,20	279,590	-	-	47,95	5,60	278,300	-	20,22	1,290	0,00	0,00	0,00	5,733
03.11.16	24	-	71,51	10,20	238,260	-	-	47,48	5,60	236,930	-	24,03	1,330	0,00	0,00	0,00	5,807
04.11.16	24	-	72,79	10,20	200,520	-	-	45,16	5,60	199,230	-	27,63	1,290	0,00	0,00	0,00	5,612
05.11.16	24	-	72,82	10,20	200,020	-	-	44,98	5,60	198,700	-	27,84	1,320	0,00	0,00	0,00	5,641
06.11.16	24	-	72,66	10,20	199,430	-	-	44,79	5,60	198,180	-	27,87	1,250	0,00	0,00	0,00	5,625
07.11.16	24	-	73,66	10,20	221,460	-	-	46,57	5,60	220,170	-	27,09	1,290	0,00	0,00	0,00	6,074
08.11.16	24	-	75,94	10,20	287,410	-	-	51,72	5,60	286,240	-	24,22	1,170	0,00	0,00	0,00	7,044
09.11.16	24	-	78,16	10,20	284,060	-	-	52,69	5,60	282,960	-	25,47	1,100	0,00	0,00	0,00	7,319
10.11.16	24	-	80,47	10,20	286,330	-	-	54,00	5,60	285,460	-	26,47	0,870	0,00	0,00	0,00	7,653
11.11.16	24	-	81,38	10,20	288,830	-	-	54,46	5,60	287,740	-	26,92	1,090	0,00	0,00	0,00	7,864
12.11.16	24	-	82,82	10,20	287,640	-	-	55,26	5,60	286,270	-	27,56	1,370	0,00	0,00	0,00	8,033
13.11.16	24	-	82,84	10,20	285,910	-	-	55,40	5,60	284,160	-	27,44	1,750	0,00	0,00	0,00	7,971
14.11.16	24	-	81,55	10,20	290,520	-	-	55,26	5,60	289,150	-	26,29	1,370	0,00	0,00	0,00	7,742
15.11.16	24	-	77,75	10,20	293,120	-	-	53,66	5,60	292,460	-	24,09	0,660	0,00	0,00	0,00	7,120
16.11.16	24	-	75,96	10,20	294,230	-	-	52,87	5,60	293,420	-	23,09	0,810	0,00	0,00	0,00	6,859
17.11.16	24	-	73,62	10,20	293,040	-	-	51,78	5,60	291,390	-	21,84	1,650	0,00	0,00	0,00	6,508
18.11.16	24	-	69,42	10,20	285,560	-	-	49,43	5,60	284,010	-	19,99	1,550	0,00	0,00	0,00	5,806
19.11.16	24	-	66,88	10,20	284,600	-	-	48,28	5,60	283,190	-	18,60	1,410	0,00	0,00	0,00	5,380
20.11.16	24	-	66,08	10,20	283,590	-	-	47,87	5,60	282,290	-	18,21	1,300	0,00	0,00	0,00	5,245
21.11.16	24	-	66,13	10,20	285,340	-	-	47,63	5,60	283,100	-	18,50	2,240	0,00	0,00	0,00	5,405
22.11.16	24	-	64,75	10,20	285,680	-	-	46,68	5,60	284,240	-	18,07	1,440	0,00	0,00	0,00	5,249
Среднее	24,00	-	71,29	10,20	252,112	-	-	47,95	5,60	250,706	-	23,34	1,406	-	-	-	5,951
Итого	744,0				7815,483	0,000				7771,900	0,000		43,583	0,00	0,00	0,00	184,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

2299,474

2287,589

11,886

46,23

Корректировка за прошлый месяц (-)

1979,061

1967,490

11,571

40,97

Итого за ноябрь 2016 :

8135,896

8091,999

43,898

189,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 05:00	14968,290	-	14925,410	-	0,000	0,000	196,794	
23.11.16 08:00	23093,900	-	23009,990	-	0,000	0,000	382,331	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом нормативной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

189,76 Гкал

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

000 «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 30.11.2016