ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв = 3,3

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.16	24	-	67,12	6,00	20,383	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,12	20,383	1,369
24.10.16	24	-	66,19	6,00	17,449	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,19	17,449	1,156
25.10.16	24	-	65,33	6,00	17,285	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,33	17,285	1,130
26.10.16	24	-	64,75	6,00	16,786	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,75	16,786	1,088
27.10.16	24	-	64,55	6,00	17,578	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,55	17,578	1,136
28.10.16	24	-	64,11	6,00	16,216	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,11	16,216	1,040
29.10.16	24	-	64,35	6,00	19,763	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,35	19,763	1,273
30.10.16	24	-	64,16	6,00	19,364	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,16	19,364	1,243
31.10.16	24	-	63,87	6,00	18,439	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,87	18,439	1,179
01.11.16	24	-	65,22	6,00	18,678	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,22	18,678	1,219
02.11.16	24	-	66,19	6,00	16,889	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,19	16,889	1,119
03.11.16	24	-	64,48	6,00	17,295	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,48	17,295	1,116
04.11.16	24	-	63,75	6,00	17,692	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,75	17,692	1,129
05.11.16	24	-	63,83	6,00	17,547	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,83	17,547	1,121
06.11.16	24	-	64,48	6,00	21,417	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,48	21,417	1,382
07.11.16	24	-	64,69	6,00	18,153	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,69	18,153	1,175
08.11.16	24	-	65,30	6,00	17,356	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,30	17,356	1,134
09.11.16	24	-	65,72	6,00	17,944	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,72	17,944	1,180
10.11.16	24	-	65,51	6,00	18,407	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,51	18,407	1,207
11.11.16	24	-	65,74	6,00	17,335	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,74	17,335	1,140
12.11.16	24	-	65,91	6,00	18,204	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,91	18,204	1,201
13.11.16	24	-	66,52	6,00	19,699	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,52	19,699	1,311
14.11.16	24	-	66,05	6,00	18,683	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,05	18,683	1,235
15.11.16	24	-	65,60	6,00	17,370	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,60	17,370	1,140
16.11.16	24	-	65,81	6,00	18,034	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,81	18,034	1,188
17.11.16	24	-	65,86	6,00	19,001	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,86	19,001	1,252
18.11.16	24	-	65,78	6,00	16,929	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,78	16,929	1,115
19.11.16	24	-	66,51	6,00	18,427	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,51	18,427	1,227
20.11.16	24	-	66,00	6,00	22,007	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,00	22,007	1,454
21.11.16	24	-	66,05	6,00	17,777	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,05	17,777	1,175
22.11.16	24	-	64,02	6,00	17,717	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,02	17,717	1,135
Среднее	24,00	-	65,27	6,00	18,252	-	-	0,00	-	-	-	-	65,27	18,252	1,192
Итого	744,0				565,826	0,000				0,000	0,000	0,00		565,826	36,97

Ориентировочно до конца месяца(+)	148,448	0,000	148,448	9,77
Корректировка за прошлый месяц (-)	160,473	0,000	160,473	10,247
Итого за ноябрь 2016 :	553,802	0,000	553,802	36,485804

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.16 05:00	49186,381	-	0,000	-	-	3160,213
23.11.16 04:00	49751,963	-	0,000	-	-	3197,164

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 3,3 34,69481 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

...тепловой энергии
...кий» ПАО «ТГК-1»
расчетов и анализа
...потребления
ТРИНЯТ УСЛОВНО
...ия АКТА допуска УУ
30.11.2016