

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	66,75	10,30	159,690	-	-	47,69	5,60	159,690	-	19,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,056
24.10.16	24	-	67,00	10,30	157,160	-	-	47,77	5,60	157,160	-	19,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,030
25.10.16	24	-	65,75	10,30	159,980	-	-	47,40	5,60	159,980	-	18,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,950
26.10.16	24	-	63,75	10,30	159,980	-	-	46,52	5,60	159,980	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,770
27.10.16	24	-	62,44	10,30	160,010	-	-	45,61	5,60	160,010	-	16,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,702
28.10.16	24	-	61,41	10,30	159,990	-	-	44,76	5,60	159,990	-	16,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,675
29.10.16	24	-	57,98	10,30	161,320	-	-	43,60	5,60	161,320	-	14,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,330
30.10.16	24	-	60,38	10,30	159,240	-	-	44,73	5,60	159,240	-	15,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,506
31.10.16	24	-	62,76	10,30	158,470	-	-	45,79	5,60	158,400	-	16,97	0,070	0,00	0,00	0,00	2,702
01.11.16	24	-	63,08	10,30	153,110	-	-	46,21	5,60	152,760	-	16,87	0,350	0,00	0,00	0,00	2,609
02.11.16	24	-	65,54	10,30	160,760	-	-	46,93	5,60	160,450	-	18,61	0,310	0,00	0,00	0,00	3,017
03.11.16	24	-	69,05	10,30	160,950	-	-	47,24	5,60	160,870	-	21,81	0,080	0,00	0,00	0,00	3,525
04.11.16	24	-	69,84	10,30	160,680	-	-	49,24	5,60	160,590	-	20,60	0,090	0,00	0,00	0,00	3,324
05.11.16	24	-	69,86	10,30	160,180	-	-	50,37	5,60	160,020	-	19,49	0,160	0,00	0,00	0,00	3,143
06.11.16	24	-	69,66	10,30	159,220	-	-	50,07	5,60	159,090	-	19,59	0,130	0,00	0,00	0,00	3,139
07.11.16	24	-	71,65	10,30	159,680	-	-	49,49	5,60	158,960	-	22,16	0,720	0,00	0,00	0,00	3,586
08.11.16	24	-	75,99	10,30	159,480	-	-	49,19	5,60	159,480	-	26,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,289
09.11.16	24	-	78,15	10,30	159,510	-	-	50,24	5,60	159,510	-	27,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,467
10.11.16	24	-	81,03	10,30	153,490	-	-	51,56	5,60	153,490	-	29,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,538
11.11.16	24	-	83,53	10,30	158,940	-	-	52,44	5,60	158,940	-	31,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,956
12.11.16	24	-	81,10	10,30	158,960	-	-	51,78	5,60	158,960	-	29,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,674
13.11.16	24	-	76,04	10,30	158,970	-	-	49,99	5,60	158,970	-	26,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,153
14.11.16	24	-	76,62	10,30	158,430	-	-	50,27	5,60	157,590	-	26,35	0,840	0,00	0,00	0,00	4,229
15.11.16	24	-	76,35	10,30	158,530	-	-	50,42	5,60	158,530	-	25,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,125
16.11.16	24	-	70,60	10,30	159,130	-	-	47,93	5,60	159,130	-	22,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,617
17.11.16	24	-	67,93	10,30	159,730	-	-	46,70	5,60	159,730	-	21,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,402
18.11.16	24	-	67,32	10,30	159,690	-	-	47,21	5,60	159,340	-	20,11	0,350	0,00	0,00	0,00	3,239
19.11.16	24	-	65,27	10,30	159,480	-	-	45,64	5,60	159,480	-	19,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,139
20.11.16	24	-	56,84	10,30	153,400	-	-	41,43	5,60	153,330	-	15,41	0,070	0,00	0,00	0,00	2,372
21.11.16	24	-	63,98	10,30	162,420	-	-	45,07	5,60	161,950	-	18,91	0,470	0,00	0,00	0,00	3,104
22.11.16	24	-	62,80	10,30	161,060	-	-	44,24	5,60	160,420	-	18,56	0,640	0,00	0,00	0,00	3,026
Среднее	24,00	-	68,72	10,30	159,085	-	-	47,66	5,60	158,947	-	21,06	0,138	-	-	-	3,368
Итого	744,0				4931,640	0,000				4927,360	0,000		4,280	0,00	0,00	0,00	104,39

Ориентировочно до конца месяца(+)

1274,183

1272,434

1,749

25,03

Корректировка за прошлый месяц (-)

1436,246

1435,577

0,669

23,48

Итого за ноябрь 2016 :

4769,577

4764,217

5,360

105,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 05:00	70193,940	-	63735,880	-	0,000	0,000	1594,473	
23.11.16 08:00	75152,670	-	68690,060	-	0,000	0,000	1699,379	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = 0$

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

105,95 Гкал

000 «ИнфраХит Монтаж» Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по энергетике и теплоснабжению
 филиал «ТЭЦ-1»
 Отдел учета и контроля
 ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
 9102