

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	66,80	10,30	161,830	-	-	46,34	5,60	160,640	-	20,46	1,190	0,00	0,00	0,00	3,380
24.10.16	24	-	67,14	10,30	159,320	-	-	46,58	5,60	157,970	-	20,56	1,350	0,00	0,00	0,00	3,349
25.10.16	24	-	65,82	10,30	161,930	-	-	46,04	5,60	160,800	-	19,78	1,130	0,00	0,00	0,00	3,264
26.10.16	24	-	63,75	10,30	161,750	-	-	44,88	5,60	160,640	-	18,87	1,110	0,00	0,00	0,00	3,111
27.10.16	24	-	62,56	10,30	161,680	-	-	44,19	5,60	160,590	-	18,37	1,090	0,00	0,00	0,00	3,029
28.10.16	24	-	61,40	10,30	161,860	-	-	43,81	5,60	160,310	-	17,59	1,550	0,00	0,00	0,00	2,922
29.10.16	24	-	58,06	10,30	163,050	-	-	42,34	5,60	161,410	-	15,72	1,640	0,00	0,00	0,00	2,646
30.10.16	24	-	60,49	10,30	160,470	-	-	43,22	5,60	158,880	-	17,27	1,590	0,00	0,00	0,00	2,849
31.10.16	24	-	62,90	10,30	161,870	-	-	44,30	5,60	160,360	-	18,60	1,510	0,00	0,00	0,00	3,091
01.11.16	24	-	63,18	10,30	161,110	-	-	44,30	5,60	160,090	-	18,88	1,020	0,00	0,00	0,00	3,042
02.11.16	24	-	65,52	10,30	150,670	-	-	45,73	5,60	150,770	-	19,79	-0,100	0,00	0,00	0,00	3,030
03.11.16	24	-	69,21	10,30	168,930	-	-	47,60	5,60	167,300	-	21,61	1,630	0,00	0,00	0,00	3,737
04.11.16	24	-	69,94	10,30	168,650	-	-	47,97	5,60	167,160	-	21,97	1,490	0,00	0,00	0,00	3,788
05.11.16	24	-	69,95	10,30	168,710	-	-	47,94	5,60	166,940	-	22,01	1,770	0,00	0,00	0,00	3,810
06.11.16	24	-	69,75	10,30	168,050	-	-	47,75	5,60	166,130	-	22,00	1,920	0,00	0,00	0,00	3,801
07.11.16	24	-	71,93	10,30	167,920	-	-	48,53	5,60	166,130	-	23,40	1,790	0,00	0,00	0,00	4,026
08.11.16	24	-	76,18	10,30	167,810	-	-	50,95	5,60	165,980	-	25,23	1,830	0,00	0,00	0,00	4,343
09.11.16	24	-	78,40	10,30	167,750	-	-	52,26	5,60	166,000	-	26,14	1,750	0,00	0,00	0,00	4,493
10.11.16	24	-	81,18	10,30	167,770	-	-	53,53	5,60	166,120	-	27,65	1,650	0,00	0,00	0,00	4,741
11.11.16	24	-	83,70	10,30	164,960	-	-	54,60	5,60	164,840	-	29,10	0,120	0,00	0,00	0,00	4,824
12.11.16	24	-	81,04	10,30	164,940	-	-	54,09	5,60	164,880	-	26,95	0,060	0,00	0,00	0,00	4,461
13.11.16	24	-	76,01	10,30	165,230	-	-	52,09	5,60	164,930	-	23,92	0,300	0,00	0,00	0,00	3,979
14.11.16	24	-	76,87	10,30	164,150	-	-	52,46	5,60	164,020	-	24,41	0,130	0,00	0,00	0,00	4,028
15.11.16	24	-	76,25	10,30	163,970	-	-	52,57	5,60	163,930	-	23,68	0,040	0,00	0,00	0,00	3,900
16.11.16	24	-	70,54	10,30	164,380	-	-	49,26	5,60	164,210	-	21,28	0,170	0,00	0,00	0,00	3,516
17.11.16	24	-	68,01	10,30	164,440	-	-	47,32	5,60	164,440	-	20,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,413
18.11.16	24	-	67,38	10,30	164,070	-	-	47,15	5,60	164,060	-	20,23	0,010	0,00	0,00	0,00	3,330
19.11.16	24	-	65,28	10,30	163,650	-	-	46,20	5,60	163,550	-	19,08	0,100	0,00	0,00	0,00	3,138
20.11.16	24	-	56,61	10,30	150,020	-	-	41,33	5,60	149,370	-	15,28	0,650	0,00	0,00	0,00	2,321
21.11.16	24	-	64,03	10,30	132,500	-	-	42,64	5,60	130,750	-	21,39	1,750	0,00	0,00	0,00	2,918
22.11.16	24	-	62,80	10,30	134,640	-	-	42,40	5,60	132,940	-	20,40	1,700	0,00	0,00	0,00	2,828
Среднее	24,00	-	68,80	10,30	161,454	-	-	47,43	5,60	160,424	-	21,36	1,030	-	-	-	3,520
Итого	744,0				5005,080	0,000				4973,140	0,000		31,940	0,00	0,00	0,00	109,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

1227,086

1222,080

5,006

24,53

Корректировка за прошлый месяц (-)

1474,483

1463,657

10,826

26,80

Итого за ноябрь 2016 :

4757,683

4731,563

26,120

106,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 05:00	85017,380	-	66218,060	-	0,000	0,000	3663,052	
23.11.16 08:00	90033,200	-	71201,620	-	0,000	0,000	3772,404	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 106,84 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

30.11.2016