

Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за ноябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
 расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Tхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	67,59	10,20	310,690	-	-	52,08	5,60	307,470	-	15,51	3,220	0,00	0,00	0,00	5,010
24.10.16	24	-	67,91	10,20	306,240	-	-	52,38	5,60	303,040	-	15,53	3,200	0,00	0,00	0,00	4,948
25.10.16	24	-	66,48	10,20	306,080	-	-	51,05	5,60	302,890	-	15,43	3,190	0,00	0,00	0,00	4,918
26.10.16	24	-	64,24	10,20	312,410	-	-	49,10	5,60	308,820	-	15,14	3,590	0,00	0,00	0,00	4,930
27.10.16	24	-	63,30	10,20	312,520	-	-	48,72	5,60	308,990	-	14,58	3,530	0,00	0,00	0,00	4,748
28.10.16	24	-	61,88	10,20	315,160	-	-	48,36	5,60	309,070	-	13,52	3,750	0,00	0,00	0,00	4,434
29.10.16	24	-	58,63	10,20	310,740	-	-	46,11	5,60	311,770	-	12,52	3,390	0,00	0,00	0,00	4,125
30.10.16	24	-	61,22	10,20	310,810	-	-	47,34	5,60	307,350	-	13,88	3,390	0,00	0,00	0,00	4,495
31.10.16	24	-	63,67	10,20	300,910	-	-	48,15	5,60	307,440	-	15,52	3,370	0,00	0,00	0,00	5,007
01.11.16	24	-	66,61	10,20	313,800	-	-	48,10	5,60	297,710	-	15,86	3,200	0,00	0,00	0,00	4,946
02.11.16	24	-	70,08	10,20	313,990	-	-	50,21	5,60	310,300	-	16,40	3,500	0,00	0,00	0,00	5,343
03.11.16	24	-	70,71	10,20	314,080	-	-	51,92	5,60	310,830	-	18,16	3,160	0,00	0,00	0,00	5,889
04.11.16	24	-	70,72	10,20	313,850	-	-	51,88	5,60	311,060	-	18,83	3,020	0,00	0,00	0,00	6,093
05.11.16	24	-	70,55	10,20	312,140	-	-	51,79	5,60	310,770	-	18,93	3,080	0,00	0,00	0,00	6,125
06.11.16	24	-	72,96	10,20	312,230	-	-	51,58	5,60	309,320	-	18,97	2,820	0,00	0,00	0,00	6,092
07.11.16	24	-	77,20	10,20	312,440	-	-	53,06	5,60	309,360	-	19,90	2,870	0,00	0,00	0,00	6,391
08.11.16	24	-	79,47	10,20	313,030	-	-	56,01	5,60	309,350	-	21,19	3,090	0,00	0,00	0,00	6,824
09.11.16	24	-	82,25	10,20	312,720	-	-	57,06	5,60	309,170	-	22,41	3,860	0,00	0,00	0,00	7,267
10.11.16	24	-	84,79	10,20	311,520	-	-	58,42	5,60	309,030	-	23,83	3,690	0,00	0,00	0,00	7,701
11.11.16	24	-	81,74	10,20	311,770	-	-	58,95	5,60	307,550	-	25,84	3,970	0,00	0,00	0,00	8,320
12.11.16	24	-	76,65	10,20	311,920	-	-	57,08	5,60	308,030	-	24,66	3,740	0,00	0,00	0,00	7,931
13.11.16	24	-	77,99	10,20	311,030	-	-	54,77	5,60	308,160	-	21,88	3,760	0,00	0,00	0,00	7,058
14.11.16	24	-	76,83	10,20	311,510	-	-	55,44	5,60	307,190	-	22,55	3,840	0,00	0,00	0,00	7,253
15.11.16	24	-	71,13	10,20	312,720	-	-	55,17	5,60	307,660	-	21,66	3,850	0,00	0,00	0,00	6,985
16.11.16	24	-	68,72	10,20	273,900	-	-	52,12	5,60	308,950	-	19,01	3,770	0,00	0,00	0,00	6,163
17.11.16	24	-	68,03	10,20	240,690	-	-	49,18	5,60	270,530	-	19,54	3,370	0,00	0,00	0,00	5,539
18.11.16	24	-	65,83	10,20	240,560	-	-	46,90	5,60	237,740	-	21,13	2,950	0,00	0,00	0,00	5,240
19.11.16	24	-	63,94	10,20	171,390	-	-	45,93	5,60	237,550	-	19,90	3,010	0,00	0,00	0,00	4,940
20.11.16	24	-	64,70	10,20	241,860	-	-	44,45	5,60	169,930	-	19,49	1,460	0,00	0,00	0,00	3,441
21.11.16	24	-	63,34	10,20	241,580	-	-	45,31	5,60	238,980	-	19,39	2,880	0,00	0,00	0,00	4,837
22.11.16	24	-	69,78	10,20	296,681	-	-	44,61	5,60	238,820	-	18,73	2,760	0,00	0,00	0,00	4,665
Среднее	24,00	-	69,78	10,20	296,681	-	-	51,07	5,60	293,382	-	18,71	3,299	-	-	-	5,731
Итого	744,0				9197,110	0,000				9094,830	0,000		102,280	0,00	0,00	0,00	177,66

Ориентировочно до конца месяца(+) 1968,800
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2800,761
Итого за ноябрь 2016 : 8365,149

1945,714
 2770,290
 8270,254
 23,086
 30,471
 94,894
 39,80
 39,22
 178,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 05:00	137528,510	-	134857,300	-	0,000	0,000	2260,517	
23.11.16 08:00	146744,100	-	143970,400	-	0,000	0,000	2438,710	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 178,24 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 30.11.2016