

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $M2(h1-h2)+Mg(h1-hx)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	67,32	10,20	122,210	-	-	45,47	5,60	119,620	-	21,85	2,590	0,00	0,00	0,00	2,799
24.10.16	24	-	67,64	10,20	120,450	-	-	45,74	5,60	117,920	-	21,90	2,530	0,00	0,00	0,00	2,761
25.10.16	24	-	66,22	10,20	122,680	-	-	45,05	5,60	120,120	-	21,17	2,560	0,00	0,00	0,00	2,721
26.10.16	24	-	63,97	10,20	122,650	-	-	43,96	5,60	120,170	-	20,01	2,480	0,00	0,00	0,00	2,571
27.10.16	24	-	63,00	10,20	122,760	-	-	43,47	5,60	120,240	-	19,53	2,520	0,00	0,00	0,00	2,514
28.10.16	24	-	61,69	10,20	122,770	-	-	43,18	5,60	120,310	-	18,51	2,460	0,00	0,00	0,00	2,389
29.10.16	24	-	58,40	10,20	123,690	-	-	41,80	5,60	121,330	-	16,60	2,360	0,00	0,00	0,00	2,158
30.10.16	24	-	60,93	10,20	121,900	-	-	42,59	5,60	119,580	-	18,34	2,320	0,00	0,00	0,00	2,344
31.10.16	24	-	63,35	10,20	122,050	-	-	43,52	5,60	119,400	-	19,83	2,650	0,00	0,00	0,00	2,344
01.11.16	24	-	63,61	10,20	118,080	-	-	43,25	5,60	115,410	-	20,36	2,670	0,00	0,00	0,00	2,543
02.11.16	24	-	66,36	10,20	123,060	-	-	44,63	5,60	120,160	-	21,73	2,900	0,00	0,00	0,00	2,526
03.11.16	24	-	69,72	10,20	123,800	-	-	46,14	5,60	120,700	-	23,58	3,100	0,00	0,00	0,00	2,813
04.11.16	24	-	70,33	10,20	123,980	-	-	46,47	5,60	120,950	-	23,86	3,030	0,00	0,00	0,00	3,070
05.11.16	24	-	70,31	10,20	123,910	-	-	46,32	5,60	120,900	-	23,99	3,010	0,00	0,00	0,00	3,108
06.11.16	24	-	70,17	10,20	123,370	-	-	45,97	5,60	120,310	-	24,20	3,060	0,00	0,00	0,00	3,120
07.11.16	24	-	72,57	10,20	123,470	-	-	46,65	5,60	120,390	-	25,92	3,080	0,00	0,00	0,00	3,135
08.11.16	24	-	76,78	10,20	123,430	-	-	48,67	5,60	120,320	-	28,11	3,110	0,00	0,00	0,00	3,351
09.11.16	24	-	79,06	10,20	123,550	-	-	49,77	5,60	120,490	-	29,29	3,060	0,00	0,00	0,00	3,630
10.11.16	24	-	81,80	10,20	123,290	-	-	51,04	5,60	120,460	-	30,76	2,830	0,00	0,00	0,00	3,781
11.11.16	24	-	84,28	10,20	122,890	-	-	51,67	5,60	119,910	-	32,61	2,980	0,00	0,00	0,00	3,949
12.11.16	24	-	81,27	10,20	123,130	-	-	50,83	5,60	119,950	-	30,44	3,180	0,00	0,00	0,00	4,174
13.11.16	24	-	76,27	10,20	122,980	-	-	49,06	5,60	119,930	-	27,21	3,050	0,00	0,00	0,00	3,921
14.11.16	24	-	77,58	10,20	122,430	-	-	49,63	5,60	119,580	-	27,95	2,850	0,00	0,00	0,00	3,506
15.11.16	24	-	76,51	10,20	122,760	-	-	49,62	5,60	119,590	-	26,89	3,170	0,00	0,00	0,00	3,465
16.11.16	24	-	70,83	10,20	123,250	-	-	47,39	5,60	120,240	-	23,44	3,010	0,00	0,00	0,00	3,041
17.11.16	24	-	68,43	10,20	123,460	-	-	46,21	5,60	120,660	-	22,22	2,800	0,00	0,00	0,00	2,878
18.11.16	24	-	67,78	10,20	123,430	-	-	45,92	5,60	120,620	-	21,86	2,810	0,00	0,00	0,00	2,836
19.11.16	24	-	65,58	10,20	123,460	-	-	45,03	5,60	120,600	-	20,55	2,860	0,00	0,00	0,00	2,676
20.11.16	24	-	63,69	10,20	87,990	-	-	43,55	5,60	86,500	-	20,14	1,490	0,00	0,00	0,00	1,863
21.11.16	24	-	64,45	10,20	124,190	-	-	44,46	5,60	121,480	-	19,99	2,710	0,00	0,00	0,00	2,611
22.11.16	24	-	63,11	10,20	124,210	-	-	43,67	5,60	121,500	-	19,44	2,710	0,00	0,00	0,00	2,540
Среднее	24,00	-	69,45	10,20	121,783	-	-	46,15	5,60	119,011	-	23,30	2,772	-	-	-	2,979
Итого	744,0				3775,280	0,000				3689,340	0,000		85,940	0,00	0,00	0,00	92,36

Ориентировочно до конца месяца(+): 948,560
 Корректировка за прошлый месяц (-): 1103,541
Итого за ноябрь 2016 : 3620,299
 927,543
 1078,573
 3538,310
 21,017
 24,969
 81,989
 21,08
 22,22
 91,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.16 05:00	61766,120	-	54064,360	-	0,000	0,000	1871,971	
23.11.16 08:00	65557,160	-	57769,130	-	0,000	0,000	1964,612	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 91,22 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

(Подпись)

ООО «ИнфраКит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

поискция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 30.11.2016