

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Qгвс=m3*(h3-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.16	24	-	67,24	8,80	301,063	-	-	50,70	6,00	298,578	-	16,54	2,485	0,00	0,00	0,00	5,128
24.10.16	24	-	67,59	8,80	297,412	-	-	51,04	6,00	287,465	-	16,54	9,947	0,00	0,00	0,00	5,449
25.10.16	24	-	66,23	8,80	302,359	-	-	50,11	6,00	300,385	-	16,12	1,974	0,00	0,00	0,00	4,992
26.10.16	24	-	64,14	8,80	302,344	-	-	48,78	6,00	300,410	-	15,36	1,934	0,00	0,00	0,00	4,757
27.10.16	24	-	62,93	8,80	302,506	-	-	47,81	6,00	300,443	-	15,12	2,063	0,00	0,00	0,00	4,693
28.10.16	24	-	61,78	8,80	302,764	-	-	47,11	6,00	300,786	-	14,67	1,978	0,00	0,00	0,00	4,555
29.10.16	24	-	58,40	8,80	305,418	-	-	45,20	6,00	303,433	-	13,20	1,985	0,00	0,00	0,00	4,140
30.10.16	24	-	60,86	8,80	300,985	-	-	46,58	6,00	299,128	-	14,28	1,857	0,00	0,00	0,00	4,405
31.10.16	24	-	63,30	8,80	300,350	-	-	48,05	6,00	298,347	-	15,25	2,003	0,00	0,00	0,00	4,695
01.11.16	24	-	63,63	8,80	290,351	-	-	47,97	6,00	288,597	-	15,65	1,753	0,00	0,00	0,00	4,647
02.11.16	24	-	66,16	8,80	302,289	-	-	49,68	6,00	300,573	-	16,48	1,717	0,00	0,00	0,00	5,087
03.11.16	24	-	69,66	8,80	302,758	-	-	51,65	6,00	301,128	-	18,01	1,630	0,00	0,00	0,00	5,558
04.11.16	24	-	70,39	8,80	303,138	-	-	52,17	6,00	301,487	-	18,23	1,650	0,00	0,00	0,00	5,633
05.11.16	24	-	70,40	8,80	302,978	-	-	52,09	6,00	301,306	-	18,32	1,672	0,00	0,00	0,00	5,659
06.11.16	24	-	70,20	8,80	301,461	-	-	51,79	6,00	299,914	-	18,42	1,547	0,00	0,00	0,00	5,654
07.11.16	24	-	72,41	8,80	301,412	-	-	52,42	6,00	299,833	-	19,99	1,579	0,00	0,00	0,00	6,130
08.11.16	24	-	76,70	8,80	301,512	-	-	54,54	6,00	300,060	-	22,16	1,451	0,00	0,00	0,00	6,786
09.11.16	24	-	78,93	8,80	301,716	-	-	55,85	6,00	300,177	-	23,08	1,540	0,00	0,00	0,00	7,077
10.11.16	24	-	81,74	8,80	301,418	-	-	57,47	6,00	300,008	-	24,28	1,410	0,00	0,00	0,00	7,426
11.11.16	24	-	84,28	8,80	299,982	-	-	58,66	6,00	298,499	-	25,62	1,483	0,00	0,00	0,00	7,802
12.11.16	24	-	81,58	8,80	300,166	-	-	57,59	6,00	298,721	-	24,00	1,445	0,00	0,00	0,00	7,314
13.11.16	24	-	76,50	8,80	300,386	-	-	55,03	6,00	298,907	-	21,47	1,479	0,00	0,00	0,00	6,556
14.11.16	24	-	77,38	8,80	299,411	-	-	55,48	6,00	297,983	-	21,91	1,429	0,00	0,00	0,00	6,664
15.11.16	24	-	76,75	8,80	299,832	-	-	55,31	6,00	298,235	-	21,44	1,597	0,00	0,00	0,00	6,541
16.11.16	24	-	71,00	8,80	301,186	-	-	52,01	6,00	299,698	-	18,98	1,489	0,00	0,00	0,00	6,818
17.11.16	24	-	68,42	8,80	302,378	-	-	50,56	6,00	300,973	-	17,86	1,405	0,00	0,00	0,00	5,493
18.11.16	24	-	67,79	8,80	302,439	-	-	50,32	6,00	301,283	-	17,47	1,156	0,00	0,00	0,00	5,363
19.11.16	24	-	65,67	8,80	302,180	-	-	49,21	6,00	300,960	-	16,46	1,220	0,00	0,00	0,00	5,053
20.11.16	24	-	57,04	8,80	314,440	-	-	44,26	6,00	313,335	-	12,77	1,105	0,00	0,00	0,00	4,085
21.11.16	24	-	64,45	8,80	304,494	-	-	48,55	6,00	303,253	-	15,90	1,241	0,00	0,00	0,00	4,923
22.11.16	24	-	63,17	8,80	304,514	-	-	47,64	6,00	302,948	-	15,54	1,566	0,00	0,00	0,00	4,825
Среднее	24,00	-	69,25	8,80	301,795	-	-	51,15	6,00	299,898	-	18,10	1,896	-	-	-	5,578
Итого	744,0	-	-	-	9355,640	0,000	-	-	-	9296,850	0,000	-	58,790	0,00	0,00	0,00	172,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

2436,150

Корректировка за прошлый месяц (-)

2714,831

Итого за ноябрь 2016 :

9076,959

2425,656

2695,932

9026,574

10,494

18,899

50,385

40,64

40,69

172,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.10.16 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.10.16 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

172,85 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 30.11.2016