Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	70,79	57,82	12,97	73,24	42,79	30,45	7,00	5,00	1,76	12,97	-	-	14,25	-	14,25	-	73,12	-	0,95			2,71
24.10.16	24,00	-	71,06	59,68	11,38	73,71	43,65	30,06	7,00	5,00	1,81	11,38	-	-	12,66	-	12,66	-	71,80	-	0,82			2,63
25.10.16	24,00	-	70,96	58,47	12,49	73,26	43,07	30,19	7,00	5,00	1,77	12,49	-	-	13,75	-	13,75	-	73,12	-	0,91			2,68
26.10.16	24,00	-	70,30	58,44	11,86	73,43	43,20	30,23	7,00	5,00	1,77	11,86	-	-	13,10	-	13,10	-	73,10	-	0,87			2,64
27.10.16	24,00	-	70,11	58,31	11,80	73,09	42,93	30,16	7,00	5,00	1,76	11,80	-	-	13,00	-	13,00	-	73,56	-	0,87			2,62
28.10.16	24,00	-	69,01	58,94	10,07	73,24	43,29	29,95	7,00	5,00	1,76	10,07	-	-	11,27	-	11,27	-	72,99	-	0,74			2,50
29.10.16	24,00	-	70,98	58,85	12,13	73,53	43,91	29,62	7,00	5,00	1,74	12,13	-	-	13,37	-	13,37	-	73,41	-	0,89			2,63
30.10.16	24,00	-	70,63	58,22	12,41	73,48	43,62	29,86	7,00	5,00	1,74	12,41	-	-	13,66	-	13,66	-	73,41	-	0,91			2,65
31.10.16	24,00	-	55,37	54,20	1,17	69,30	43,94	25,36	7,00	5,00	1,38	1,17	-	-	1,96	-	1,96	-	65,31	-	0,08			1,46
01.11.16	24,00	-	42,88	39,25	3,63	72,89	41,78	31,11	7,00	5,00	1,25	3,63	-	-	4,35	-	4,35	-	67,55	-	0,25			1,50
02.11.16	24,00	-	70,14	57,74	12,40	73,33	42,27	31,06	7,00	5,00	1,80	12,40	-	-	13,67	-	13,67	-	73,06	-	0,91			2,70
03.11.16	24,00	-	69,37	57,34	12,03	75,70	43,00	32,70	7,00	5,00	1,88	12,03	-	-	13,34	-	13,34	-	75,65	-	0,91			2,79
04.11.16	24,00	-	69,15	58,13	11,02	78,45	44,60	33,85	7,00	5,00	1,97	11,02	-	-	12,47	-	12,47	-	78,09	-	0,86			2,83
05.11.16	24,00	-	72,46	61,27	11,19	79,55	45,95	33,60	7,00	5,00	2,06	11,19	-	-	12,60	-	12,60	-	79,49	-	0,89			2,95
06.11.16	24,00	-	75,07	63,41	11,66	81,17	47,21	33,96	7,00	5,00	2,16	11,66	-	-	13,15	-	13,15	-	81,07	-	0,95			3,11
07.11.16	24,00	-	73,78	62,64	11,14	82,75	46,86	35,89	7,00	5,00	2,25	11,14	-	-	12,64	-	12,64	-	82,73	-	0,92			3,17
08.11.16	22,00	-	67,55	57,59	9,96	84,99	47,86	37,13	7,00	5,00	2,14	9,96	-	-	9,74	-	9,74	-	84,75	-	0,84			2,99
09.11.16	24,00	-	73,57	62,83	10,74	86,53	48,46	38,07	7,00	5,00	2,39	10,74	-	-	12,45	-	12,45	-	87,47	-	0,94			3,33
10.11.16	24,00	-	71,35	61,46	9,89	89,25	49,34	39,91	7,00	5,00	2,46	9,89	-	-	11,62	-	11,62	-	89,36	-	0,88			3,34
11.11.16	24,00	-	70,12	60,13	9,99	89,34	48,72	40,62	7,00	5,00	2,44	9,99	-	-	11,72	-	11,72	-	90,39	-	0,90			3,34
12.11.16	24,00	-	72,97	61,21	11,76	88,72	49,28	39,44	7,00	5,00	2,42	11,76	-	-	13,60	-	13,60	-	88,54	-	1,04			3,46
13.11.16	24,00	-	72,07	60,46	11,61	87,47	49,19	38,28	7,00	5,00	2,31	11,61	-	-	13,38	-	13,38	-	88,16	-	1,02			3,33
14.11.16	24,00	-	70,86	61,75	9,11	85,84	49,11	36,73	7,00	5,00	2,25	9,11	-	-	10,73	-	10,73	-	88,31	-	0,80			3,06
15.11.16	24,00	-	73,72	61,53	12,19	84,74	48,56	36,18	7,00	5,00	2,23	12,19	-	-	13,85	-	13,85	-	84,60	-	1,03			3,26
16.11.16	24,00	-	74,98	64,62	10,36	85,38	49,77	35,61	7,00	5,00	2,30	10,36	-	-	12,07	-	12,07	-	85,22	-	0,88			3,19
17.11.16	24,00	-	73,12	62,55	10,57	83,12	48,67	34,45	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	12,09	-	12,09	-	80,88	-	0,85			3,04
18.11.16	24,00	-	73,28	62,39	10,89	79,41	47,12	32,29	7,00	5,00	2,02	10,89	-	-	12,26	-	12,26	-	79,16	-	0,86			2,88
19.11.16	24,00	-	74,32	62,00	12,32	76,81	46,04	30,77	7,00	5,00	1,91	12,32	-	-	13,62	-	13,62	-	76,61	-	0,94			2,86
20.11.16	24,00	-	74,83	62,09	12,74	75,29	45,32	29,97	7,00	5,00	1,86	12,74	-	-	14,03	-	14,03	-	75,19	-	0,96			2,82
21.11.16	24,00	-	73,80	62,62	11,18	74,19	45,00	29,19	7,00	5,00	1,83	11,18	-	-	12,41	-	12,41	-	74,15	-	0,83			2,66
22.11.16	24,00	-	74,99	62,85	12,14	72,89	44,09	28,80	7,00	5,00	1,81	12,14	-	-	13,42	-	13,42	-	72,80	-	0,88			2,70
Среднее	23,94	-	70,44	59,64	10,80	78,84	45,76	33,08	7,00	5,00	1,98	10,80	-	-	12,14	-	12,14	-	78,49	-	0,85	-	-	2,83
Итого	742,00		2183,59	1848,79	334,80						61,43	334,80	0,00	0,00	376,23	0,00	376,23	0,00			25,51	0,00	0,00	87,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 05:00	48615,10	40303,02	16560,95	-	16960,60	-	1481,06	-	-
	23.11.16 04:00	50796,76	42149,75	17085,88	-	17500,45	-	1568,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °C = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 НОЯ 2016 г.