Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	90,71	75,01	15,70	73,93	47,05	26,88	7,00	5,00	2,03	15,70	-	-	16,09	-	16,09	-	72,94	-	1,15			3,18
24.10.16	24,00	-	88,53	76,84	11,69	74,06	47,92	26,14	7,00	5,00	2,02	11,69	-	-	12,00	-	12,00	-	73,37	-	0,86			2,87
25.10.16	24,00	-	86,33	75,56	10,77	73,61	47,21	26,40	7,00	5,00	2,00	10,77	-	-	11,02	-	11,02	-	73,05	-	0,79			2,79
26.10.16	24,00	-	85,51	75,04	10,47	73,79	47,42	26,37	7,00	5,00	1,99	10,47	-	-	10,72	-	10,72	-	73,18	-	0,77			2,75
27.10.16	24,00	-	85,61	75,32	10,29	73,45	47,28	26,17	7,00	5,00	1,98	10,29	-	-	10,53	-	10,53	-	72,84	-	0,75			2,73
28.10.16	24,00	-	85,95	75,83	10,12	73,60	47,64	25,96	7,00	5,00	1,98	10,12	-	-	10,38	-	10,38	-	73,01	-	0,74			2,71
29.10.16	24,00	-	88,58	76,68	11,90	73,91	48,22	25,69	7,00	5,00	1,98	11,90	-	-	12,20	-	12,20	-	73,28	-	0,87			2,85
30.10.16	24,00	-	89,16	75,89	13,27	74,36	47,88	26,48	7,00	5,00	2,02	13,27	-	-	13,57	-	13,57	-	73,20	-	0,97			3,00
31.10.16	24,00	-	70,42	59,82	10,60	64,43	47,14	17,29	7,00	5,00	1,06	10,60	-	-	10,78	-	10,78	-	61,57	-	0,65			1,72
01.11.16	24,00	-	78,88	68,49	10,39	67,43	46,11	21,32	7,00	5,00	1,43	10,39	-	-	10,63	-	10,63	-	70,46	-	0,73			2,16
02.11.16	24,00	-	84,89	73,86	11,03	73,30	46,76	26,54	7,00	5,00	1,96	11,03	-	-	11,29	-	11,29	-	73,17	-	0,81			2,77
03.11.16	24,00	-	83,21	73,46	9,75	76,03	47,54	28,49	7,00	5,00	2,09	9,75	-	-	10,00	-	10,00	-	75,60	-	0,74			2,83
04.11.16	24,00	-	84,36	74,07	10,29	78,84	48,93	29,91	7,00	5,00	2,22	10,29	-	-	10,55	-	10,55	-	78,42	-	0,81			3,03
05.11.16	24,00	-	89,14	77,93	11,21	81,62	50,09	31,53	7,00	5,00	2,48	11,21	-	-	11,53	-	11,53	-	79,85	-	0,90			3,37
06.11.16	24,00	-	89,42	77,14	12,28	81,78	51,32	30,46	7,00	5,00	2,36	12,28	-	-	12,60	-	12,60	-	80,70	-	0,99			3,35
07.11.16	24,00	-	79,92	68,60	11,32	83,08	51,23	31,85	7,00	5,00	2,32	9,88	-	-	10,15	-	10,15	-	82,90	-	0,82			3,13
08.11.16	24,00	-	80,92	68,41	12,51	85,25	52,38	32,87	7,00	5,00	2,40	10,83	-	-	11,17	-	11,17	-	84,92	-	0,92			3,32
09.11.16	24,00	-	79,20	68,39	10,81	86,91	53,24	33,67	7,00	5,00	2,46	9,09	-	-	9,38	-	9,38	-	86,73	-	0,79			3,25
10.11.16	24,00	-	79,02	66,20	12,82	89,66	54,13	35,53	7,00	5,00	2,56	10,63	-	-	10,99	-	10,99	-	89,28	-	0,95			3,51
11.11.16	24,00	-	75,22	64,89	10,33	89,75	53,54	36,21	7,00	5,00	2,55	8,17	-	-	8,45	-	8,45	-	89,04	-	0,73			3,28
12.11.16	24,00	-	78,45	66,39	12,06	89,10	53,81	35,29	7,00	5,00	2,54	10,03	-	-	10,38	-	10,38	-	88,54	-	0,89			3,42
13.11.16	24,00	-	78,35	65,64	12,71	87,82	53,68	34,14	7,00	5,00	2,42	10,87	-	-	11,25	-	11,25	-	86,84	-	0,95			3,36
14.11.16	24,00	-	78,26	66,77	11,49	86,21	53,28	32,93	7,00	5,00	2,36	9,71	-	-	10,03	-	10,03	-	85,46	-	0,83			3,19
15.11.16	24,00	-	78,59	66,85	11,74	85,09	52,80	32,29	7,00	5,00	2,31	10,03	-	-	10,34	-	10,34	-	84,57	-	0,85			3,16
16.11.16	24,00	-	80,57	70,07	10,50	85,72	53,88	31,84	7,00	5,00	2,38	8,86	-	-	9,15	-	9,15	-	85,23	-	0,76			3,14
17.11.16	24,00	-	78,83	67,69	11,14	83,46	52,67	30,79	7,00	5,00	2,24	9,47	-	-	9,76	-	9,76	-	82,67	-	0,79			3,02
18.11.16	24,00	-	79,59	67,62	11,97	79,83	50,99	28,84	7,00	5,00	2,08	10,53	-	-	10,81	-	10,81	-	79,20	-	0,83			2,91
19.11.16	24,00	-	79,21	67,37	11,84	77,31	49,79	27,52	7,00	5,00	1,97	10,47	-	-	10,74	-	10,74	-	76,60	-	0,80			2,77
20.11.16	24,00	-	81,26	67,43	13,83	75,99	49,33	26,66	7,00	5,00	1,90	12,56	-	-	12,89	-	12,89	-	75,64	-	0,95			2,85
21.11.16	24,00	-	79,27	67,98	11,29	74,65	48,74	25,91	7,00	5,00	1,86	10,10	-	-	10,35	-	10,35	-	74,07	-	0,75			2,61
22.11.16	24,00	-	79,86	68,35	11,51	73,23	47,72	25,51	7,00	5,00	1,82	10,50	-	-	10,73	-	10,73	-	72,88	-	0,76			2,59
Среднее	24,00	-	82,17	70,63	11,54	78,94	49,99	28,95	7,00	5,00	2,12	10,69	-	-	10,98	-	10,98	-	78,36	-	0,83	-	-	2,96
Итого	744,00		2547,22	2189,59	357,63						65,76	331,49	0,00	0,00	340,46	0,00	340,46	0,00			25,87	0,00	0,00	91,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 05:00	17646,18	23002,69	4669,95	-	4777,05	-	80,27	-	
	23.11.16 04:00	18944,14	25187,94	5001,13	-	5117,19	-	79,55	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **340,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.