Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	92,01	73,04	18,97	73,92	45,65	28,27	7,00	5,00	2,44	14,02	-	-	14,36	-	14,36	-	73,47	-	1,03			3,47
24.10.16	24,00	-	90,07	74,91	15,16	74,40	46,53	27,87	7,00	5,00	2,46	10,25	-	-	10,52	-	10,52	-	74,02	-	0,76			3,22
25.10.16	24,00	-	89,15	73,24	15,91	73,95	45,81	28,14	7,00	5,00	2,46	10,65	-	-	10,93	-	10,93	-	73,58	-	0,78			3,24
26.10.16	24,00	-	89,31	73,05	16,26	74,15	45,79	28,36	7,00	5,00	2,48	10,88	-	-	11,15	-	11,15	-	73,75	-	0,80			3,28
27.10.16	24,00	-	88,54	75,41	13,13	73,79	45,87	27,92	7,00	5,00	2,31	10,48	-	-	10,74	-	10,74	-	73,34	-	0,77			3,08
28.10.16	24,00	-	88,27	78,32	9,95	73,99	46,32	27,67	7,00	5,00	2,20	9,62	-	-	9,86	-	9,86	-	73,58	-	0,71			2,90
29.10.16	24,00	-	90,08	78,73	11,35	74,29	46,91	27,38	7,00	5,00	2,19	11,03	-	-	11,31	-	11,31	-	73,83	-	0,82			3,00
30.10.16	24,00	-	91,37	77,86	13,51	74,20	46,32	27,88	7,00	5,00	2,21	13,06	-	-	13,40	-	13,40	-	73,69	-	0,97			3,17
31.10.16	24,00	-	89,94	78,21	11,73	73,47	45,77	27,70	7,00	5,00	2,20	11,33	-	-	11,63	-	11,63	-	72,99	-	0,83			3,03
01.11.16	24,00	-	89,55	78,93	10,62	74,06	46,11	27,95	7,00	5,00	2,24	10,31	-	-	10,55	-	10,55	-	73,54	-	0,76			2,99
02.11.16	24,00	-	89,37	77,29	12,08	74,17	45,39	28,78	7,00	5,00	2,26	11,76	-	-	12,03	-	12,03	-	73,77	-	0,87			3,12
03.11.16	24,00	-	88,26	77,10	11,16	76,49	46,17	30,32	7,00	5,00	2,37	10,83	-	-	11,11	-	11,11	-	76,29	-	0,83			3,19
04.11.16	24,00	-	89,04	77,30	11,74	79,31	47,26	32,05	7,00	5,00	2,51	11,33	-	-	11,65	-	11,65	-	79,15	-	0,90			3,41
05.11.16	24,00	-	94,57	82,21	12,36	80,37	48,67	31,70	7,00	5,00	2,64	11,98	-	-	12,30	-	12,30	-	80,42	-	0,97			3,60
06.11.16	24,00	-	100,66	85,28	15,38	81,97	49,99	31,98	7,00	5,00	2,77	14,95	-	-	15,41	-	15,41	-	81,67	-	1,23			3,99
07.11.16	24,00	-	95,40	84,63	10,77	83,57	49,96	33,61	7,00	5,00	2,89	10,37	-	-	10,70	-	10,70	-	83,37	-	0,86			3,75
08.11.16	24,00	-	95,80	84,93	10,87	85,76	51,51	34,25	7,00	5,00	2,95	10,45	-	-	10,81	-	10,81	-	85,40	-	0,90			3,85
09.11.16	24,00	-	95,19	84,74	10,45	87,45	52,29	35,16	7,00	5,00	3,04	9,88	-	-	10,22	-	10,22	-	87,24	-	0,86			3,90
10.11.16	24,00	-	94,66	83,11	11,55	90,22	52,91	37,31	7,00	5,00	3,16	11,04	-	-	11,42	-	11,42	-	89,76	-	0,99			4,15
11.11.16	24,00	-	91,82	81,29	10,53	90,33	52,29	38,04	7,00	5,00	3,16	9,99	-	-	10,34	-	10,34	-	89,53	-	0,89			4,05
12.11.16	24,00	-	94,08	83,11	10,97	89,68	52,56	37,12	7,00	5,00	3,14	10,42	-	-	10,77	-	10,77	-	89,09	-	0,93			4,07
13.11.16	24,00	-	97,21	81,86	15,35	88,39	52,50	35,89	7,00	5,00	3,01	14,74	-	-	15,23	-	15,23	-	87,59	-	1,29			4,30
14.11.16	24,00	-	94,75	83,20	11,55	86,73	52,31	34,42	7,00	5,00	2,93	11,01	-	-	11,38	-	11,38	-	85,56	-	0,94			3,87
15.11.16	24,00	-	93,15	83,28	9,87	85,66	52,09	33,57	7,00	5,00	2,85	9,30	-	-	9,60	-	9,60	-	85,03	-	0,79			3,64
16.11.16	24,00	-	97,49	86,89	10,60	86,29	53,41	32,88	7,00	5,00	2,91	10,08	-	-	10,40	-	10,40	-	85,74	-	0,86			3,78
17.11.16	24,00	-	96,12	83,98	12,14	84,03	52,19	31,84	7,00	5,00	2,73	11,59	-	-	11,94	-	11,94	-	83,19	-	0,96			3,70
18.11.16	24,00	-	94,25	83,81	10,44	80,40	50,64	29,76	7,00	5,00	2,55	9,90	-	-	10,18	-	10,18	-	79,56	-	0,79			3,34
19.11.16	24,00	-	97,67	83,29	14,38	77,90	49,32	28,58	7,00	5,00	2,44	13,77	-	-	14,13	-	14,13	-	77,18	-	1,06			3,50
20.11.16	24,00	-	97,77	83,41	14,36	76,66	48,80	27,86	7,00	5,00	2,37	13,78	-	-	14,11	-	14,11	-	76,28	-	1,05			3,43
21.11.16	24,00	-	95,71	83,78	11,93	75,24	48,19	27,05	7,00	5,00	2,32	11,34	-	-	11,61	-	11,61	-	74,58	-	0,85			3,17
22.11.16	24,00	-	95,41	84,05	11,36	73,77	47,12	26,65	7,00	5,00	2,29	10,78	-	-	11,03	-	11,03	-	73,37	-	0,79			3,08
Среднее	24,00	-	93,12	80,65	12,47	79,83	48,92	30,90	7,00	5,00	2,60	11,32	-	-	11,64	-	11,64	-	79,34	-	0,90	-	-	3,49
Итого	744,00		2886,67	2500,24	386,43						80,45	350,92	0,00	0,00	360,82	0,00	360,82	0,00			27,82	0,00	0,00	108,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	35667,97	30549,12	5137,06	-	5255,42	-	930,16	-	-
	23.11.16 04:00	38551,34	33047,47	5487,30	-	5615,55	-	1038,25		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 28 НОЯ 2016 г.