

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 114 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский 3-д

Установление прибора: Часовые и суточные арматуры в файлах: БК7-246410-С(С)1116.3С

Выводы тр.(К1):
 Объект тр.(К2):
 Тр.д. ГВС(М3):
 Тр.цирку. ГВС(М4):
 Тр.подпитки(У5):

Расходомер: ПРМ 32
 Расходомер: ПРМ 20
 Расходомер:
 Расчетный алгоритм: Эмка: Q=M1*(П1-НХ)/П2-НХ

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Очет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за ноябрь 2016
 Договор: 9059.038.1
 Строит. адрес: Садова 114
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Девятубная

Режим (смена):
 Режим (смена):
 Режим (смена):

Приборы УЛТЗ поверены до:
 Термометр: КТОПН
 Термометр: КТОПН
 Термометр: ПОПН
 Термометр:
 Термометр:

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УЛТЗ:
 Расчетывать совместно с УЛТЗ:
 График: 150/70

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тяв, гр.С- 2,31

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплоты							
			Т	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Qотопл	Гкал	М3	М4	ДМ	У3	У4	длгвс	Упопл	Т3	Т4		Qвс.общ.	Qвс.контр.	Qвс.тепл.				
23.10.16	24.00	-	69,65	56,41	13,24	65,01	40,27	24,74	7,00	5,00	1,43	12,77	12,77	-	12,77	13,00	-	13,00	-	64,86	-	0,83	-	-	-	-	2,26	-	-	2,26
24.10.16	24.00	-	70,66	55,61	15,05	64,98	39,98	25,00	7,00	5,00	1,43	14,52	14,52	-	14,52	14,77	-	14,77	-	64,91	-	0,94	-	-	-	-	2,37	-	-	2,37
25.10.16	24.00	-	70,01	56,44	13,57	65,39	40,27	25,12	7,00	5,00	1,45	13,08	13,08	-	13,08	13,32	-	13,32	-	65,27	-	0,85	-	-	-	-	2,30	-	-	2,30
26.10.16	24.00	-	74,99	59,88	15,11	64,07	40,08	23,99	7,00	5,00	1,47	14,66	14,66	-	14,66	14,93	-	14,93	-	64,04	-	0,94	-	-	-	-	2,41	-	-	2,41
27.10.16	24.00	-	58,12	43,30	14,82	58,75	36,66	22,09	7,00	5,00	1,02	14,29	14,29	-	14,29	14,51	-	14,51	-	56,55	-	0,81	-	-	-	-	1,83	-	-	1,83
28.10.16	24.00	-	63,20	46,36	16,84	62,49	36,49	23,32	7,00	5,00	1,10	16,25	16,25	-	16,25	16,49	-	16,49	-	56,67	-	0,92	-	-	-	-	2,03	-	-	2,03
29.10.16	24.00	-	77,07	62,49	14,58	63,57	39,63	23,94	7,00	5,00	1,53	14,18	14,18	-	14,18	14,44	-	14,44	-	63,22	-	0,90	-	-	-	-	2,43	-	-	2,43
30.10.16	24.00	-	75,73	61,05	14,68	61,81	38,48	23,33	7,00	5,00	1,45	14,30	14,30	-	14,30	14,54	-	14,54	-	61,53	-	0,88	-	-	-	-	2,33	-	-	2,33
31.10.16	24.00	-	76,77	60,10	16,67	63,47	38,83	24,64	7,00	5,00	1,50	16,31	16,31	-	16,31	16,60	-	16,60	-	63,51	-	1,04	-	-	-	-	2,54	-	-	2,54
01.11.16	24.00	-	76,75	61,76	14,99	64,26	39,20	25,06	7,00	5,00	1,57	14,70	14,70	-	14,70	14,96	-	14,96	-	64,17	-	0,94	-	-	-	-	2,51	-	-	2,51
02.11.16	24.00	-	76,58	63,53	13,05	65,09	39,90	25,19	7,00	5,00	1,61	12,80	12,80	-	12,80	13,06	-	13,06	-	65,29	-	0,84	-	-	-	-	2,45	-	-	2,45
03.11.16	24.00	-	77,77	63,73	14,04	65,25	40,04	25,21	7,00	5,00	1,63	13,78	13,78	-	13,78	14,03	-	14,03	-	64,80	-	0,89	-	-	-	-	2,52	-	-	2,52
04.11.16	24.00	-	79,15	63,03	16,12	65,40	39,71	25,69	7,00	5,00	1,65	15,64	15,64	-	15,64	15,92	-	15,92	-	65,30	-	1,02	-	-	-	-	2,67	-	-	2,67
05.11.16	24.00	-	79,04	65,24	13,80	65,78	40,35	25,43	7,00	5,00	1,68	13,60	13,60	-	13,60	13,84	-	13,84	-	65,68	-	0,89	-	-	-	-	2,57	-	-	2,57
06.11.16	24.00	-	78,73	65,28	13,45	65,40	40,36	25,04	7,00	5,00	1,65	13,25	13,25	-	13,25	13,49	-	13,49	-	65,35	-	0,87	-	-	-	-	2,52	-	-	2,52
07.11.16	24.00	-	79,73	63,92	15,81	65,91	40,50	25,41	7,00	5,00	1,65	15,50	15,50	-	15,50	15,81	-	15,81	-	65,81	-	1,02	-	-	-	-	2,67	-	-	2,67
08.11.16	24.00	-	79,56	65,42	14,34	65,64	40,59	25,05	7,00	5,00	1,65	14,14	14,14	-	14,14	14,43	-	14,43	-	65,64	-	0,93	-	-	-	-	2,58	-	-	2,58
09.11.16	24.00	-	78,99	64,67	13,72	65,61	40,32	25,29	7,00	5,00	1,64	13,55	13,55	-	13,55	13,82	-	13,82	-	65,50	-	0,89	-	-	-	-	2,54	-	-	2,54
10.11.16	24.00	-	77,43	63,78	13,65	66,83	40,16	26,67	7,00	5,00	1,72	13,40	13,40	-	13,40	13,65	-	13,65	-	66,97	-	0,90	-	-	-	-	2,61	-	-	2,61
11.11.16	24.00	-	78,19	64,47	13,72	69,25	41,21	28,04	7,00	5,00	1,82	13,55	13,55	-	13,55	13,85	-	13,85	-	69,21	-	0,94	-	-	-	-	2,76	-	-	2,76
12.11.16	24.00	-	78,21	64,53	13,68	71,28	42,02	29,22	7,00	5,00	1,91	13,44	13,44	-	13,44	13,75	-	13,75	-	71,35	-	0,96	-	-	-	-	2,87	-	-	2,87
13.11.16	24.00	-	79,89	64,93	14,96	72,97	42,75	30,22	7,00	5,00	1,98	14,74	14,74	-	14,74	15,11	-	15,11	-	72,83	-	1,07	-	-	-	-	3,05	-	-	3,05
14.11.16	24.00	-	79,36	64,84	14,52	72,93	43,04	29,89	7,00	5,00	1,95	14,31	14,31	-	14,31	14,66	-	14,66	-	72,68	-	1,04	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00
15.11.16	47,00	-	156,82	131,57	25,25	84,35	48,17	36,18	7,00	5,00	4,34	25,16	25,16	-	25,16	25,86	-	25,86	-	83,98	-	1,98	-	-	-	-	6,32	-	-	6,32
16.11.16	24,00	-	84,53	72,01	12,52	84,75	49,65	35,10	7,00	5,00	2,73	10,21	10,21	-	10,21	10,55	-	10,55	-	84,58	-	0,87	-	-	-	-	3,59	-	-	3,59
17.11.16	24,00	-	81,64	68,93	12,71	81,26	47,70	33,56	7,00	5,00	2,35	12,27	12,27	-	12,27	12,65	-	12,65	-	80,99	-	1,00	-	-	-	-	3,35	-	-	3,35
18.11.16	24,00	-	80,65	68,42	12,23	77,94	46,20	31,74	7,00	5,00	2,21	11,81	11,81	-	11,81	12,16	-	12,16	-	77,77	-	0,92	-	-	-	-	3,13	-	-	3,13
19.11.16	13,00	-	46,42	36,46	9,96	75,79	45,29	30,50	7,00	5,00	1,14	9,99	9,99	-	9,99	9,83	-	9,83	-	75,73	-	0,73	-	-	-	-	1,87	-	-	1,87
20.11.16	24,00	-	83,49	68,07	15,42	75,07	43,28	29,79	7,00	5,00	2,07	14,91	14,91	-	14,91	15,29	-	15,29	-	74,94	-	1,12	-	-	-	-	3,19	-	-	3,19
21.11.16	24,00	-	82,38	68,56	13,82	84,77	73,61	44,77	7,00	5,00	2,02	13,35	13,35	-	13,35	13,66	-	13,66	-	73,25	-	0,98	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00
22.11.16	24,00	-	82,51	68,66	13,85	72,26	43,73	28,53	7,00	5,00	2,00	13,36	13,36	-	13,36	13,66	-	13,66	-	72,19	-	0,97	-	-	-	-	2,96	-	-	2,96
Среднее	24,39	-	78,50	63,98	14,52	68,72	41,56	27,15	-	-	2,51	12,70	12,70	-	12,70	14,41	-	14,41	-	68,54	-	0,96	-	-	-	-	2,75	-	-	2,75
Итого	756,00	-	2433,42	1983,25	450,17	-	-	-	-	-	55,34	437,42	437,42	0,00	437,42	446,64	0,00	446,64	0,00	-	-	29,86	0,00	0,00	-	-	85,70	-	-	85,70

Показания счетчиков на конец	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	У3(К3)	У4(К3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотоснабжения, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Первая превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: С/учетом корректировок
 Итого по приборам учета: С/учетом корректировок

2,31 °C = -1,01 Гкал;
 84,19 Гкал;
 446,64 куб.м.

