Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9060.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 116 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-1116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2016 по 22.11.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.16	24,00	-	76,01	64,53	11,48	73,87	44,70	29,17	7,00	5,00	1,89	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	73,08	-	0,84			2,73
24.10.16	24,00	-	77,55	65,78	11,77	74,44	45,52	28,92	7,00	5,00	1,92	11,77	-	-	12,01	-	12,01	-	73,45	-	0,86			2,78
25.10.16	24,00	-	75,46	64,67	10,79	74,08	44,90	29,18	7,00	5,00	1,90	10,79	-	-	11,01	-	11,01	-	72,78	-	0,79			2,69
26.10.16	24,00	-	76,07	64,84	11,23	74,26	44,96	29,30	7,00	5,00	1,91	11,23	-	-	11,46	-	11,46	-	73,40	-	0,82			2,73
27.10.16	24,00	-	76,66	64,88	11,78	73,49	44,47	29,02	7,00	5,00	1,89	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	73,03	-	0,86			2,75
28.10.16	24,00	-	76,26	65,34	10,92	74,05	45,42	28,63	7,00	5,00	1,88	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	73,03	-	0,80			2,68
29.10.16	24,00	-	77,41	65,76	11,65	74,36	46,03	28,33	7,00	5,00	1,88	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	73,48	-	0,86			2,73
30.10.16	24,00	-	78,40	64,87	13,53	74,13	45,35	28,78	7,00	5,00	1,88	13,53	-	-	13,81	-	13,81	-	73,54	-	0,99			2,87
31.10.16	24,00	-	76,68	65,99	10,69	73,36	44,73	28,63	7,00	5,00	1,89	10,69	-	-	10,91	-	10,91	-	73,50	-	0,79			2,68
01.11.16	24,00	-	78,44	66,51	11,93	74,05	45,12	28,93	7,00	5,00	1,93	11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	73,41	-	0,88			2,81
02.11.16	24,00	-	76,47	65,00	11,47	74,36	44,65	29,71	7,00	5,00	1,94	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	73,16	-	0,84			2,78
03.11.16	24,00	-	74,50	64,03	10,47	76,83	45,31	31,52	7,00	5,00	2,03	10,47	-	-	10,68	-	10,68	-	76,12	-	0,80			2,83
04.11.16	24,00	-	75,17	64,09	11,08	79,87	46,71	33,16	7,00	5,00	2,14	11,08	-	-	11,31	-	11,31	-	78,30	-	0,87			3,01
05.11.16	24,00	-	79,13	68,94	10,19	80,41	47,71	32,70	7,00	5,00	2,26	10,19	-	-	10,40	-	10,40	-	80,43	-	0,82			3,08
06.11.16	24,00	-	81,51	69,58	11,93	82,37	49,20	33,17	7,00	5,00	2,33	11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	80,82	-	0,96			3,30
07.11.16	24,00	-	78,40	69,28	9,12	83,59	49,44	34,15	7,00	5,00	2,37	9,12	-	-	9,31	-	9,31	-	83,83	-	0,76			3,13
08.11.16	24,00	-	79,98	69,33	10,65	84,88	49,58	35,30	7,00	5,00	2,46	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	84,10	-	0,90			3,35
09.11.16	24,00	-	78,70	69,26	9,44	87,48	50,53	36,95	7,00	5,00	2,58	9,44	-	-	9,63	-	9,63	-	85,70	-	0,81			3,39
10.11.16	24,00	-	76,12	66,88	9,24	90,29	51,11	39,18	7,00	5,00	2,64	9,24	-	-	9,43	-	9,43	-	88,95	-	0,82			3,46
11.11.16	24,00	-	76,03	65,94	10,09	90,29	50,14	40,15	7,00	5,00	2,67	10,09	-	-	10,30	-	10,30	-	88,60	-	0,89			3,56
12.11.16	24,00	-	78,02	67,43	10,59	89,57	50,41	39,16	7,00	5,00	2,66	10,59	-	-	10,81	-	10,81	-	88,83	-	0,94			3,60
13.11.16	24,00	-	77,45	66,28	11,17	88,21	50,44	37,77	7,00	5,00	2,52	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	87,14	-	0,97			3,49
14.11.16	24,00	-	77,86	67,49	10,37	86,62	50,28	36,34	7,00	5,00	2,47	10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	85,45	-	0,89			3,36
15.11.16	24,00	-	77,45	67,74	9,71	85,59	49,98	35,61	7,00	5,00	2,43	9,71	-	-	9,91	-	9,91	-	84,72	-	0,82			3,25
16.11.16	24,00	-	81,41	70,67	10,74	86,34	51,44	34,90	7,00	5,00	2,49	10,74	-	-	10,96	-	10,96	-	85,04	-	0,91			3,40
17.11.16	24,00	-	77,93	68,10	9,83	83,27	49,60	33,67	7,00	5,00	2,30	9,83	-	-	10,03	-	10,03	-	82,85	-	0,81			3,12
18.11.16	24,00	-	78,47	67,83	10,64	79,97	48,48	31,49	7,00	5,00	2,15	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	79,07	-	0,84			2,99
19.11.16	24,00	-	79,08	67,58	11,50	76,96	46,24	30,72	7,00	5,00	2,08	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	77,01	-	0,89			2,96
20.11.16	24,00	-	80,20	67,60	12,60	76,73	46,81	29,92	7,00	5,00	2,04	12,60	-	-	12,86	-	12,86	-	75,69	-	0,95			2,99
21.11.16	24,00	-	78,67	68,19	10,48	74,96	45,84	29,12	7,00	5,00	2,01	10,48	-	-	10,69	-	10,69	-	72,96	-	0,76			2,77
22.11.16	24,00	-	81,35	68,33	13,02	73,42	45,38	28,04	7,00	5,00	1,92	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	73,01	-	0,95			2,87
Среднее	24,00	-	77,83	66,86	10,97	79,75	47,43	32,31	7,00	5,00	2,18	10,97	-	-	11,19	-	11,19	-	78,85	-	0,86	-	-	3,04
Итого	744,00		2412,84	2072,74	340,10						67,44	340,10	0,00	0,00	347,04	0,00	347,04	0,00			26,70	0,00	0,00	94,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.16 06:00	1231,21	1035,11	35,10	-	35,63	-	39,10	-	-
	23.11.16 05:00	3641,45	3105,32	88,60	-	90,34	-	133,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,31 °С = -0,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **347,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 НОЯ 2016
«____» _____ г.